 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 1/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale




Rapporto di Prova

Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti

Prova effettuata:

In data: 01-04/04/2014	Operatore Tecnico di Prova (OTP): Chimentelli Francesco (in addestramento), D'Onofrio Davide (in addestramento), Montefiori Marino (in addestramento)	Responsabile Tecnico di prova (RTP): <i>Vannelli Lorenzo (in addestramento)</i>
---------------------------	--	--

22/07/2014	Parti Mauro (RTP)  Vannelli Lorenzo (RTP in addestramento) 	Baldini Alessio (Vice PO) 	Fioretti Chiara (PO - Responsabile del Laboratorio) 
Data emissione rapporto	Redazione	Approvazione	Emissione

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 2/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

SCHEDA SINTETICA DELLA CAMPAGNA DI MISURA

Impianto: Genova

Località: Via all'idroscalo snc Genova

Gruppo: 6

Tipo di combustibile: Carbone

Punto di misura: Camino 3 – PE3

Orari e condizioni di funzionamento impianto:

L'impianto ha funzionato in condizioni di assetto costante dalle ore 08:00 alle ore 19:00 nei giorni dal giorno 01/04/2014 al giorno 04/04/2014.

Giorni e orari di inizio e fine campagna di misura:

Dal 01 Aprile 2014 alle ore 10:00 fino al 04 Aprile 2014 alle ore 12:00 ad un carico di circa 120 MW

I Report di Analisi del Laboratorio Chimico di Firenze sono arrivati al Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente (S. Barbara) in data:

28/04/2014 – Analisi HF (RdP da 2066 a 2074);

18/04/2014 – Analisi Hg (RdP da 2103 a 2116);

18/04/2014 – Analisi HCl-HBr (RdP da 2058 a 2065);

23/04/2014 – Analisi IPA (RdP da 2117 a 2119);

23/04/2014- Analisi Met UNI (RdP da 2089 a 2102);


23/04/2014 – Anbalisi Met EPA (RdP da 2075 a 2088);

Tali report sono conservati presso il laboratorio AMB, sede di S. Barbara.

Tipo di misura: Controllo Microinquinanti.


Laboratori di COE sede A: Laboratorio Chimico Fisico, sito in Via C.Bini n°2, Firenze 50134 (FI).

Laboratori di COE sede B: Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente, sito in Via delle Miniere n° 6 – Loc. Santa Barbara, Cavriglia 52022 (AR).

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 3/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

Indice

1.	PREMESSA E SCOPI.....	4
1.1.	Descrizione degli obiettivi di misura	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	5
2.1.	Documenti di riferimento	6
3.	LIMITI DI EMISSIONE	6
4.	DESCRIZIONE DEL SITO DI MISURA	7
5.	MODALITA' OPERATIVE	7
5.1.	Determinazione Metalli UNI + Mercurio.....	7
5.2.	Determinazione Metalli EPA.....	8
5.3.	Determinazione alogenuri (HCl)	9
5.4.	Determinazione alogenuri (HF)	9
5.5.	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	9
5.6.	Nichel respirabile ed insolubile.....	10
5.7.	Determinazione PM 10-2.5.....	11
6.	STRUMENTAZIONE E BOMBOLE UTILIZZATE	12
6.1.	Strumentazione di riferimento (SRM)	12
7.	RISULTATI.....	13
7.1.	Riepilogo Dati.....	13
7.1.1	Metalli e Nickel respirabile ed insolubile	14
7.1.2	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	14
7.1.3	Alogenuri (HCl, HF)	15
7.1.4	PM10-2.5.....	15
7.1.5	Sommatorie per confronto con i limiti previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo	15
7.2.	Data esecuzione prove	16
8.	CONCLUSIONI.....	17
9.	ALLEGATI.....	17

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 4/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		<i>Uso Aziendale</i>

1. PREMESSA E SCOPI

Il laboratorio garantisce che i risultati si riferiscono solo agli oggetti provati.

Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio.

La documentazione di dettaglio delle prove, non presente in questo Rapporto di Prova, è salvata in rete sul server e sulle fonti del documento nell'applicativo AIDA.

Responsabile delle prove: Vannelli Lorenzo (RTP in addestramento)


Esecutori delle prove: Vannelli Lorenzo (RTP in addestramento), Chimentelli Francesco (OTP in addestramento), D'Onofrio Davide (OTP in addestramento) e Montefiori Marino (OTP in addestramento)

1.1. Descrizione degli obiettivi di misura

La Direzione della Centrale di Genova ha richiesto con comunicazione interna a GEM/SAI/ASP Laboratori di COE, Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente sede di Santa Barbara di effettuare il monitoraggio delle emissioni per il rispetto delle prescrizioni derivanti dall'AIA e dal relativo PMC tabella 7 nel periodo dal 01 al 04 Aprile 2014.


Il presente documento contiene pertanto la descrizione ed i risultati delle seguenti prove:

- Determinazione dei metalli (As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Te, Tl e V);
- Nichel nella sua forma respirabile e insolubile;
- Determinazione PM 10-2.5;
- Determinazione Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
- Determinazione Alogenuri (HCl, HF);

	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 5/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		<i>Uso Aziendale</i>

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- [1] Norma UNI EN 14789:2006, "Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O₂) – Metodo di riferimento – Paramagnetismo";
- [2] UNI EN 14385:2004 , " Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V"
- [3] UNI EN 13211:2003, " Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale"
- [4] US EPA method 29, "Determination of metals emissions from stationary sources"
- [5] ISO 11338:1-2, "Stationary source emissions-Determination of gas particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons"
- [6] UNI EN 1911:2010, " Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl"
- [7] ISO 15713:2006, "Stationary source emissions-Sampling and determination of gaseous fluoride content"
- [8] ISO 23210:2009, "Stationary source emissions-Determination of PM10/PM2.5 mass concentration in flue gas – Measurement at low concentrations by use of impactors"
- [9] ENEL PIN/SPL UML Piacenza, "Ni respirabile insolubile, sviluppata dalla ISO 7708-1995"
- [10] DM 25/08/2000 All.3, "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/51986 n°203"
- [11] Allegato G - "Metodi di riferimento per le misure previste nell'autorizzazioni integrate ambientali (AIA) Statali
- [12] AIA attuale è il DEC-MIN 0000040 del 07.02.2013 (Riesame dell'A.I.A exDSA-DEC-2009 0001912 del 22-12-2009)
- [13] Decreto Legislativo, 3 Aprile 2006, n° 152.

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 6/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

2.1. Documenti di riferimento

- [1] ASP11AMBRT015 - "Laboratori di COE – Rispondenza requisiti dei metodi di prova"
- [2] SAI10SGQPG016 - "Laboratori di COE - Gestione dei campioni"
- [3] SAI12SGQPT012 - Laboratori di COE - Dettaglio ai metodi di misure gas in emissioni da sorgente fissa
- [4] SAI12SGQPT017 - Laboratori di COE - Procedura di dettaglio al metodo di prova UNI EN 1911:2010 - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl;
- [5] SAI12SGQPT016 - Laboratori di COE - Procedura di dettaglio al metodo di prova UNI EN 13211:2003 - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di Mercurio Totale


3. LIMITI DI EMISSIONE

I riferimenti normativi che permettono di definire per le emissioni in esame i valori limite applicabili, i metodi di misura e di verifica del rispetto degli stessi limiti, sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".
- AIA attuale è il DEC-MIN 0000040 del 07.02.2013 (Riesame dell'A.I.A ex DSA-DEC-2009 0001912 del 22-12-2009)
- Rapporti ISTISAN 04/15 "Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilità nel calcolo dei risultati analitici".

Composto	Limite (mg/Nm ³ @ 6% O ₂)
PM10-2.5	Parametro Conoscitivo

Composto	Limite mg/Nm ³ @ 6% O ₂
Be	0,05
Cd + Hg + Tl	0,1
As + Cr(VI) + Co + Ni respirabile insolubile	0,5
Se + Te + Ni polvere	1
Sb + Cr + Mn + Pb + Cu + V	5
IPA Borneff	0,01
HCl	10
HF	5

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 7/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

4. DESCRIZIONE DEL SITO DI MISURA


DATI GENERALI DELL'IMPIANTO	
Ragione sociale:	Enel Produzione S.p.A.
Impianto:	Impianto termoelettrico di Genova
Indirizzo:	Via Idroscalo, snc
PROCESSO PRODUTTIVO	
Combustibile	Combustione principale a carbone
Tipologia di prodotti:	Energia elettrica
DATI DEL PUNTO DI EMISSIONE	
Punto di emissione oggetto della verifica:	Camino gruppo 6 (caldaia 9) punto emissione PE-3
Forma della sezione del condotto:	Circolare
Dimensioni interne del condotto:	4500 mm
Portata fumi nominale del punto di emissione:	~ 560.000 Nm ³ /h
Minimo Tecnico:	22 MW
Massimo Carico	144 MW
PUNTO DI CAMPIONAMENTO	
Punti di campionamento	Ciminiera
Quota punto di campionamento	Quota 50 m
Forma del condotto:	Circolare
Dimensione del condotto:	4500 m
SISTEMI DI ABBATTIMENTO	
OFA	
Filtri a manica	
ACCESSIBILITA' AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO	
Ascensore e scale	

5. MODALITA' OPERATIVE

Le misure effettuate, secondo i metodi di riferimento, sono state eseguite utilizzando un sistema di campionamento costituito dalla strumentazione le cui caratteristiche identificative sono riportate al § 6.

5.1. Determinazione Metalli UNI + Mercurio

Il campionamento dell'effluente gassoso per la determinazione dei metalli in tracce, è effettuato mediante campionamenti isocinetici in accordo alla norma UNI EN 14385:2004, mentre il campionamento per la determinazione del Hg, è invece

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 8/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		<i>Uso Aziendale</i>

effettuato secondo quanto descritto dalla norma UNI EN 13211:2003. Tali campionamenti vengono eseguiti contemporaneamente.

Il treno di campionamento prevede una sonda in titanio termostata e dotata di ugello, tubo di Pitot e termocoppia per la determinazione della velocità e della temperatura dei fumi. Nel box riscaldato della sonda è poi alloggiato un porta filtro in vetro, con derivazione secondaria, contenente un filtro in fibra di quarzo.


La linea di prelievo è suddivisa in tre parti:

- Linea principale: è la linea che determina l'isocinetismo ed è costituita da un doppio sistema di separazione dell'umidità e da una pompa a flusso variabile dotata di contatore volumetrico.
- Prima linea secondaria: dedicata al campionamento del Hg, è costituita da due gorgogliatori contenenti la soluzione di assorbimento specifica per la sostanza da campionare, una colonna di gel di silice e una pompa di aspirazione a flusso costante dotata di contatore volumetrico;
- Seconda linea secondaria: dedicata al campionamento dei restanti metalli, prevede tre gorgogliatori contenenti la specifica soluzione di assorbimento, un separatore di umidità e una pompa di aspirazione a flusso costante dotata di contatore volumetrico.

L'analisi dei metalli viene effettuata dal laboratorio, sia sul particolato raccolto, sia sulle soluzioni di assorbimento e di lavaggio sonda, mediante l'utilizzo di spettroscopia di massa con sorgente al plasma (ICP-MS) e della spettroscopia di assorbimento atomico (AAS). L'analisi sul particolato viene effettuata come sopra descritto, previa dissoluzione del campione.

5.2. Determinazione Metalli EPA

La determinazione della concentrazione di Be e Se, viene determinata secondo la norma US EPA 29. Il campionamento prevede il prelievo dell'effluente gassoso in condizioni di isocinetismo. Le emissioni dei metalli presenti sotto forma di particolato, vengono recuperate nel filtro e dal lavaggio della sonda riscaldata, mentre le emissioni presenti in fase gassosa vengono raccolte in una soluzione acida di $\text{HNO}_3\text{-H}_2\text{O}_2$ mediante gorgogliamento del gas. I campioni raccolti vengono analizzati in laboratorio mediante spettroscopia di massa con sorgente al plasma (ICP-MS).

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 9/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

5.3. Determinazione alogenuri (HCl)

La determinazione della concentrazione di HCl è stata effettuata in accordo alla UNI EN 1911:2010. Il treno e le modalità di campionamento sono:

- sonda di aspirazione in titanio riscaldata e termostata a 120°C;
- filtro piano in fibra di quarzo alloggiato in un portafiltro in vetro anch'esso termostato ad una temperatura di 120 °C;
- una coppia di gorgogliatori riempiti della soluzione di assorbimento indicata nel metodo sopra indicato (soluzione di acqua demi); i gorgogliatori sono alloggiati in un bagno freddo, in modo da permettere anche il raffreddamento del gas e la separazione della condensa in esso presente;
- sistema di essiccazione del gas tramite gel di silice, per trattenere l'umidità non separata per condensazione;
- pompa di aspirazione e contatore volumetrico;

La determinazione degli ioni Cl presenti nelle soluzioni di assorbimento e nei bianchi matrice e campo vengono effettuate mediante cromatografia ionica.

5.4. Determinazione alogenuri (HF)


La determinazione della concentrazione di acido fluoridrico è effettuata in accordo alla ISO 15713:2006. Il treno e le modalità di campionamento sono le stesse previste nel caso dell'acido cloridrico, descritte dettagliatamente nel relativo paragrafo. Le differenze sostanziali sono:

- anima della sonda riscaldata in Monel 400;
- soluzione di campionamento, NaOH 0.1 N;
- uso di gorgogliatori in PE;

La determinazione degli ioni F- presenti nelle soluzioni di assorbimento e nei bianchi matrice e campo viene effettuata mediante elettrodo specifico ISE.

5.5. Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Il campionamento e l'analisi per la determinazione degli IPA vengono effettuati in conformità al metodo descritto nell'Allegato 3 del D.M. del 25/08/2000 e nella norma ISO 11338:2003 (parti 1 e 2). Il campionamento dell'effluente gassoso in emissione

	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 10/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

viene effettuato mediante prelievi isocinetici. Il treno di campionamento utilizzato è composto dalle seguenti parti:

- ugello in titanio;
- sonda in titanio termostata a 120 °C, munita di portafiltro in vetro (anch'esso termostato a 120°C) per filtri in fibra di quarzo;
- sistema di condizionamento del gas in uscita dal filtro, in vetro borosilicato, per raffreddare il gas a circa 4 °C e separare per condensazione l'umidità;
- recipiente per la raccolta della condensa;
- una fiala di vetro contenente circa 30 g di resina Amberlite XAD-2 per trattenere eventuali incondensabili;
- trappola a gel di silice per essiccare completamente il gas campionato, trattenendo l'umidità non separata per condensazione;
- pompa di prelievo, in grado di aspirare una portata di aeriforme di circa 15-20 l/min, e contatore volumetrico

Tale assetto strumentale consente di campionare simultaneamente le diverse fasi di interesse:

- polveri;
- vapor d'acqua;
- fase incondensabile;


Inoltre, al termine del campionamento l'intero treno di prelievo è lavato con acetone; il solvente viene recuperato ed anch'esso destinato alle analisi.

I campioni sono successivamente trattati e analizzati in accordo a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M. del 25/08/2000 alla norma ISO 11338-1,2:2003.

In sintesi, il trattamento eseguito è il seguente: le varie parti del treno di prelievo (filtro, condensa, lavaggi e resine XAD-2) vengono sottoposte ad estrazione con diclorometano e concentrate in un piccolo volume; gli estratti sono poi riuniti in un unico campione e analizzati in GC/MS.

5.6. Nichel respirabile ed insolubile

Non esistendo norme di riferimento specifiche, è stato adottato il "Metodo per la determinazione della concentrazione del Nichel presente in forma respirabile ed insolubile nelle emissioni aerodisperse – ENEL PIN/SPL UML Piacenza".

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 11/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

Il metodo citato prevede un campionamento con una sonda costituita da un separatore inerziale (ciclone o impattore) che separa la frazione avente un diametro aerodinamico equivalente ($D_{ae}50$) superiore a $4.25\ \mu\text{m}$. A tale primo frazionamento segue un filtro a porosità di $0.3\ \mu\text{m}$ in fibra di quarzo che trattiene la frazione di interesse (tra 4.25 e $0.3\ \mu\text{m}$). L'intero sistema di campionamento, fino al filtro, è realizzato in titanio. Il criterio con cui è stato selezionato il sistema utilizzato trae fondamento dalla norma UNI ISO 7708:1998 ("Qualità dell'aria – Definizioni delle frazioni granulometriche per il campionamento relativo agli effetti sanitari"); tale norma definisce la frazione in massa del particolato inalato che penetra attraverso le vie aeree non ciliate; inoltre la norma definisce convenzionalmente la curva di separazione ideale di un apparecchio idoneo al campionamento della suddetta frazione respirabile per adulti sani.

Le operazioni preliminari al campionamento, da effettuare in sequenza sono le seguenti: misure di velocità dei fumi nei diversi punti del reticolo di campionamento; valutazione del volume di fumi necessario e sufficiente per le determinazioni analitiche del nichel;


- calcolo del diametro dell'ugello di campionamento da inserire in testa alla sonda;
- calcolo della portata fissa di campionamento;
- calcolo dei diversi tempi di aspirazione per ogni punto del reticolo di campionamento;

La determinazione analitica del nichel respirabile ed insolubile è effettuata previo trattamento del filtro utilizzato per il campionamento. Il filtro su cui è stato campionato il particolato della frazione di interesse viene sottoposto ad eluizione, mediante trattamento con una soluzione di ammonio acetato/acido citrico a pH 4.4 in bagno a ultrasuoni per 60 minuti, ottenendo in tal modo la separazione della frazione di Ni respirabile solubile. Successivamente, sul residuo dell'eluizione si effettua una digestione totale con una miscela di acido nitrico/acido perclorico/acido fluoridrico per la determinazione del Ni respirabile insolubile. La misura strumentale del Ni respirabile insolubile viene infine eseguita mediante spettrometria al plasma (ICP- MS).

5.7. Determinazione PM 10-2.5

La determinazione della concentrazione di PM 10-2.5 nelle emissioni gassose è effettuata mediante la norma ISO 23210. La linea di campionamento è formata da:

- Sonda da particolato totale con Impattore con stadio PM2.5 e PM10

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 12/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

- Gorgogliatore da 500 ml, per condensare l'umidità presente nel gas
- Frigo, gel di silice e pompa a flusso costante

Prima di iniziare la prova deve essere calcolato il diametro dell'ugello da utilizzare tramite un foglio di calcolo (file calcolo Tecora), in questo file devono essere inserite le caratteristiche dell'impianto, quali pressione, velocità e temperatura del gas, umidità e CO₂/O₂. L'impattore è stato dimensionato in modo tale che la portata su di ogni stadio sia 35 l/min a 0°C e 1013 mbar. La concentrazione di PM 10 è ricavata dal peso di particolato (stadio 2 + stadio 3) diviso per il volume normalizzato riportato per l'ossigeno di riferimento.


6. STRUMENTAZIONE E BOMBOLE UTILIZZATE

6.1. Strumentazione di riferimento (SRM)

La strumentazione utilizzata per eseguire le misure è la seguente:

	Costruttore	Modello	Matricola	Principio di misura	Campo di Misura
Pompa	Tecora	Isostack plus	5480140	Flusso isocinetico	n.a.
Pompa	Tecora	Bravo M/Basic	1236/473	Flusso costante	n.a.
Pompa	Tecora	Bravo r/Basic	611/016	Flusso costante	n.a.
Pompa	Tecora	Bravo M/Basic	1324/318MB	Flusso costante	n.a.
Pompa	Tecora	Bravo M/Basic	413/012	Flusso costante	n.a.
Unità di controllo pompa	Tecora	Control unit	147266a	n.a.	n.a.
Frigorifero	Tecora	Igloo	707/098	n.a.	n.a.

Le misure sono riferibili a Campioni o Materiali di Riferimento di Istituti Metrologici Primari firmatari del mutuo riconoscimento EA o ILAC. Le registrazioni delle tarature sono conservate presso la sede del Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente (S. Barbara).

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 13/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

7. RISULTATI


Nel periodo dal 01 Aprile al 04 Aprile 2014 il Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente ha effettuato il monitoraggio delle emissioni secondo quanto prescritto in AIA e secondo i riferimenti normativi riportati al § 2 .

I risultati delle ultime analisi del Laboratorio Chimico di Firenze sono arrivati in data 23/05/2014.

Per metalli ed IPA il confronto con i limiti è evidenziato nella tabella "Sommatorie".

7.1. Riepilogo Dati

Nel seguente prospetto si riporta le concentrazioni di microinquinanti riferite ai fumi secchi (0°C, 101,3 KPa e 6% di O₂). Laddove siano calcolate le sommatorie delle concentrazioni di più composti, i valori di concentrazione inferiore al limite di rilevabilità concorrono alla sommatoria in misura della metà del limite di rilevabilità, in conformità a quanto indicato ne Rapporto ISTISAN 04/15; nelle tabelle che seguono, ove tale caso si presenti sono già riportati come metà del limite di rilevabilità. Per diversi composti (metalli, alogenuri), i valori sono calcolati come somma delle concentrazioni determinate singolarmente nei diversi substrati di campionamento (es. filtro, soluzioni di assorbimento, soluzioni di lavaggio) come previsto dalle norme tecniche. Nelle tabelle successive alcuni valori sono preceduti dal segno "*" o dal segno "<". Ai valori evidenziati con asterisco hanno contribuito sia concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità (trattate come da doc. ISTISAN) sia concentrazioni superiori al limite di rilevabilità. Ai valori con il segno "<" hanno contribuito unicamente concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità. Tali valori andranno dimezzati nel caso di ulteriori sommatorie.

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 14/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale


7.1.1 Metalli e Nichel respirabile ed insolubile

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2
Data Prova	02/04/2014	03/04/2014
Composto	mg/Nm³ 6% O₂	mg/Nm³ 6% O₂
As	* 5.13E-04	* 9.63E-04
Cd	* 2.20E-04	* 3.63E-04
Co	* 8.36E-04	* 1.53E-03
Cr	* 1.22E-03	* 1.90E-03
Cu	6.53E-03	* 4.65E-03
Hg	1.82E-03	2.90E-03
Mn	* 1.94E-02	* 3.59E-02
Ni	* 1.65E-03	* 3.07E-03
Pb	1.74E-03	* 1.36E-03
Sb	* 2.91E-04	* 4.74E-04
Te	* 2.20E-04	* 3.63E-04
Tl	* 2.20E-04	* 3.63E-04
V	* 2.07E-03	* 3.77E-03
Ni in forma di polvere	3.80E-04	1.33E-03
Nota: il valore del Nichel respirabile insolubile è riferito al Nichel polvere totale, pertanto rappresenta una stima per eccesso della forma respirabile.		

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2
Data Prova	02/04/2014	03/04/2014
Composto	mg/Nm³ 6% O₂	mg/Nm³ 6% O₂
Be	< 1,49E-04	< 1,44E-04
Se	* 1,56E-04	* 7,84E-05

7.1.2 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2
Data Prova	01/04/2014	02/04/2014
Orario Prova	10:15-12:15	11:20-13:25
Composto	mg/Nm³ 6% O₂	mg/Nm³ 6% O₂
Benzo(a)Pirene	< 8.36E-07	9.47E-07
Benzo(b)Fluorantene	2.17E-06	1.26E-06
Benzo(k)Fluorantene	< 8.36E-07	< 7.89E-07
Fluorantene	< 8.36E-07	1.34E-06
Benzo(g,h,i)perilene	< 8.36E-07	< 7.89E-07
Indeno[1,2,3-cd]pirene	< 8.36E-07	< 7.89E-07
Somma IPA (6 di Borneff)	6.36E-06	5.92E-06

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 15/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

7.1.3 Alogenuri (HCl, HF)

Identificativo	Prova 1	Prova 2	Prova 3
Data Prova	02/04/2014	03/04/2014	04/04/2014
Orario:	14:00-15:00	10:05-11:08	9:05-10:05
Composto	mg/Nm ³ 6% O ₂	mg/Nm ³ 6% O ₂	mg/Nm ³ 6% O ₂
HCl	1,02	1,81	< 1
HF	0,22	0,42	< 0,1

7.1.4 PM10-2.5

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2
Data Prova	01/04/2014	03/04/2014
Composto	mg/Nm ³ 6% O ₂	mg/Nm ³ 6% O ₂
PM 10	9,71	3,41
PM 2.5	7,32	2,55

7.1.5 Sommatorie per confronto con i limiti previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo


Composto	Limite mg/Nm ³ @ 6% O ₂	Prova 1 mg/Nm ³ @ 6% O ₂	Prova 2 mg/Nm ³ @ 6% O ₂
Be	0.05	< 1.49E-04	< 1.44E-04
Cd + Hg + Tl	0.1	2.26E-03	3.63E-03
As + Cr(VI) + Co + Ni respirabile insolubile ***	0.5	2.95E-03	5.72E-03
Se + Te + Ni polvere	1	7.56E-04	1.77E-03
Sb + Cr * + Mn + Pb + Cu + V	5	3.13E-02	4.80E-02
IPA Borneff **	0.01	6.36E-06	5.92E-06

*Il valore del Cromo è riferito al totale, pertanto rappresenta una stima per eccesso sia della frazione esavalente che di quella trivalente

** Somma di: Fluorantene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.

*** Il valore del Nichel respirabile insolubile è riferito al Nichel polvere totale, pertanto rappresenta una stima per eccesso della forma respirabile.


Composto	Limite mg/Nm ³ @ 6% O ₂	Prova 1 mg/Nm ³ @ 6% O ₂	Prova 2 mg/Nm ³ @ 6% O ₂	Prova 3 mg/Nm ³ @ 6% O ₂
HCl	10	1,02E+00	1,81E+00	< 1,00E+00
HF	5	2,17E-01	4,24E-01	< 1,00E-01

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. G&M/SAI/ASP	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 16/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		Uso Aziendale

7.2. Data esecuzione prove

Di seguito sono riportate le date di esecuzione delle prove eseguite:

Numero Archivio*	Data campionamento	Descrizione	Data di arrivo campioni in sede B	Data di arrivo campioni in sede A	Numero Archivio*	Data campionamento	Descrizione	Data di arrivo campioni in sede B	Data di arrivo campioni in sede A
2089	02/04/2014	GE GR6 Met UNI L Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014	2058	02/04/2014	GE GR6 HCl Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014
2090	02/04/2014	GE GR6 Met UNI L Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014	2059	02/04/2014	GE GR6 HCl Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014
2091	02/04/2014	GE GR6 Met UNI L 1	04/04/2014	07/04/2014	2060	02/04/2014	GE GR6 HCl A 1	04/04/2014	07/04/2014
2092	03/04/2014	GE GR6 Met UNI L 2	04/04/2014	07/04/2014	2061	02/04/2014	GE GR6 HCl B 1	04/04/2014	07/04/2014
2093	02/04/2014	GE GR6 Met UNI F Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014	2062	03/04/2014	GE GR6 HCl A 2	04/04/2014	07/04/2014
2094	02/04/2014	GE GR6 Met UNI F Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014	2063	03/04/2014	GE GR6 HCl B 2	04/04/2014	07/04/2014
2095	02/04/2014	GE GR6 Met UNI F 1	04/04/2014	07/04/2014	2064	04/04/2014	GE GR6 HCl A 3	04/04/2014	07/04/2014
2096	03/04/2014	GE GR6 Met UNI F 2	04/04/2014	07/04/2014	2065	04/04/2014	GE GR6 HCl B 3	04/04/2014	07/04/2014
2097	02/04/2014	GE GR6 Met UNI Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014	2066	02/04/2014	GE GR6 HF Bianco Matrice 1	04/04/2014	07/04/2014
2098	02/04/2014	GE GR6 Met UNI Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014	2067	02/04/2014	GE GR6 HF Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014
2099	02/04/2014	GE GR6 Met UNI A+B 1	04/04/2014	07/04/2014	2068	03/04/2014	GE GR6 HF Bianco Matrice 2	04/04/2014	07/04/2014
2100	02/04/2014	GE GR6 Met UNI C 1	04/04/2014	07/04/2014	2069	02/04/2014	GE GR6 HF A 1	04/04/2014	07/04/2014
2101	03/04/2014	GE GR6 Met UNI A+B 2	04/04/2014	07/04/2014	2070	02/02/2014	GE GR6 HF B 1	04/04/2014	07/04/2014
2102	03/04/2014	GE GR6 Met UNI C 2	04/04/2014	07/04/2014	2071	03/04/2014	GE GR6 HF A 2	04/04/2014	07/04/2014
2103	02/04/2014	GE GR6 Hg L Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014	2072	03/04/2014	GE GR6 HF B 2	04/04/2014	07/04/2014
2104	02/04/2014	GE GR6 Hg L Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014	2073	04/04/2014	GE GR6 HF A 3	04/04/2014	07/04/2014
2105	02/04/2014	GE GR6 Hg L 1	04/04/2014	07/04/2014	2074	04/04/2014	GE GR6 HF B 3	04/04/2014	07/04/2014
2106	03/04/2014	GE GR6 Hg L 2	04/04/2014	07/04/2014	2075	02/04/2014	GE GR6 Met EPAL Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014
2107	02/04/2014	GE GR6 Hg F Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014	2076	02/04/2014	GE GR6 Met EPAL Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014
2108	02/04/2014	GE GR6 Hg F Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014	2077	02/04/2014	GE GR6 Met EPAL 1	04/04/2014	07/04/2014
2109	02/04/2014	GE GR6 Hg F 1	04/04/2014	07/04/2014	2078	03/04/2014	GE GR6 Met EPAL 2	04/04/2014	07/04/2014
2110	03/04/2014	GE GR6 Hg F 2	04/04/2014	07/04/2014	2079	02/04/2014	GE GR6 Met EPA F Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014
2111	02/04/2014	GE GR6 Hg Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014	2080	02/04/2014	GE GR6 Met EPA F Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014
2112	02/04/2014	GE GR6 Hg Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014	2081	02/04/2014	GE GR6 Met EPA F 1	04/04/2014	07/04/2014
2113	02/04/2014	GE GR6 Hg A 1	04/04/2014	07/04/2014	2082	03/04/2014	GE GR6 Met EPA F 2	04/04/2014	07/04/2014
2114	02/04/2014	GE GR6 Hg B 1	04/04/2014	07/04/2014	2083	02/04/2014	GE GR6 Met EPA Bianco Matrice	04/04/2014	07/04/2014
2115	03/04/2014	GE GR6 Hg A 2	04/04/2014	07/04/2014	2084	02/04/2014	GE GR6 Met EPA Bianco Campo	04/04/2014	07/04/2014
2116	03/04/2014	GE GR6 Hg B 2	04/04/2014	07/04/2014	2085	02/04/2014	GE GR6 Met EPA A 1	04/04/2014	07/04/2014
2117	01/04/2014	GE GR6 IPA V Bianco	04/04/2014	07/04/2014	2086	02/04/2014	GE GR6 Met EPA B 1	04/04/2014	07/04/2014
2118	01/04/2014	GE GR6 IPA V 1	04/04/2014	07/04/2014	2087	03/04/2014	GE GR6 Met EPA A 2	04/04/2014	07/04/2014
2119	02/04/2014	GE GR6 IPA V 2	04/04/2014	07/04/2014	2088	03/04/2014	GE GR6 Met EPA B 2	04/04/2014	07/04/2014
2118	01/04/2014	GE GR6 IPA W 1	04/04/2014	07/04/2014		01/04/2014	GE GR6 PM10-2.5 stadio 2 P1	04/04/2014	
2119	02/04/2014	GE GR6 IPA W 2	04/04/2014	07/04/2014		01/04/2014	GE GR6 PM10-2.5 stadio 3 P1	04/04/2014	
2117	01/04/2014	GE GR6 IPA F Bianco	04/04/2014	07/04/2014		03/04/2014	GE GR6 PM10-2.5 stadio 2 P2	04/04/2014	
2118	01/04/2014	GE GR6 IPA F 1	04/04/2014	07/04/2014		03/04/2014	GE GR6 PM10-2.5 stadio 3 P2	04/04/2014	
2119	02/04/2014	GE GR6 IPA F 2	04/04/2014	07/04/2014					
2117	01/04/2014	GE GR6 IPA L Bianco	04/04/2014	07/04/2014					
2118	01/04/2014	GE GR6 IPA L 1	04/04/2014	07/04/2014					
2119	02/04/2014	GE GR6 IPA L 2	04/04/2014	07/04/2014					

	Rapporto di Prova	ASP14EMIRP103-00	22/07/2014
	Laboratori di COE – Laboratorio Misure Specialistiche Emissioni e Ambiente		Pagina 17/17
	Centrale di Genova Gr6 - Aprile 2014: Monitoraggio Microinquinanti		<i>Uso Aziendale</i>

8. CONCLUSIONI

Le prove eseguite nella Centrale di Genova Gr 6 hanno avuto esito positivo.

9. ALLEGATI

Non sono stati generati allegati.