

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Giovanni Volo, in qualità di gestore della Centrale a ciclo combinato SET S.p.A. di Teverola (CE), dichiara che l'esercizio della Centrale SET nell'anno 2015 è avvenuto nel rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale MIN-GAB-2013-0000066/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°71 del 25.03.2013.

Nell'anno 2015 sono stati comunicati i seguenti superamenti dei limiti di emissione:

1. Comunicazione PTE2-3001 del 15.01.2015: è stato comunicato un superamento apparente del limite del CO per il punto di emissione E1.
2. Comunicazione PTE2-3020 del 27.03.2015: è stato comunicato il superamento per un'ora del giorno 26.03.2015 del limite del CO per il punto di emissione E2.
3. Comunicazione PTE2-3093 del 05.11.2015: sono stati comunicati dei superamenti dei limiti per i parametri CO e NO<sub>x</sub> dovuti ad attività di configurazione della combustione della turbina a gas per modifica al sistema di controllo della stessa. Le attività di configurazione erano state preannunciate con comunicazione PTE2-3088 del 23.10.2015.
4. Comunicazione PTE2-3110 del 30.12.2015: è stato comunicato un superamento apparente del limite del CO per il punto di emissione E1.

Teverola, 21.04.2016



Giovanni Volo  
*Direttore Generale*