

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare**  
*Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali -  
sez. AIA*

[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

epc

**ISPRA**  
*Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività ispettive*

[Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**ARPA Campania - Direz. Tecnica**

[Direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:Direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

**ARPA Caserta**

[Arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it](mailto:Arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

Teverola, 01 GIUGNO 2016

Rif.: PTE2\_3159  
GV/rdn

**Oggetto: Centrale a ciclo combinato da 400 MWe di Teverola (CE) - SET S.p.A.  
Autorizzazione Integrata Ambientale-MIN-GAB-2013-0000066 del 05.03.2013.  
Portata Transitori.**

con la presente la scrivente Società, con riferimento al parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento di modifica non sostanziale ID 163/557, prot. DVA-2014-0001578 del 22.01.2014, trasmette i valori della portata dei fumi al camino E1 per ciascuna casistica di avviamento (rif. richiesta punto 2, pag. 6 del PIC sopra indicato). I dati sono trasmessi a seguito della correzione dell'errore di misurazione dello SME e dopo raccolta di un numero significativo di dati per avviamenti del tipo a caldo e a tiepido. Per gli avviamenti a freddo si precisa che non sono ancora disponibili un numero di dati sufficienti, essendo questa tipologia di avviamenti effettuata al momento sporadicamente. I dati per avviamenti a freddo riportati in tab.1 sono relativi a solo n. 3 avviamenti. Sarà cura della scrivente fornire un aggiornamento nel caso dovessero emergere in futuro significative differenze rispetto ai dati sopra indicati. Nella tab.1 si riportano i valori massimo e minimo della portata dedotti dai valori registrati dallo SME nel periodo gennaio 2015-maggio 2016.

---

**SET S.p.A.**

Capitale sociale: 120.000 Euro i.v.

Sede Legale :

Via G. Uberti 37 - 20129 Milano

Tel. +39 02 764 566 1 - Fax +39 02 764 566 37

Sede Operativa:

S.S. Appia 7/bis km 15,400 - 81030 - Teverola CE

Tel: +39 081 979 95 11 - Fax +39 081 979 95 23

CF / Partita IVA n. 13212400157

R.E.A. Milano 1628614 - R.I. Milano 243061/2000

Società sottoposta ad attività di direzione e controllo da parte di Repower AG



**Tab.1\_Portata transitori**

		Portata fumi secchi corr 15 O <sub>2</sub> (Nm <sup>3</sup> /h)
Avv. a Caldo	max	1.573.453
	min	306.037
Avv. a Tiepido	max	1.864.357
	min	224.271
Avv. a Freddo	max	975.115
	min	494.381

Come si nota dalla tabella i valori della portata durante i transitori sono fortemente variabili, dipendendo dalle ore di fermo impianto precedenti l'avviamento e dal profilo di carico e temperatura dei fumi di scarico della turbina a gas.

Distinti saluti



Giovanni Volo  
Direttore Generale

cc: L. Poggiali, D. Santamaria