

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

ARPALAZIO

Sezione Provinciale di Roma
Direzione di Sezione

Referente per quanto comunicato: dr. Stefano Listrani
Tel. 06/72961801 Fax 06/72961804
e-mail: sergio.ceradini@arpalazio.it

Roma,

Prot n° 0054126 del 16/07/2016

USCITA

prot. n.

(da citare nella risposta)

Comune di Civitavecchia
Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Comune.civitavecchia@legalmail.it

p.c

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione Generale per le valutazioni
ambientali
Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Città metropolitana di Roma
Dipartimento IV-Tutela e valorizzazione
ambientale
ambiente@pec.cittametropolitana.gov.it

Procura della repubblica di Civitavecchia
prot.procura.civitavecchia@giustiziacert.it

Direttore Tecnico
Ing. Rossana Cintoli

Rif.: Nota Comune di Civitavecchia prot. n. 58347 del 13.07.2016
Ns. Rif.: Arpalazio prot.n. 53443 del 13.07.2016

Oggetto: Centrale di Torrevaldaliga Nord-Civitavecchia-Nota Enel

In riferimento alla vostra nota (Vs. protocollo 58347 del 13-07-2016) acquisita in data 13-07-2016 con prot. n° 53443, in cui tra l'altro si chiede di valutare le ricadute ambientali dell'incendio

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBALDI, 114
TEL. +39 0746.49.11.43 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

00173 ROMA - VIA GIUSEPPE SAREDO, 52
TEL. +39 06.72.961 - FAX +39 06.72.961.808
E.MAIL: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

avvenuto presso la centrale di produzione Enel di Torrevaldaliga Nord, si comunica che le stazioni di monitoraggio gestite dalla scrivente sezione provinciale situate nel territorio dei comuni di Civitavecchia, Allumiere e Tolfa non hanno rilevato dati anomali nella giornata dell'incidente.

In particolare le concentrazioni medie orarie di SO₂ e NO₂ non hanno evidenziato in nessuna stazione superamenti dei limiti previsti per questi inquinanti dalla normativa vigente. Anche per quanto riguarda la concentrazione media giornaliera del PM₁₀ non si sono verificati superamenti del limite di legge.

I dati di SO₂, NO₂ e PM₁₀ relativi al giorno dell'incendio e alla giornata successiva inoltre non si discostano dal trend dei valori riscontrati nelle giornate precedenti.

Distinti saluti

*il Direttore di Sezione
dott. Sergio Ceradini*