



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0013654 del 12/06/2013

Pratica N:

Ref. Mittente:

Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Di Livorno
Via Salvatore Orlando n. 15
57123 Livorno
fax:0586 393769
enel_produzione_centrale_livorno@pec.enel.it
enelproduzione@pec.enel.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da ENEL S.p.A di Livorno - Procedimenti di modifica ID
245, ID 342, ID 369.**

In riferimento alle richieste di modifiche non sostanziali al decreto autorizzativo del 04/10/2010 n. DVA-DEC-2010-0000271 presentate dalla società Enel Produzione S.p.A., riguardo la riduzione della capacità di stoccaggio dell'olio combustibile denso e per lo spostamento di ubicazione dei serbatoi di stoccaggio acido cloridrico e soda caustica, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Per quanto riguarda la modifica richiesta al "Piano di Adeguamento impiantistico", avviata con nota del 12/09/2012 n. DVA-2012-0021783 (ID 35/414), si comunica che si sta predisponendo la nota di convocazione della Conferenza dei Servizi.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Presti
Ufficio Mittente: Direzione IV - Rischio Rilevante AIA
Funzionario responsabile: m.antonio.grillo@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08-2013-0082.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA-2013-0011726 del 21/05/2013

IPPC-00-2013-0000946

del 20/05/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Rif. Mittente:


**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Livorno - procedimenti di modifica ID 245, ID 342, ID 369, ID 414
Rif.: U.Prot. DVA-2012-0030498 del 13/12/2012**

Facendo seguito alla nota in oggetto, si rappresenta che il Referente del gruppo istruttore incaricato ha provveduto a formale verifica.

Con la presente si trasmette quindi il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato per refusi nella precedente trasmissione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

All. c.s.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Livorno

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alle istanze del Gestore di cui ai procedimenti DVA_MATTM "ID 35/245 – ID 35/342 – ID 35/369 – ID 35/414" per la centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. di LIVORNO, Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000271 del 24-05-2010

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Livorno
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Antonio Fardelli
	Dott. Ing. Alberto Pacifico
	Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana
	Dott. Ing. Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno
	Dott. Ing. Lorenzo Lazzarini - Comune di Livorno



- a. Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC,
- b. vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, N. Prot. CIPPC 00_2012-000243 del 19 aprile 2012, che assegna i procedimenti istruttori della Centrale Termoelettrica "ENEL S.p.A." di Livorno al Gruppo Istruttore così costituito:
- Marco Mazzoni - Referente GI
 - Antonio Fardelli
 - Alberto Pacifico,
- c. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 59 del 2005 e ss.mm.ii., i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Francesca Poggiali - Regione Toscana
 - Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno
 - Lorenzo Lazzerini - Comune di Livorno,
- d. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "ENEL Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Livorno (LI) - Comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 di avvio del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativo alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010" (ID 35/245), acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2011-0000223 del 10/02/2011, con cui la DVA_MATTM:
- ha comunicato che il Gestore con nota N. Prot. DVA-2010-0031689 del 29/12/2010 ha presentato istanza per le modifiche
 - ha invitato la Commissione AIA-IPPC a valutare le modifiche illustrate nella succitata nota,



e. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "ENEL Produzione S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale" (ID 35/342), acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0000286 del 26/04/2012, con cui la DVA_MATTM:

- ha comunicato l'avvio del procedimento inerente la modifica non sostanziale di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010 *relativamente alla riduzione della capacità di stoccaggio dell'olio combustibile denso (Attività Connessa 4), giusta istanza presentata dalla Società con nota del 03/04/2012, prot. N. 0008083*
- ha invitato la Commissione AIA-IPPC a *valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota, per la propria competenza,*

f. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto ""ENEL Produzione S.p.A. centrale di Livorno – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale" (ID 35/369), acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0000598 del 20/06/2012, con cui la DVA_MATTM:

- ha comunicato l'avvio del procedimento *inerente la modifica non sostanziale di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 24/05/2010 n. DVA-DEC-2010-0000271 concernente lo spostamento ubicazione dei serbatoi di stoccaggio acido cloridrico e soda caustica, giusta istanza presentata dalla Società con nota del 08/06/2012, prot. N. 0013877*
- ha invitato la Commissione AIA-IPPC a *valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota, per la propria competenza,*

g. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "ENEL Produzione S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai



sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale” (ID 35/414), acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0001076 del 18/09/2012, con cui la DVA_MATTM:

- ha comunicato l'avvio del procedimento *inerente la modifica per la modifica sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 24/05/2010 n. DVA-DEC-2010-0000271 al “Piano di adeguamento impiantistico” (art.1, comma 3 del decreto AIA), giusta istanza presentata dalla Società con nota del 20/10/2010, N. prot. 0030781 e successivamente integrata con nota del 21/06/2012 n. prot. DVA-2012-0015021*
 - ha invitato la Commissione AIA-IPPC a valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota, per la propria competenza,
- h. preso atto che la nota di cui al punto g., relativa all'originaria comunicazione del Gestore di “adempimento” (ID 35/1), classifica tale istanza come “modifica sostanziale” (ID 35/414) e che, pertanto, **le disposizioni contenute nel presente parere esauriscono ambedue i citati procedimenti,**
- i. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio delle modifiche richieste di cui ai punti d), e), f) e g),
- j. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori della Commissione IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0000458 del 30-05-2012, per il procedimento ID 35/342
- k. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori della Commissione IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0001376 del 7-11-2012, per il procedimento ID 35/414,
- l. vista la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio inviata per approvazione in data 23 novembre 2012 dal Referente del Gruppo Istruttore al Nucleo di Coordinamento avente prot. CIPPC 00_2012-001512 del 26/11/2012,



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Livorno

- m. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- n. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ,
- o. viste le risultanze della Riunione del Gruppo Istruttore - Gestore del 20 giugno 2012 (verbale N. Prot. CIPPC-00_2012-0000606 del 21-06-2012) e della Riunione del Gruppo Istruttore in Sessione Riservata (verbale N. Prot. CIPPC-00_2012-0000607 del 21-06-2012),

il Gruppo Istruttore, sulla base delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA, nonché della discussione e delle risultanze della riunione del 20 giugno 2012

decide

- relativamente alla richiesta di modifica di cui al procedimento ID 35/245, alla luce di quanto documentato dal Gestore, che **la richiesta possa essere considerata non sostanziale e accoglibile**
- relativamente alla richiesta di modifica di cui al procedimento ID 35/342, alla luce di quanto documentato dal Gestore, che **la richiesta possa essere considerata non sostanziale e accoglibile**
- relativamente alla richiesta di modifica di cui al procedimento ID 35/369, alla luce di quanto documentato dal Gestore che **la richiesta possa essere considerata non sostanziale e accoglibile**
- relativamente alla richiesta di modifica sostanziale di cui al procedimento ID 35/414, di **accogliere la richiesta del Gestore con le seguenti prescrizioni:**
 1. l'esercizio per ciascun gruppo è limitato a un numero massimo di 500 h/anno;
 2. il Gestore dovrà comunicare con cadenza trimestrale all'Ente di Controllo il numero di ore di esercizio per ogni gruppo;
 3. il Gestore dovrà dare comunicazione all'Ente di Controllo, entro 6 ore, dell'avvenuta chiamata in esercizio della CTE;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Livorno

4. il Gestore dovrà comunque garantire, entro il 30 aprile 2015, il rispetto dei limiti in concentrazione prescritti nel Decreto di AIA n. Prot. DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/2010. Per evitare avviamenti derivanti esclusivamente dalla necessità di effettuare le prove sui sistemi di monitoraggio delle emissioni in aria e quindi evitare emissione di inquinanti non necessarie e non collegate all'esercizio, le misurazioni ed i monitoraggi finalizzati al rispetto del Valore Limite Emissivo, devono essere effettuati durante l'esercizio degli impianti; in assenza di esercizio i monitoraggi non devono necessariamente rispettare la cadenza temporale prescritta.

Ritiene, inoltre, che

- relativamente alle richieste di modifica non sostanziale di cui ai procedimenti ID 35/245, ID 35/342, ID 35/369 e relativamente alla richiesta di modifica sostanziale di cui al procedimento ID 35/414, **le tariffe versate dal Gestore siano congrue.**