

ENEL Produzione S.p.A
Centrale di Bari

Dati generali anno 2013

Ore di normale funzionamento (ore di funzionamento al di sopra del minimo tecnico registrate da Sistema di Monitoraggio delle Emissioni)

	GR1	GR2	GR3
anno 2013	147,00	324,00	0,00

Rendimento elettrico medio effettivo (%)

	GR1	GR2	GR3
gennaio	----	----	----
febbraio	24,99	28,68	----
marzo	----	27,11	----
aprile	----	30,11	----
maggio	18,55	27,80	----
giugno	----	29,98	----
luglio	29,08	29,67	----
agosto	----	----	----
settembre	----	----	----
ottobre	----	----	----
novembre	----	----	----
dicembre	----	----	----

Energia generata su base temporale mensile (MWh)

	GR1	GR2	GR3
gennaio	0,00	0,00	0,00
febbraio	941,90	2871,70	0,00
marzo	0,00	710,10	0,00
aprile	0,00	2532,30	0,00
maggio	570,10	2134,70	0,00
giugno	0,00	3234,60	0,00
luglio	5256,20	6030,10	0,00
agosto	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,00	0,00	0,00
novembre	0,00	0,00	0,00
dicembre	0,00	0,00	0,00