

	Ordine di Manutenzione	
	Assegnato a	

Ordine N° 111059677 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELL

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO Manutenzione Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARCFE CLORURO FERRICO	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio		Autogru
	Piattaforma aerea		Tiro paranco

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE

LAVORO DA SVOLGERE : (A51-I0081) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI

Note :

Intervento Programmato dal 25/05/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a


Data/Ora	Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
28/05/15	11,00	28/05/15	11,30


Note Conclusive SERBATOIO IN OTTIME CONDIZIONI  
BACINO CONTENIMENTO NON PERFETTO IN ALCUNI PUNTI.

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

Ordine

Firma Esecutore  


Firma Referente  


	<b>Ordine di Manutenzione</b>	
	Assegnato a	FENICE

Ordine N° 111059678 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELL

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARCFE CLORURO FERRICO	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio	Autogru	
	Piattaforma aerea	Tiro paranco	

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE

LAVORO DA SVOLGERE : (A51-10081) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI

Note :

Intervento Programmato dal 25/11/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
03/12/15 11:00	03/12/15 11:30	

Note Conclusive SERBATOIO IN OTTIME CONDIZIONI

BACINO CONTENIMENTO NON PERFETTO IN ALCUNI PUNTI

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

Ordine

Firma Esecutore

Firma Referente

	<b>Ordine di Manutenzione</b>		
	Assegnato a	FENICE	

Ordine N° 111059685 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELL

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO *Morelino* Freq. PM 6 mesi

Macchina: 19.TARIPO IPOCLORITO	Collocazione: 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio	Autogru	
	Piattaforma aerea	Tiro paranco	

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE
LAVORO DA SVOLGERE: (A51-10082) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI
Note:

Intervento Programmato dal 09/11/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
16/11/15 1100	16/11/15 1130	

Note Conclusive SERBATOIO IN OTTIME CONDIZIONI  
BACINI COLLEGAMENTO NON PERFETTI IN ALCUNI PUNTI

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

*Firma Esecutore*  
*Sol*

*Firma Referente*  
*Castell*

	<h1>Ordine di Manutenzione</h1>	
		Assegnato a .....

Ordine N° 111059684 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELLO

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARIPO IPOCLORITO	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio		Autogru
	Piattaforma aerea		Tiro paranco

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE

LAVORO DA SVOLGERE : (A51-10082) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI

Note :

Intervento Programmato dal 09/05/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a .....

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
12/05/2015 900	12/05/2015 1330	

Note Conclusive SERBATOIO IN OTTIME CONDIZIONI  
RACCHIUSAMENTO NON PERFETTO IN ALCUNI PUNTI

## Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

Ordine

Firma Esecutore

Firma Referente

	<b>Ordine di Manutenzione</b>		
	Assegnato a	FENICE	

Ordine N° 111059686 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELLO

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARCALS SILOS CALCE - TAR	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio	Autogru	
	Piattaforma aerea	Tiro paranco	

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE

LAVORO DA SVOLGERE: (A51-10083) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI

Note :

Intervento Programmato dal 22/04/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
28/04/15 1000	28/04/15 1230	

Note Conclusive SERBATOIO IN BUONE CONDIZIONI. NESSUNA ANOMALIA

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

Ordine

Firma Esecutore

Firma Referente

	<b>Ordine di Manutenzione</b>	
	Assegnato a	FENICE

Ordine N° 111059687 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTEU

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARCA SILOS CALCE - TAR	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio	Autogru	
	Piattaforma aerea	Tiro paranco	

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE

LAVORO DA SVOLGERE : (A51-10083) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI

Note :

Intervento Programmato dal 22/10/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
03/11/15 14:00	03/11/15 14:15	

Note Conclusive SERBATOIO IN BUONE CONDIZIONI. NESSUNA ANOMALIA  
NEL MESE DI LUGLIO DITA TERREC HA MANUTENUTO I FILTRI

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

Ordine

Firma Esecutore	Firma Referente
	

	<b>Ordine di Manutenzione</b>		
	Assegnato a	FENICE	

Ordine N° 111059689 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELLO

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO *Mirafiori* Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARBENS SILOS	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio		Autogru
	Piattaforma aerea		Tiro paranco

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE
LAVORO DA SVOLGERE : (A51-10084) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI
Note :

Intervento Programmato dal 23/04/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
28/04/15 1200	28/04/15 1030	

Note Conclusive SERBATOIO IN BUONE CONDIZIONI. NESSUNA ANOMALIA

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO

Ordine

Firma Esecutore *[Signature]*

Firma Referente *[Signature]*

	<b>Ordine di Manutenzione</b>		
	Assegnato a	FENICE	

Ordine N° 111059690 U.O. MIRAFIORI TORINO Stato ordine Attivo

Login BOEROF

Riferimento Interno CASTELLO

Tipologia Lavoro ALTRO NON IN ELENCO *Manutenzione* Freq. PM 6 mesi

Macchina : 19.TARBENS SILOS	Collocazione : 19.A51-TAR TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
PRIORITA': Bassa	Ponteggio	Autogru	
	Piattaforma aerea	Tiro paranco	

DESCRIZIONE PROBLEMA: NON APPLICABILE

LAVORO DA SVOLGERE : (A51-10084) VERIFICHE PERIODICHE SU VASCHE E SERBATOI

Note :

Intervento Programmato dal 23/10/2015 08:00 al

COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE IL LAVORO

MATRICOLA - NOMINATIVO

Rilasciato a

Data/Ora Inizio Lavori	Data/Ora fine Lavori	Ore Manutenzione
03/11/15 14:15	03/11/15 14:30	

Note Conclusive SERBATOIO IN BUONE CONDIZIONI. NESSUNA ANOMALIA.  
NEL MESE DI LUGLIO DITTA TERMEC HA MANUTENUTO I FILTRI

### Check List

Seq.	Freq.	Controllo	Valore Ril.
10	1	VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO