



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## VERBALE DI CHIUSURA VISITA ISPETTIVA ORDINARIA

<b>Installazione</b>	<b>Centrale Termoelettrica Eugenio Montale</b>
<b>Società</b>	<b>ENEL Produzione S.p.A.</b>
<b>Ubicazione installazione</b>	<b>La Spezia (SP)</b>
<b>Provvedimento</b>	<b>Decreto Ministro 0000244 del 06/09/2013</b>
<b>Gazzetta Ufficiale</b>	<b>n. 226 del 26/09/2013</b>
<b>Enti di controllo presenti</b>	<b>ISPRA/ARPA Liguria</b>
<b>Data visita ispettiva</b>	<b>14-16 giugno 2016</b>
<b>Verbale di chiusura visita ispettiva del</b>	<b>16 giugno 2016</b>

Il giorno 16/06/2016 alle ore 12:15, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si è riunito presso la Centrale Termoelettrica Eugenio Montale dell'ENEL Produzione S.p.A., ubicata in La Spezia (SP) via Valdilocchi 32, per la redazione del verbale di chiusura della visita ispettiva effettuata nelle date 14-16 giugno 2016, in attuazione del programma concordato durante la riunione di avvio, sottoscritto in data 14/06/2016.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

1. *Genève Farabegoli* ISPRA
2. *Margherita Secci* ISPRA
3. *Matteo Romanelli* ARPA Liguria
4. *Giancarlo Leveratto* ARPA Liguria
5. *Cinzia Barbieri* ARPA Liguria
6. *Daniele Franceschini* ARPA Liguria
7. *Alessandro Raggi* ARPA Liguria

Per la Società ENEL Produzione S.p.A. sono presenti:

8. *Rosario Matteucci* Gestore
9. *Laura Sorrentino* Referente IPPC
10. *Rossella Petrazzuoli* Staff EAS
11. *Loredana Guarino* HSEQ Ambiente
12. *Federica Matarrese* Coal Italy
13. *Daniele Dalle Mura* Capo Impianto
14. *Alessio Baldini* TS
15. *Adriano Olivetti* Sezione esercizio
16. *Roberto Braschi* TS

Nel corso della visita ispettiva sono state controllate le prescrizioni contenute nel Provvedimento in epigrafe per l'esercizio dell'installazione, è stato redatto un verbale di inizio visita ispettiva in data 14/06/2016, sono stati redatti n. 3 verbali di esecuzione visita ispettiva in data 14, 15 e 16 giugno 2016.

Ad esito dell'attività di verifica dei giorni 14, 15 e 16 giugno 2016 risulta allegata al presente verbale la documentazione descritta nella seguente tabella:

Allegato	Riferimento	Descrizione documento	Formato	N. file
1		Copia della procura del gestore	pdf	1
2		Ordine di Manutenzione nastro 9	pdf	2
3		Verbale riunione 4 febbraio 2016 LDAR	pdf	1
4		Rapporti di prova opera di presa e scarico SF1 dicembre 2015 e marzo 2016	pdf	4



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## VERBALE DI CHIUSURA VISITA ISPETTIVA ORDINARIA

5		Certificati SAMS NO e SO2	pdf	1
6		Relazione acustica ottobre 2015	pdf	1
7		Rapporti SME settimanali e dei giorni 1, 7 e 13 giugno	Pdf excel	3 1
8		Registro carico molo	Pdf	1
9		Allegato fotografico	jpg	25

In relazione a tutta la documentazione in allegato si attesta, con la sottoscrizione del presente verbale, l'avvenuta consegna in formato elettronico ai componenti del Gruppo Ispettivo e ai rappresentanti della Società.

Il GI richiede che entro ottobre 2016 venga trasmessa agli EC un'evidenza dei dati settimanali del CO registrati con il secondo strumento dal 1 gennaio 2016 a fine settembre 2016.

In relazione alle verifiche svolte la Società presenta le seguenti osservazioni, dichiarando che:

"In merito agli autocontrolli allo scarico SF1 - punto 1, prescritti al par. 10.4 del PIC, Tab.17 par. 5.2 del PMC, il Gestore ribadisce quanto già dichiarato nella precedente visita ispettiva del 2015, per la verifica del rispetto del valore limite del parametro boro."

Alle ore 12:30 del 16/06/2016 è terminata l'attività di verifica di cui all'oggetto.

Il presente verbale, redatto in tre originali, è stato letto, sottoscritto e confermato dai presenti.

La Spezia, 16/06/2016

Per il Gruppo Ispettivo

Per la Società ENEL Produzione S.p.A.