



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Sorgenia Power S.p.A.
Centrale a ciclo combinato di Aprilia
hsesorgenia@legalmail.it

e p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina
prot.procura.latina@giustiziacert.it

ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle sostanze
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici
e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Lazio
Direzione Tecnica
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

OGGETTO: Sorgenia Power S.p.A. – centrale di Aprilia (LT). Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 47895 del 28/09/2017.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 47895 del 28/09/2017, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: nota ISPRA prot. 47895 del 28/09/2017 (acquisita con prot. DVA n. 22199 del 28/09/2017).

ID Utente: 6704
ID Documento: DVA-D3-AIA-6704_2017-0096
Data stesura: 29/09/2017

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 29/09/2017

✓ Resp. Div.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3
Data: 29/09/2017



47895

28 SET. 2017

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Latina
Piazza Bruno Buozzi, 1 - 04100 LATINA
ord.latina@cert.legalmail.it

Copia ARPA Lazio - Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101 - 00187 ROMA
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

RIFERIMENTO: Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.0000163 del 18/06/2014 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Sorgenia Power S.p.A. ubicata nel comune di Aprilia (LT).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 3 e 4 luglio 2017. Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 03/7/2017 al 04/07/2017, secondo quanto disposto nella programmazione 2017 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Sorgenia Power SpA sita ad Aprilia (LT).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Sono state inoltre effettuate a cura di ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Latina - attività di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera asservite ai camini E1.1 ed E1.2, nonché il monitoraggio delle acque di falda dai piezometri GW1, GW2 e GW3.

Ad esito dell'attività analitica, ARPA Lazio ha rilevato (nota acquisita al Prot. ISPRA al n. 42440 del 30/8/2017) il superamento del valore limite prescritto in AIA per i COV all'emissione del camino E.1.2, con un valore pari a 2 mg/Nm³ a fronte del valore limite pari a 1 mg/Nm³ (Allegato 1 - Rapporto di prova n. SLT 2017/02270/01445).

Ad esito delle suddette attività, d'intesa con ARPA Lazio, si accerta con la presente la seguente violazione della prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto del valore limite del parametro COV prescritto a pag. 90 del PIC tabella 8.3.1, il cui monitoraggio con frequenza semestrale è indicato nel PMC pg. 12 del decreto AIA in riferimento.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché, entro dieci giorni dalla ricezione della diffida:


- a) trasmetta a questi enti una relazione nella quale siano indicate le possibili cause che hanno determinato il superamento del valore limite prescritto e le azioni correttive che si intendono intraprendere;

AB



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- b) effettuare il monitoraggio mensile in discontinuo dell'emissione E1.2 per i COV per un periodo di quattro mesi, da effettuarsi nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, e trasmetta gli esiti agli enti di controllo.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui sopra non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Latina quale ipotesi di reato.

Distinti saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegato: Rapporto di prova n. SLT 2017/02270/01445 di ARPA Lazio.