

Rapporto di
prova n°: **20151655-003**

Descrizione: **Identificazione campione: Gasolio**
Provenienza: Moto pompa antincendio
Punto di prelievo: Serbatoio

Spettabile:
TERMICA CELANO S.p.A.
Borgo Strada 14
67043 CELANO (AQ)

Accettazione: **20151655**
Data Prelievo: **14-ott-15**
Data Arrivo Camp.: **14-ott-15** Data Inizio Prova: **14-ott-15**
Data Rapp. Prova: **18-nov-15** Data Fine Prova: **16-nov-15**
Produttore: **TERMICA CELANO S.p.A.**

Prelevatore: **Personale Ecopoint srl: Danilo Pendenza**
Mod.Campionam.: **UNI 10802:2013**

Prova	U.M	Metodo	Risultato
Zolfo	%	UNI EN ISO 14596:2008	0,38
Potere Calorifico Inferiore	KJ/Kg	ASTM D 240	36492
PCB e PCT	mg/kg	EN 12766	< 1
Nichel	mg/kg	UNI EN ISO 13131	< 3
Vanadio	mg/kg	UNI EN ISO 13131	< 3
Acqua e sedimenti	% v/v	ISO 3735:1999 + ISO 3733:1999	< 0,05
Massa volumica a 15°C	kg/m ³	UNI EN ISO 3675/12185	843
Viscosità a 40°C	mm ² /s	UNI EN ISO 3104:2000	2,701

Il Responsabile Chimico

Dr.ssa Elisabetta Piccirillo
Ordine dei Chimici della Campania
Iscrizione n° 1751

Il Direttore Tecnico

Ing. Edmondo Metildi