

Prot. S009/15 AS/OA

Celano lì 02/04/2015

Spett.le I.S.P.R.A.  
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo,  
il coordinamento e il controllo delle  
Attività Produttive  
via V. Brancati 48  
00144 ROMA

Spett.le ARTA Abruzzo  
Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio  
67100 Aquila  
Spedito via fax al n° 0862 579729

**Oggetto: Termica Celano S.p.A Autorizzazione Integrata Ambientale PROT N° DVA-MIN0000218 del 5/9/2014.**

**Sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera punto E1:  
Comunicazione registrazioni di valori di emissioni non conformi ai valori  
limite stabiliti nell'autorizzazione.**

Si comunica che il giorno 01/04/2015, in fase di riduzione della potenza elettrica come da programma MSD di Terna, dalle ore 11:46 alle ore 11:50, si è determinata una registrazione del valore di CO tale da aver determinato una concentrazione media oraria (12:00 ÷ 13:00) non conforme al valore limite stabilito nell'autorizzazione.

Il sistema di monitoraggio e controllo (SME) ha rilevato un valore medio orario di CO pari a 33.8 mg/Nm<sup>3</sup>.

Si precisa che dalle ore 11:51 si è avviata la fase di spegnimento come da programma MSD sopra citato.

La durata dell'evento che ha influenzato la media oraria è stata quindi di 4 minuti.

Le emissioni di CO complessive da attribuire al solo superamento del limite autorizzato e dovuto all'evento medesimo sono state pari a circa 2.47 Kg, come si deduce dalle registrazioni in continuo del sistema di monitoraggio.

## TERMICA CELANO SPA

Sede legale: Via degli Agresti, 6 – 40123 Bologna, Italy  
Tel. +39.051.61.62.711 – Fax +39.051.61.62.745  
Codice Fiscale e P. IVA 01813091202

Cap. Soc. Euro 35.000.000,00 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. R.E.A. BO-0393255  
Società con socio unico. Soggetta a direzione e coordinamento da parte di S.E.C.I. Società Esercizi Commerciale Industriale S.p.A. con sede in Bologna



Gruppo  
Industriale  
Maccaferri

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l'Ing. Antonio Sorgi

E mail [antonio.sorgi@termicacelano.it](mailto:antonio.sorgi@termicacelano.it)

Tel 3356970312


Cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

Termica Celano S.p.A.

Direttore Unità Produttiva

Ing. Antonio Sorgi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Sorgi', is written over the printed name 'Ing. Antonio Sorgi'.