

**Rattà Vincenzo**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb.

E.prot DVA - 2015 - 0020631 del 05/08/2015

**Da:** A: GAB Archivio Gabinetto  
**Inviato:** martedì 4 agosto 2015 20:07  
**A:** A: DVA-UDG  
**Cc:** A: GAB Segr. Capo Gabinetto  
**Oggetto:** RITIRARE ORIGINALI ATTI FIRMA MINISTRO PRESSO L'ARCHIVIO GABINETTO -  
STANZA 521: DEC/MIN/165/2015  
**Allegati:** 456532\_708-REG-1438711253168-agora\_speed

**Aggiornamento AIA per esercizio centrale termoelettrica Piero Vannucci di ENEL Produzione spa ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG)**

**Codice Segreteria Gabinetto: 1978 (rif. nota GAB/14913)**

**Rattà Vincenzo**

A.O.O. - Ufficio di Gabinetto - Mattm

Servizio per la tenuta del protocollo informatico,  
della gestione dei flussi documentali e degli archivi

0657225546 - piano V stanza 521

<mailto:ratta.vincenzo@minambiente.it>





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci della Società ENEL Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG)**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, con modificazioni, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTA** la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;



WD

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2008, n. 224, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, ed in particolare l'articolo 4, comma 5;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTA** l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del 5 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-0000452, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci della Società ENEL Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTA** la nota prot. n. CIPPC-2012-0645 del 28 giugno 2012 di costituzione del Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



*Handwritten signature or mark.*

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTO** il certificato n. EMS-1033/S da cui risulta che dal 5 luglio 2005 la centrale termoelettrica Pietro Vannucci della Società ENEL Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG) è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001:2004;

**VISTA** la registrazione n. IT - 000946 del 19 settembre 2008 al sistema comunitario di ecogestione ed audit ai sensi del Regolamento CE n.761/2001 (EMAS), per la centrale termoelettrica Pietro Vannucci della Società ENEL Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG), in corso di validità;

**VISTA** l’istanza del 20 giugno 2014, prot. Enel-PRO-20/06/2014-0024953, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela e del mare il 24 giugno 2014 al n. DVA-2014-0020578, con la quale la Società Enel Produzione S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell’articolo 273, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e *s.m.i.*, l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale del 5 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-0000452, e la concessione dell’esenzione dall’obbligo di rispettare i valori limite di emissione in atmosfera per i parametri SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub> di cui alla Parte II, Sezioni 1 e 4, dell’Allegato II alla Parte Quinta del medesimo D.Lgs. 152/2006, previsto a partire dal 1 gennaio 2016;

**VISTA** la nota del 29 ottobre 2014, prot. DVA-2014-035071, con la quale la Direzione generale ha comunicato gli indirizzi applicativi in merito alla facoltà, per l’autorità competente, di concedere la deroga all’applicazione dei valori limite di emissione previsti dall’art. 273, comma 3, del D.Lgs.152/06 e *s.m.i.*;

**VISTA** la nota del 4 novembre 2014, prot. DVA-2014-035900, con la quale la competente Direzione generale ha avviato il procedimento;

**VISTA** la nota del 19 maggio 2015, prot. n. CIPPC-2015-01011, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale del 5 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-0000452 per l’esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci della Società ENEL Produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG);

**VISTA** la nota del 23 giugno 2014, prot. Enel-PRO-23/06/2015-0024589, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del



AD

mare il 23 giugno 2015 al n. DVA-2014-016483, con la quale il Gestore ha richiesto di chiarimenti in merito al parere istruttorio del 19 maggio 2015, prot. n. CIPPC-2015-01011;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 3 luglio 2015 della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., trasmesso ai partecipanti con nota del 7 luglio 2015, prot. n. DVA-2015-017774;

**VISTA** la nota del 14 luglio 2015, prot. n. CIPPC-2015-01324, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio definitivo adeguato alla luce delle determinazioni in sede di Conferenza dei servizi del 3 luglio 2015;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**RILEVATO** che il Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo (PG) non ha formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTI** i compiti assegnati all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-4RI-2015-0162 del 29 luglio 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;




M

**DECRETA**

il parere istruttorio conclusivo allegato e parte integrante del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-0000452, per l'esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci della Società ENEL Produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG), identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, è aggiornato come indicato nel parere istruttorio conclusivo, reso il 14 luglio 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, con protocollo n. CIPPC-2015-01324.

Gian Luca Gallegri





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC




Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0018823 del 17/07/2015

CI PPC-00-2015-0001324

del 14/07/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma



Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Enel  
Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG) -  
Procedimento di modifica ID 69/824

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data  
03/07/2015.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A.**  
**Centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG)**

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale.**

*“Richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite emissivi per le due unità produttive della Centrale termoelettrica Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo ai sensi dell'art 273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014”*

(ID MATTM-DVA 69/824)

Gestore	Enel S.p.A.
Località	Gualdo Cattaneo (PA)
Gruppo Istruttore	Ing. Giovanni Anselmo (referente)
	Prof. Paolo Bevilacqua
	Cons. Stefano Castiglione
	Ing. Marco Antonio Di Giovanni
	Ing. Adriano Rossi (Regione Umbria)
	Dott.ssa Paola Angelini (Provincia di Perugia)
	Dott. Stefano Pinchi (Comune di Gualdo Cattaneo)



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A.**  
**Centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG)**

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00-2012-000645 del 28/06/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Soc. ENEL Produzione S.p.A. relativa alla Centrale Termo Elettrica "Pietro Vannucci" sita in Comune di Gualdo Cattaneo (PG):
  - Ing. Giovanni Anselmo - Referente GI;
  - Prof. Paolo Bevilacqua;
  - Cons. Stefano Castiglione;
  - Ing. Marco Antonio Di Giovanni.
  
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
  - Ing. Adriano Rossi – Regione Umbria;
  - Dott.ssa Paola Angelini – Provincia di Perugia;
  - Dott. Stefano Pinchi – Comune di Gualdo Cattaneo.
  
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA-2015-0035900 del 04/11/2014, avente ad oggetto "*ENEL Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica Pietro Vannucci sita nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG) – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 69/824)*", acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC 00-2014-0001874 del 07/11/2014, con cui si trasmetteva la comunicazione del Gestore, prot. Enel-PRO-20/06/2010-002453 (E.prot DVA-2014-0020578 del 24/06/2014), relativa a:
  - o richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite emissivi per le due unità produttive della Centrale termoelettrica Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo, ai sensi dell'articolo 273, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014).
  
- Preso atto che la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA-2015-0035900 del 04/11/2014, connota dell'istanza del Gestore come modifica



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A.**  
**Centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG)**

sostanziale.

- Preso atto dei contenuti della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0035071 del 29/10/2014, avente ad oggetto "Deroghe 17.500 ore - *Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del D.Lgs. 152/06 - indirizzi applicativi*".
- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio, DVA-DEC-2011-0000452 del 05/08/2011 e ss.mm.ii., rilasciato dal MATTM nei confronti della CTE "Pietro Vannucci" di Gualdo Cattaneo (PG), di cui il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2011.
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA con prot. n. 11975 del 16/03/2015, acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC 00-2015-0000582 del 17/03/2015.
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 07/05/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00-2015-0000930 del 07/05/2015 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.
- Considerato che con nota U.prot. DVA-2015-0035900 del 04/11/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha, tra l'altro, comunicato l'avvenuto versamento di € 2.000,00 da parte del Gestore, in relazione al procedimento ID 69/824.
- Tenuto conto degli esiti della Conferenza di Servizi del 03/07/2015, giusto Verbale prot. DVA-2015-0017774 del 07/07/2015,- acquisito agli atti istruttori con prot. CIPPC-2015-000-0001320 del 14/07/2015.

**il Gruppo Istruttore**

- considerato che l'art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014) prevede che ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013, a partire dal 1° gennaio 2016, si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, Sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta (così come modificata dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 46/2014),



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A.**  
**Centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG)**

- considerato che lo stesso art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014) prevede che le vigenti autorizzazioni siano adeguate (nell'ambito delle procedure di rinnovo oppure nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata dal Gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) entro il 1° gennaio 2016 alle disposizioni citate al precedente punto elenco e che le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono comunque stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette a rinnovo,
- considerato che l'art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014) stabilisce che l'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2013 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014), nel rispetto di specifiche condizioni,
- preso atto dell'esplicita richiesta di *esenzione*, formulata dal Gestore ai sensi dell'art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 46/2014), dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione in atmosfera di SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub> previsti dalla Parte II, Sezioni 1 e 4, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificata dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 46/2014) e considerata l'annessa dichiarazione d'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023,
- verificato che l'impianto in oggetto (Centrale termoelettrica riconvertita per il funzionamento a carbone nel periodo 1989-1990, avente potenza termica complessiva pari a 400 MW) non ricade nel campo di applicazione dell'art. 273, comma 4-*bis*, lettera a), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014),
- verificato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 273, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014),
- verificato che, in relazioni ai contenuti della nota DVA-2014-0035071 del 29/10/2014, la Centrale in questione non ricade in una delle aree identificate come maggiormente esposte



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A.**  
**Centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG)**

alla problematica delle polveri sottili (PM10) e degli ossidi di azoto di cui alla procedura comunitaria di messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea (prot. 2014/2147),

- considerata la mancanza di esplicite proposte del Gestore in merito alla ripartizione annuale (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023) del monte ore di esercizio ammesso in esenzione,
- considerato che il Gestore, sempre con comunicazione prot. Enel-PRO-20/06/2010-002453 (E.prot DVA-2014-0020578 del 24/06/2014), oltre la richiesta di esenzione di cui sopra, richiede anche la contestuale revoca della prescrizione relativa alla presentazione di un piano di adeguamento alle MTD (per limitare le concentrazioni emesse di SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub>) prevista al Paragrafo 9.3.1 b) del Parere Istruttorio allegato al provvedimento di autorizzazione all'esercizio, DVA-DEC-2011-0000452 del 05/08/2011,

accoglie, relativamente ai soli parametri inquinanti SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, la richiesta di esenzione prevista dall'art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come aggiornato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014) e aggiorna il Parere Istruttorio allegato al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, DVA-DEC-2011-0000452 del 05/08/2011 e ss.mm.ii., con i seguenti contenuti e disposizioni:

- ai sensi dell'art. 273, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (così come aggiornato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 46/2014), entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative in esenzione utilizzate dal 1° gennaio 2016. Il documento dovrà essere integrato con lo stato aggiornato della qualità dell'aria nella zona circostante la Centrale, specificando eventuali misure di programmazione o pianificazione ambientale adottate dalle Autorità locali.

In mancanza di specifiche indicazioni fornite dal Gestore, il monte ore (17.500 ore) tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 dovrà essere distribuito uniformemente,

- dal 1° gennaio 2024, i limiti di emissione per i parametri inquinanti SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub> dovranno risultare coerenti con le previsioni delle conclusioni BAT e della normativa vigenti a quella data,



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A.**  
**Centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG)**

- coerentemente con l'accoglimento della richiesta di esenzione, è revocata la prescrizione relativa alla presentazione di un piano di adeguamento alle MTD prevista al Paragrafo 9.3.1 b) del Parere Istruttorio allegato al provvedimento di autorizzazione all'esercizio, DVA-DEC-2011-0000452 del 05/08/2011,
- per quanto non modificato, continuano a valere le disposizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, DVA-DEC-2011-0000452 del 05/08/2011 e ss.mm.ii..