



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0022602 del 08/09/2015

Indirizzo:

Prof. Mittente:

Enipower S.p.A.
Stabilimento di Ravenna
Via Baiona, 107
48123 Ravenna
fax:0544 600515
stabilimento.ravenna@pec.enipower.eni.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da EniPower spa - Stabilimento di Ravenna -
Procedimento di modifica ID 170/635**

In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale presentata dalla società Enipower S.p.A., relativamente al progetto di sostituzione della camera di aspirazione della turbina a gas del Ciclo Combinato 2, si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 2 settembre 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0001622.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-4RI-AG-01_2015-0096.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA - 2015 - 0022247 del 03/09/2015

IPPIC - 00 - 2015 - 0001622
DEL 02/09/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da
EniPower S.p.A. - Stabilimento di Ravenna - Procedimento di modifica ID 170/635

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

Armando Brath

All. c.s.

AU.1622/15



Commissione Istruttoria IPPC
Enipower S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

PARERE ISTRUTTORIO

Aggiornamento del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012 e ss.mm.ii., a seguito dell'istanza di modifica non sostanziale trasmessa dal Gestore con nota E.prot DVA-2013-0024949 del 31/10/2013, relativa al progetto di sostituzione della camera di aspirazione (air-intake) della turbina a gas del Ciclo Combinato 2 della Centrale Termoelettrica di Ravenna.

(ID 170/635)

Gestore	Enipower S.p.A.
Località	Ravenna
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Marco Antonio Di Giovanni
	Rocco Simone
	Matteo Balboni (Regione Emilia Romagna)
	Laura Avveduti (Provincia di Ravenna)
	Angela Vistoli (Comune di Ravenna)



Commissione Istruttoria IPPC
Enipower S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2013-0002077 del 12 novembre 2013, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. Enipower S.p.A. relativa alla Centrale Termo Elettrica sita in Ravenna:
 - Ing. Giovanni Anselmo - Referente GI;
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
 - Ing. Rocco Simone.

- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna;
 - Ing. Laura Avveduti – Provincia di Ravenna;
 - Dott.ssa Angela Vistoli – Comune di Ravenna.

- Vista la nota della DVA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA-2013-0025326 del 06/11/2013, avente ad oggetto “*Enipower S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/2010, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale.(ID 170/635)*”, acquisita dalla Segreteria della Commissione con prot. CIPPC 00-2013-0002067 del 11/11/2013.

- Vista l'istanza del Gestore (prot. 87/MC/LT del 21/10/2013) con i relativi allegati, avente ad oggetto “*Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo E.prot DVA-2013-0024949 del 31/10/2013, relativa alla sostituzione della camera di aspirazione (air-intake) della turbina a gas del Ciclo Combinato 2 della Centrale Termoelettrica di Ravenna.

- Considerata la nota trasmessa dal Gestore con Prot. 63/2015/MC/LT del 28/04/2015, contenente l'aggiornamento delle schede B.11.1 e B.11.2 sulla produzione di rifiuti, acquisita




Commissione Istruttoria IPPC
Enipower S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con E.prot DVA-2015-0011627 del 04/05/2015.

- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio U.prot DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012 e ss.mm.ii. rilasciato nei confronti della Centrale Termoelettrica di Ravenna, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18/08/2012.
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA, Prot. 49865 del 28/11/2014, acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2014-0002056 del 02/12/2014.
- Considerata l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio al Gruppo Istruttore (inviata dalla Segreteria della Commissione IPPC in data 27/07/2015), avente prot. CIPPC 00-2015-0001411 del 27/07/2015 .
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Considerato che con la sopra citata nota U.prot. DVA-2013-0025326 del 06/11/2013 la DVA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha tra l'altro comunicato l'avvenuto versamento da parte del Gestore della tariffa istruttoria per un importo di € 2.000,00.

il Gruppo Istruttore

sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore nell'ambito dell'istanza e della documentazione trasmesse e preso atto dei contenuti della Relazione Istruttoria, rilevando che la modifica proposta non comporta variazioni al regime emissivo dello stabilimento, ritiene non sostanziale la modifica progettata.

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua a tariffa istruttoria versata dal Gestore ai sensi del D.M. 24/04/2008. 

Considerato che la scheda A.9 allegata all'istanza in oggetto identifica il *Canale Candiano* quale corpo idrico ricettore per lo scarico finale SF1, diversamente da quanto indicato nella corrispondente scheda A.9 presentata in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012, che identificava quale ricettore per lo stesso



Commissione Istruttoria IPPC
Enipower S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

scarico finale il *Canale Cupa*, il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente (per la presa d'atto) e all'Ente di controllo (ai fini delle verifiche) la corretta denominazione del corpo idrico ricettore.

Il Gestore è tenuto ad adeguare gli esistenti bacini di contenimento olio alle nuove capacità dichiarate per la cassa olio di lubrificazione e per la centralina idraulica. L'avvenuto adeguamento dovrà essere documentato ai fini dei controlli.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente atto aggiorna l'autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012 e ss.mm.ii..