



Thermal Generation Italy
Italy CCGT/Oil & Gas
UB Sicilia Occidentale

Via Marchese di Villabianca, 121 - 90143 Palermo
F +39 0239652891

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT/UB-SOC/STF

Spett.li
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

e p.c.
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL - PA - TERMINI - OTTEMPERANZA -
Comunicazione ore operative anno 2016 unità TG-42 e TG-53

In merito all'oggetto e in conformità a quanto prescritto nel Parere Istruttorio Conclusivo prot. n° CIPPC-00-2015-0001554 del 18/08/2015 trasmesso con nota prot. n° DVA-2015-0026074 del 19/10/2015, il Gestore Enel Produzione S.p.A, della Centrale Termoelettrica di Termini Imerese (PA)

DICHIARA

che le due unità Turgogas TG-42 e TG-53 nell'anno 2016 hanno registrato le ore operative di normale funzionamento indicate nella tabella allegata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, porgiamo

Cordiali Saluti.

Allegato: -Tabella ore operative anno 2016 TG-42 e TG-53.

Ignazio Mancuso
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/2





ENEL Produzione S.p.A. - Centrale di Termini Imerese

TI42 - TI53

Verifica limiti sulle ore operative di
normale funzionamento dei TG

	TI 42	TI 53
Anno	Ore N.F.	Ore N.F.
2016	361	297

Max 3000 ore/anno

Max 7500 ore su 5 anni

Max Media Mobile Annuale sugli ultimi 5 anni 1500 ore