

SNAM Rete Gas - Centrale di Poggio Renatico

Totalizzazione Emissioni (archivio dati VALIDATI)

Periodo di totalizzazione: 01/01/2016 - 31/12/2016

| | NOx | CO |
|---------------|---------------|--------------|
| | Kg | Kg |
| TURBOGRUPPO 1 | 541,900 | 58,900 |
| TURBOGRUPPO 2 | 1000,000 | 26,600 |
| TURBOGRUPPO 3 | 3043,800 | 571,300 |
| TURBOGRUPPO 4 | 0,000 (1) | 0,000 (1) |
| Totale | 4585,6 | 656,8 |

Limite di riferimento per NOX: 90000 Kg

Limite di riferimento per CO: 0 Kg

(1) PER I QUANTITATIVI DI EMISSIONI DELL'UNITA' TC 4,
VEDERE A PAGINA 8 DELLA RELAZIONE TECNICA -

4

SNAM RETE GAS
Centrale di Poggio Renatico
Il Tecnico
(p.i. )

SNAM RETE GAS
Centrale di Poggio Renatico
Il Responsabile
Giovanni Marinaccio
