

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

442

Ore di normale funzionamento nell'anno:

TC4 - Dati validati

2016

postazione:

anno:

mese	NOx			CO			O ₂			Cl			NOxQAL2			COQAL2			ORE NF		Transitori
	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	N°	N°	
Gen	ND		0	ND		0	NF	23.6	100	NF	234369.5	100	NF	78.5	100	NF	34.6	100	112	112	5
Feb	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	4
Mar	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	3
Apr	ND		0	ND		0	NF	14.5	100	NF	91472.6	100	NF	57.6	100	NF	17.1	100	114	114	5
Mag	ND		0	ND		0	NF	14.5	100	NF	17368.2	100	NF	61.3	100	NF	25.7	100	109	109	3
Giu	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	4
Lug	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	0
Ago	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	4	4	1
Set	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	0
Ott	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	0
Nov	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	ND		0	0	0	6
Dic	ND		0	ND		0	NF	15.2	100	NF	147096.8	100	NF	50.7	100	NF	30.8	100	103	103	13
Limite giornaliero																					
Ni media giornaliero > lim. giornaliero																					
% media orarie > 200 % del limite giornaliero*																					
% media orarie > 125 % del limite giornaliero**																					
Media anno								17.0			122576.8			62.0			27.1		442	442	44

Note:

NF = Normale funzionamento
NV = Dato non valido
ND = Non disponibile / inesistente

* Verifica da eseguire sui dati orari di NOx
** Verifica da eseguire sui dati orari di CO



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il responsabile
Ersilio Massaro

Massaro

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nell'anno: 442											
postazione: TC4 - Dati validati											
anno: 2016											
mese	Carico %									ORE NF	
	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	Note	Media Mensile	ID %	N°	Transitori
Gen	NF	101.7	100							112	5
Feb	ND		0							0	4
Mar	ND		0							0	3
Apr	NF	75.7	100							114	5
Mag	NF	76.3	100							109	3
Giu	ND		0							0	4
Lug	ND		0							0	0
Ago	ND		0							4	1
Set	ND		0							0	0
Ott	ND		0							0	0
Nov	ND		0							0	6
Dic	NF	67.6	100							103	13
Limite giornaliero											
N media giornaliero > lim. giornaliero											
% media oraria > 200 % del limite giornaliero*											
% media oraria > 125 % del limite giornaliero**											
Media anno: 80.3											
										442	44

Note:

NF = Normale funzionamento
NV = Dato non valido
ND = Non disponibile / inesistente

* Verifica da eseguire sui dati orari di NOx
** Verifica da eseguire sui dati orari di CO