

**EMISSIONI IN CONTINUO Febbraio 2017**

Camino	48			53P		
	H2SO4			PRINCIPALE KIVCET		
Analizzatore	Ossidi di Azoto C48			Anidride Solforosa C53P		
	NOx			SO2		
	mg/Nm3			mg/Nm3		
Giorno	Valore Medio	IV %	IF %	Valore Medio	IV %	IF %
1	48,69	95	96	101,33	100	100
2	19,34	100	100	51,93	100	96
3	46,94	75	96	481,68 (FL)	100	100
4	22,86	95	96	588,95 (FL)	95	92
5	19,84	95	83	647,82 (FL)	87	88
Max	48,69	100	100	647,82	100	100
Min	19,34	75	83	51,93	87	87
Media	31,53	80	100	374,34 (FL)	100	100
Limite giornaliera	100			200		