

EMISSIONI IN CONTINUO Febbraio 2017

Camino	48			53P		
	H2SO4			PRINCIPALE KIVCET		
Analizzatore	Ossidi di Azoto C48			Anidride Solforosa C53P		
	NOx			SO2		
	mg/Nm3			mg/Nm3		
Giorno	Valore Medio	IV %	IF %	Valore Medio	IV %	IF %
1	48,69	95	96	101,33	100	100
2	19,34	100	100	51,93	100	96
3	46,94	75	96	481,68 (FL)	100	100
4	22,86	95	96	588,95 (FL)	95	92
5	19,84	95	83	647,82 (FL)	87	88
6	49,02	95	96	218,20 (FL)	100	100
9	46,33	100	83	213,78 (AS)	41	13
10	55,86	100	83	458,66 (FL)	75	92
11	58,46	100	100	213,06 (FL)	100	100
12	56,16	100	100	144,77	100	100
Max	58,46	100	100	647,82	100	100
Min	19,34	75	83	51,93	41	12
Media	42,35	90	100	312,02 (FL)	80	90
Limite giornaliera	100			200		