

EMISSIONI IN CONTINUO Febbraio 2017

Camino	53P					
	PRINCIPALE KIVCET					
Analizzatore	Anidride Solforosa C53P			Portata C53P		
	SO2			PORTATA		
	mg/Nm3			Nm3/h		
Giorno	Valore Medio	IV %	IF %	Valore Medio	IV %	IF %
06/02/2017	218,20 (FL)	100	100	73863,11	100	100
07/02/2017	128,21	100	88	68900,38	100	100
08/02/2017	69,77	100	100	67128,29	100	100
09/02/2017	213,78 (AS)	41	13	50427,12	100	100
10/02/2017	458,66 (FL)	75	92	69854,35	100	100
11/02/2017	213,06 (FL)	100	100	70903,4	100	100
12/02/2017	144,77	100	100	66600,13	100	100
Max	458,66	100	100	73863,11	100	100
Min	69,77	41	12	50427,12	100	100
Media	206,64 (AS)	71	86	66810,97	100	100

eccesso oltre il limite
kg
32,26
0,00
0,00
0,00
433,64
22,22
0,00

Totale

488,13