

# PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Funzione emittente: MAN/MEC-MAN/ELE- CPA/PCA/FOCI 1 REV. 1 DEL 19-03-2018

ATTREZZATURA	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLI E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
--------------	-----------	-----------------	-----------	--

## MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI IDRATAZIONE CALCE FOCI E589	Funzionamento: Girante ventilatore	MAN/MEC-MAN/ELE CPA/PCA	2 MESI	VISIVA E STRUMENTALE
	Controllo serbatoi, E/valvole sistema di lavaggio maniche	MAN/MEC-MAN/ELE CPA/PCA	1 MESE	VISIVA E STRUMENTALE
	Ispezione maniche filtranti, rampe di lavaggio e misuratore differenziale	MAN/MEC-MAN/ELE CPA/PCA	1 MESE	VISIVA E STRUMENTALE
	Sostituzione maniche filtranti	MAN/MEC/PCA	DA 16 A 21 MESI	VISIVA E STRUMENTALE

## MANUTENZIONE SU RICHIESTA

SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI IDRATAZIONE CALCE FOCI E589	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA PP.OO.	MAN/MEC - MAN/ELE CPA/PCA	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI: OPERATORE DI TURNO
---	---------------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------------------

PREPARATO: MAN/MEC	PREPARATO: MAN/ELE	PREPARATO: CPA/PCA	VERIFICATO: MAN/MEC/PCA	VERIFICATO: MAN/ELE/PCA	VERIFICATO: CPA/PCA	APPROVATO:	APPROVATO:
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	------------	------------