



Stabilimento di Porto Marghera

Via della Chimica, 5
30176 Porto Marghera (VE) - Italia
Tel. centralino + 39 0412912011
stabilimento.marghera@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Divisione III – Rischio rilevante e autorizzazione integrata
ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.: Spett.le ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE DEL VENETO
Via Lissa, 5
30175 Mestre Venezia
dapve@pec.arpav.it

P.to Marghera li 29/01/2018
Prot. DIRE 12/18 LM/LL

Oggetto: **Stabilimento Versalis di Porto Marghera (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 – G.U. 11/11/2011. Prescrizioni di cui al Decreto D.M. 305 del 10/11/2017 (Parere Istruttorio Conclusivo ID 21-103/1152)**

Con riferimento alla prescrizione n° 3 di pagina 20 del Parere Istruttorio Conclusivo (ID 21/103-1152) di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

1. le attività di installazione dei sistemi di controllo delle emissioni di NOx e CO per ogni forno si sono concluse nei tempi previsti;
2. in allegato alla presente si invia la tabella riportante i dati medi mensili relativi a concentrazioni e flussi di massa di NOx emessi dai camini 1 e 2.

A disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Distinti saluti

versalis
Stabilimento di Porto Marghera
Direttore di Stabilimento
Luca Meneghin

All.ti: - c.s.

Versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.364.790.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



ALLEGATO

CAMINI 1 e 2 anno 2017

Dati medi mensili relativi a concentrazioni e flussi di massa di NOx

	camino 1		camino 2	
	Conc. NOx	Flusso di massa NOx	Conc. NOx	Flusso di massa NOx
Mese	mg/Nm ³ ⁽¹⁾	Ton/mese	mg/Nm ³ ⁽¹⁾	Ton/mese
Gennaio	158,2	18,245	156,2	16,768
Febbraio	185,1	19,050	163,1	16,762
Marzo	169,4	19,895	140,7	16,148
Aprile	178,3	19,282	133,7	14,507
Maggio	166,7	19,132	131,9	13,383
Giugno	160,1	18,136	137,9	14,514
Luglio	150,9	16,940	123,9	14,617
Agosto	153,8	16,268	126,4	14,613
Settembre	161,1 ⁽²⁾	0,776 ⁽²⁾	125,8 ⁽²⁾	0,387 ⁽²⁾
Ottobre	193,4 ⁽²⁾	4,309 ⁽²⁾	156,2 ⁽²⁾	3,517 ⁽²⁾
Novembre	170,5	20,304	147,6	15,600
Dicembre	177,0	21,675	155,8	16,298
Totale		194,01		157,12

⁽¹⁾ Le concentrazioni sono riferite al tenore di Ossigeno del 3% vol.

⁽²⁾ L'impianto di cracking è stato fermato dal 03/09/2017 al 24/10/2017 per le attività di manutenzione programmata.