



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Terna Rete Italia S.p.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
[aot-roma@pec.terna.it](mailto:aot-roma@pec.terna.it)  
[svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)

Oggetto: **[ID\_VIP: 4135] – “Variante all'elettrodotto 150 kV 'C.P. Casoli - C.P. Atesa der. Sant'Angelo' per sostituzione sostegni vetusti 5-6-9-21. Comuni di Casoli (CH) e Sant'Eusanio del Sangro (CH), Regione Abruzzo”. Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Comunicazione esito valutazione.**

Con riferimento al progetto in oggetto, con nota prot. TRISPACS/P20180000550 del 19/06/2018, acquisita agli atti con prot. 14499/DVA del 22/06/2018, codesta Società ha richiesto una Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in quanto modifica di progetto ricadente in allegato II-bis alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

In allegato all'istanza è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare e relativi allegati.

A tal proposito, si rappresenta che, sebbene sia stata predisposta apposita modulistica di cui al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, non sono stati forniti elaborati cartografici ad un livello di dettaglio adeguato alla valutazione, in particolare manca una tavola dello stato sovrapposto che abbia come base cartografica una carta con tutti i vincoli presenti sull'area di progetto ad una scala di rappresentazione adeguata a verificare il posizionamento dei nuovi sostegni rispetto agli esistenti.

Pertanto, la suddetta documentazione risulta priva degli adeguati elementi informativi di dettaglio necessari per dare seguito alla richiesta di valutazione preliminare presentata e che una nuova procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. potrà essere svolta solo previa presentazione di una nuova richiesta nella quale siano fornite le informazioni sopra evidenziate.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 8906

ID Documento: DVA-D2-OCP-8906\_2018-0132

Data stesura: 27/07/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 27/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 30/07/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*