



LEGENDA IMPIANTI

MC MODULO COMANDO
MM MODULO MONITORAGGIO
E₁ ESTINTORE A POLVERE 6 kg
E₂ POLVERE CARRELLATO 50 kg

PER IL FABBRICATO PPM DI FIUMEFREDDO L'IMPIANTO, OLTRE CHE AL FABBRICATO ENERGIA TIPO E3, SARA' ESTESO ANCHE AGLI ADIACENTI FABBRICATI FSA UFFICI E RICOVERO CARRELLI E GLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI 4 FABBRICATI SARANNO GESTITI DA UN'UNICA CENTRALINA UBICATA NEL FABBRICATO PPM.
 PER UN DETTAGLIO DELL'ATTEZZAGGIO DEI FABBRICATI FSA UFFICI E RICOVERO CARRELLI SI DEMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
 PER IL FABBRICATO PPM CALATABIANO, INVECE, L'IMPIANTO SARA' ESTESO OLTRE CHE AL FABBRICATO ENERGIA TIPO E3 ANCHE ALL'USCITA DI SICUREZZA PK 5+470

COMMITTENTE:

RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni

Fabbricato tecnologico tipo PPM e Energia tipo E3
 Impianto Rivelazione Incendi
 Schema funzionale

SCALA :
 - 1 -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	17	DX	A10207	001	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannuccelli	29.09.2017	S. Miceli	29.09.2017	P. Carlesimo	29.09.2017	A. Falaschi	29.09.2017
B	Emissione Esecutiva	V. Iannuccelli	Gennaio 2018	S. Miceli	Gennaio 2018	P. Carlesimo	Gennaio 2018	A. Falaschi	Gennaio 2018