


- ### LEGENDA IMPIANTI
- CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
 - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
 - LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA INSERIMENTO CODICI
 - SENSORE DI ROTTURA VETRO
 - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
 - SIRENA DI ALLARME
 - MODULO DI CAMPO
 - MODULO DI INTERFACCIA
 - LINEA BUS

- ### LEGENDA COLLEGAMENTI
- (A)** CAVO FM10HM1 DI SEZIONE 4X0,22MMQ SEGNALE + 2X0,75MMQ ALIMENTAZIONE
 - (B)** CAVO FM10HM1 DI SEZIONE 4X0,22MMQ SEGNALE + 2X0,75MMQ ALIMENTAZIONE
 - (C)** CAVO FG160H2M16 SEZIONE 2x1,5mmq
 - (D)** CAVO FG160H2M16 SEZIONE 4x1,5mmq
 - (E)** CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE

PER IL FABBRICATO PPM DI FIUMEFREDDO L'IMPIANTO, OLTRE CHE AL FABBRICATO ENERGIA TIPO E3, SARA' ESTESO ANCHE AGLI ADIACENTI FABBRICATI FSA UFFICI E RICOVERO CARRELLI E GLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI 4 FABBRICATI SARANNO GESTITI DA UN'UNICA CENTRALINA UBICATA NEL FABBRICATO PPM.
 PER UN DETTAGLIO DELL'ATTREZZAGGIO DEI FABBRICATI FSA UFFICI E RICOVERO CARRELLI SI DEMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
 PER IL FABBRICATO PPM CALATABIANO, INVECE, L'IMPIANTO OLTRE AL FABBRICATO ENERGIA TIPO E3 SARA' ESTESO ANCHE ALL'USCITA DI SICUREZZA PK 5+470
 L'ELABORATO E' RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.



COMMITTENTE:

RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

PROGETTO DEFINITIVO

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
 Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni**

Fabbricato tecnologico tipo PPM e Energia tipo E3
 Impianto Antintrusione e Controllo Accessi
 Schema funzionale e tipologici di installazione

SCALA :
 - : -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	17	DX	AN0204	001	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannuccilli	30.09.2017	S. Miceli	30.09.2017	P. Carlesimo	30.09.2017	A. Falaschi	Gennaio 2018
B	Emissione Esecutiva	V. Iannuccilli	Gennaio 2018	S. Miceli	Gennaio 2018	P. Carlesimo	Gennaio 2018		

File: RS2S 01 D 17 DX AN0204 001 B n. Elab.: 2448