



LEGENDA IMPIANTI

- RI** CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
- AL** ALIMENTATORE
- MIS** MODULO D'ISOLAMENTO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONTROSOFFITTO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO SOTTOPAVIMENTO
- RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
- RIVELATORE DI OSSIGENO
- RIVELATORE DI IDROGENO
- MC** MODULO COMANDO
- MM** MODULO MONITORAGGIO
- ◻** RIPETITORE OTTICO
- ◻** PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
- ◻** PULSANTE DI SCARICA MANUALE
- ◻** PULSANTE DI ARRESTO SCARICA
- PAI** PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"
- PEL** PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"
- PVE** PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"
- UDS** UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO
- TUBAZIONE PVC Ø25
- SPOSTAMENTO VERTICALE
- CANALE METALLICO 200X75 mm CHIUSO CON COPERCHIO
- Ⓐ** CAVO EN50200,LSZH SEZIONE 2x1,5mmq SEGNALE TWISTATO E SCHERMATO
- Ⓑ** CAVO EN50200,LSZH SEZIONE 2x1,5mmq ALIMENTAZIONE
- Ⓒ** n°2 CAVI EN50200,LSZH SEZIONE 2x1mmq TWISTATO E SCHERMATO
- E₁** ESTINTORE A POLVERE 6 kg
- E₂** POLVERE CARRELLATO 50 kg

-L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
 -IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI O SOLAI DI LOCALI COMPARTIMENTATI AL FUOCO SARA' ADEGUATAMENTE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE

-IL PRESENTE ELABORATO E' RELATIVO AI FABBRICATI TECNOLOGICI PGP FUMEFREDDO PK 2+853, CALATABIANO PK 6+400, ALCANTARA PK 7+761 ED INTERCONNESSIONE LETOJANNI PK 1+400

L'IMPIANTO, OLTRE CHE AL FABBRICATO TECNOLOGIE TIPO E5, SARA' ESTESO ANCHE ALLE ADIACENTI USCITE DI SICUREZZA. GLI IMPIANTI SIA DEL FABBRICATO TECNOLOGIE E5 CHE DELL'USCITA DI SICUREZZA CORRISPONDENTE SARANNO GESTITI DA UN'UNICA CENTRALINA UBICATA NEL LOCALE IM DEL FABBRICATO ENERGIA E5.

-LE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA I FABBRICATI SARANNO REALIZZATE IN CAVIDOTTI INTERRATI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI A CORRENTI DEBOLI

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

PROGETTO DEFINITIVO

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
 Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni**

Fabbricato tecnologico Tecnologie tipo E5

Impianto Rivelazione Incendi

Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA :
 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS2S 01 D 17 PB A10607 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannucilli	Gennoio 2018	S. Micali	Gennoio 2018	P. Carlesimo	Gennoio 2018	A. Falaschi	Gennoio 2018