



- LEGENDA COLLEGAMENTI**
- Ⓐ CAVO FANIGIAMI DI SEZIONE 4X0,22MMØ SEGNALE + 2X0,75MMØ ALIMENTAZIONE
  - Ⓑ CAVO FANIGIAMI DI SEZIONE 4X0,22MMØ SEGNALE + 2X0,75MMØ ALIMENTAZIONE
  - Ⓒ CAVO FG1602M16 SEZIONE 2x1,5mmq
  - Ⓓ CAVO FG1602M16 SEZIONE 4x1,5mmq
  - Ⓔ CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE

- LEGENDA IMPIANTI**
- CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
  - RIVELATORE A CONTACTTO MAGNETICO
  - LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA INSERIMENTO CODICI
  - SENSORE DI ROTTURAZIONE VETRO
  - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
  - SIRENA DI ALLARME
  - MODULO DI CAMPO
  - MODULO DI INTERFACCIA
  - LINEA BUS

LELABORATO E RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI. NIENTE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIVANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI  
 PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLERI - FUMEFREDDO  
 Lotto 1: Fumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni**

**Bypass**  
 Impianto Antintrusione e Controllo Accessi  
 Schema funzionale e tipologici di installazione

SCALA :  
 - : -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS25 01 D 17 DX AN1604 001 B AN1604 001 B

Revis	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannucelli	29/09/2017	S. Miceli	29/09/2017	P. Collesimo	29/09/2017	A. Folieschi	Gennaio 2018
B	Emissione Esecutiva	V. Iannucelli	Gennaio 2018	S. Miceli	Gennaio 2018	P. Collesimo	Gennaio 2018		

File: RS25\_01\_D\_17\_DX\_AN1604\_001\_B n. Elab.: 2530