



LEGENDA IMPIANTO HVAC

	CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 2000 mc/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 6 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 3 kW
	CONDIZIONATORE SPLIT (UNITA' INTERNA ED UNITA' ESTERNA) AD ESPANSIONE DIRETTA UNITA' INTERNA DA SOFFITTO PORTATA ARIA EVAPORATORE 2800 mc/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 12 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5 kW
	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 1500mc/h PREVALENZA 50 Pa
	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 800mc/h PREVALENZA 50 Pa
	BOCCHETTA PEDONABILE 600x300
	GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 570x320
	GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 570x300
	GRIGLIA RIPRESA ARIA 400x300
	GRIGLIA RIPRESA ARIA 500x400
	SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 480x480
	SERRANDA A GRAVITA' 400x300
	TERMOSTATO AMBIENTE
	UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO
	TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA IN POLIETILENE - PENDENZA=1%
	TUBAZIONE GAS IN RAMIE - LINEA GAS - LINEA LIQUIDO GAS

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NOI IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLIERI - FUMEREDDO**  
**Lotto 1: Fiumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni**

**Fabbricato tecnologico tipo T Taormina**  
 Impianto HVAC  
 Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA: 1 : 50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS/2S	01	D	1/7	PB	IT/22/203	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Benincelli	Cerchio 2018	S. Micali	Cerchio 2018	P. Calabrese	Cerchio 2018	A. Falaschi	Genio 2018

File: k525\_01\_017\_281\_172203\_001\_A n. Edib.: 2991