


















LEGENDA IMPIANTO HVAC

-  CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO DISLOCAMENTO
PORTATA ARIA EVAPORATORE 3000 m³/h
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5,4 kW
-  ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 1300m³/h
PREVALENZA 30 Pa
-  ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 800m³/h
PREVALENZA 30 Pa
-  ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 800m³/h
PREVALENZA 30 Pa
-  ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 800m³/h
PREVALENZA 30 Pa
-  GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 800x300
-  GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 800x300
-  GRIGLIA PRESA ARIA 600x300
-  GRIGLIA RIRRESA ARIA 400x300
-  GRIGLIA RIRRESA ARIA 800x300
-  SERRANDA TAGLIAFUOCO DI TIPO CIRCOLARE Ø800 ACCOPPIATA CON IL VENTILATORE
-  SERRANDA TAGLIAFUOCO DI TIPO RETTANGOLARE 800x800 PER RIRRESA ARIA
-  SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 400x400
-  SERRANDA A GRAVITÀ 400x300
-  TENDOSTI TO AMBIENTE
-  UNITÀ PERIFERICA DI CONTROLLO
-  TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA IN POLIETILENE - PREVALENZA=1%

COMMENTI:



PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
OU IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
PROGETTO DEFINITIVO

RADOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 02: Toormine (s) - Giampileri (e)

Camerone MT in gallerie pk 14+394
Impianto HVAC
Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA:
1:50

COMMESSA LOTTO FASE SITE TIPO DOC. OPERAZIONALE PROGR. REV.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione Esecutivo	F. De...	17/01/2018	K. Z...	17/03/2018	A. Galati	17/03/2018