PPM



LEGENDA IMPIANTO HVAC

CDZ1	CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 2000 mc/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 6 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 3 kW POTENZA TERMICA (CON RISCALDATORE ELETTRICO) 1,5 kW
CDZ3	CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 2600 mc/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 9 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 4,5 kW
CDZ4	CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 3000 mc/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 11 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5,4 kW
CDZ1i CDZ1e	CONDIZIONATORE SPLIT (UNITA' INTERNA ED UNITA' ESTERNA) AD ESPANSIONE DIRETTA UNITA' INTERNA DA SOFFITTO PORTATA ARIA EVAPORATORE 2600 mc/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 12 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5 kW
	CONDIZIONATORE MONOBLOCCO A POMPA DI CALORE. POTENZIALITA' NOMINALE 5,0 kW IN RAFFREDDAMENTO E 5,0 kW IN RISCALDAMENTO
	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 1500mc/h PREVALENZA 30 Pa
	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 150mc/h PREVALENZA 20 Pa
	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 500mc/h PREVALENZA 30 Pa
	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 5000mc/h PREVALENZA 50 Pa
	BOCCHETTA PEDONABILE 600x300
GA1	GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 570x320
GE1	GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 570x300
GA2	GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 800x350
GE2	GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 800x300
GR1	GRIGLIA RIPRESA ARIA 400x300
GR2	GRIGLIA RIPRESA ARIA 500x400
GT1	GRIGLIA DI TRANSITO 300x300
GC1	GRIGLIA SCAMBIO ARIA CONDIZIONATORE N°02 Ø180
SS1	SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 460x460
SS2	SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 170x170
SG1	SERRANDA A GRAVITA' 400x300
SG2	SERRANDA A GRAVITA' 300x150
TA	TERMOSTATO AMBIENTE
UP-PPM	UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO
	TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN POLIETILENE - PENDENZA=1%
	TUBAZIONE GAS IN RAME - LINEA GAS - LINEA LIQUIDO/GAS

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampilieri (e)

Fabbricato tecnologico tipo PPM
Impianto HVAC
Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA: 1 : 50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	02	D	17	PB	IT3603	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannuccilli	Gennaio 2018	S. Micali	Gennaio 2018	P. Ciofessino	Gennaio 2018	A. Falbo24	Gennaio 2018

File: RS2S 02 D 17 PB IT3603 001 A — n. Elab.: 2688

IL PRESENTE ELABORATO E' RELATIVO AI FABBRICATI TECNOLOGICI PPM S. ALESSIO - S. TERESA DI RIVA PK 22+810 E NIZZA ALÌ PK 33+950

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.