



COORDINAMENTO LOCALE DEGLI IMPIANTI




- 1 COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO VIDEO NEI LOCALI ALLARMATI
- 2 COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO VIDEO NEI LOCALI ALLARMATI
- 3 COLLEGAMENTO PER SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI HVAC IN CASO DI ALLARME
- 4 COLLEGAMENTO ALL'UDS PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS


INSTALLAZIONE TIPO A MURO DI TELECAMERA DOME DA ESTERNO



SCHEMA TIPOLOGICO IMPIANTO TVCC



ARMADIO RACK 19" TVCC



ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO TVCC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

LEGENDA

	TELECAMERA IP PoE DA ESTERNO DOTATA DI ILLUMINATORE IR
NAS	NETWORK ATTACHED STORAGE
Switch PoE	SWITCH PER ALIMENTAZIONE E SEGNALE TELECAMERE - TECNOLOGIA PoE
	TUBAZIONE PVC Ø=25mm - Alimentazione e Trasmissione Dati
	Cavo Ethernet UTP

PER IL FABBRICATO PPM DI S. ALESSIO - S. TERESA DI RIVA L'IMPIANTO SARÀ ESTESO ANCHE AGLI ADIACENTI FABBRICATI PGEF - ENERGIA TIPO E1 E FERMATA S. ALESSIO (pk 22+820). GLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI 4 FABBRICATI SARANNO GESTITI DA UN'UNICA CENTRALINA UBICATA NEL FABBRICATO PPM, PER UN DETTAGLIO DELLA ATTREZZAGGIO DEI FABBRICATI PGEF - ENERGIA TIPO E1 E FERMATA S. ALESSIO SI DEMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

- LA FERMATA NIZZA AL VIENE GESTITA DAL PPM ADIACENTE.

COMITENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLERI - FIUMERREDDO
 Lotto 02: Taormina (e) - Giampillieri (e)

Fabbricato tecnologico tipo PPM

Impianto TVCC

Schema funzionale e tipologici di installazione

SCALA:
 1:1

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS/2S 02 D 17 DX AN3603 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutivo	V. Benincelli	30/09/2017	S. Micali	30/09/2017	P. Calabrese	30/09/2017	A. Falaschi	Genno 2018
B	Emissione Esecutivo	V. Benincelli	30/09/2018	S. Micali	30/09/2018	P. Calabrese	Genno 2018		

File: k525 00 017 DX AN3603 001 B

n. Fibra: 2966