



FABBRICATO E2

LEGENDA IMPIANTI

	RI	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
	AL	ALIMENTATORE
	MIS	MODULO DISOLAMENTO
		RIVELATORE OTTICO DI FUMO
		RIVELATORE OTTICO DI FUMO SOTTOPAVIMENTO
		RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
		RIVELATORE DI OSSIGENO
		RIVELATORE DI IDROGENO
	MC	MODULO COMANDO
	MM	MODULO MONITORAGGIO
		RIPETITORE OTTICO
		PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
		PULSANTE MANUALE DI ARRESTO SCARICA
	PAI	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"
	PEL	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"
	PVE	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"
	UDS	UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO
		SPOSTAMENTO VERTICALE
		CANALE METALLICO 200X75 mm CHIUSO CON COPERCHIO
	A	CABLO EN50200.L5ZH SEZIONE 2x1,5mmn SEGNALE TWISTATO E SCHEMATO
	B	CABLO EN50200.L5ZH SEZIONE 2x1,5mmn ALIMENTAZIONE
	C	n°2 CAVI EN50200.L5ZH SEZIONE 2x1mmn TWISTATO E SCHEMATO
	E1	ESTINTORE A POLVERE 6 kg
	E2	POLVERE CARRELLATO 50 kg

-LABORATO E RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.  
-IN CORRESPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI O SOLAI DI LOCALI COMPARTIMENTATI AL FUOCO SARÀ ADEGUATAMENTE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLIERI - FUMEREDDO  
 Lotto 2: Taormina (e) – Giampilleri (e)

Fabbricato tecnologico Energia E2 e centrali ventilazione esterne

Impianto Rivelazione Incendi

Layout impiantistico e disposizione apparecchiature fabbricato pk 27+080

SCALA :  
 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS2S 02 D 17 PB A14007 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannucelli	Gennaio 2018	S. Miceli	Gennaio 2018	P. Confisimo	Gennaio 2018	A. Folochi	Gennaio 2018