



### LEGENDA IMPIANTO HVAC

-  CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 2000 m<sup>3</sup>/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 6 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 3 kW POTENZA TERMICA (CON RISCALDATORE ELETTRICO) 1,5 kW
-  CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 2000 m<sup>3</sup>/h POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 11 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5,4 kW
-  ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 1500m<sup>3</sup>/h PREVALENZA 30 Pa
-  BOCCHETTA PEDONABILE 600x300
-  GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 570x320
-  GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 570x300
-  GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 800x350
-  GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 800x300
-  GRIGLIA RIPRESA ARIA 400x300
-  SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE 460x460
-  SERRANDA A GRAVITÀ 400x300
-  TERMOSTATO AMBIENTE
-  UNITÀ PERIFERICA DI CONTROLLO
-  TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN POLIETILENE - PENDENZA=1%

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLERI - FUMEREDDO**

**Lotto 2: Taormina (e) - Giampelleri (e)**

**Fabbricato tecnologico tipo PPT e fermate**

Impianto HVAC

Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA:

1 : 50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV.

RS2S 02 D 17 PB IT4303 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Emicicilli	Genno 2018	S. Micali	Genno 2018	P. Calabrese	Genno 2018	A. Falckh	Genno 2018

File: k525 00 017 281 IT4303 001\_A

n. Fib.: 3726

IL PRESENTE ELABORATO E RELATIVO AL FABBRICATO TECNOLOGICO PPT NELLA FERMATA ITALIA-SCALETTA

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.