



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	SH 4000A 60mV Shunt derivatore in cc per misure di corrente		189TN Dispositivo cortocircuatore negativo-terra
	Conv. Toccl Canale di Misura Corrente di Guasto verso Terra nelle celle alimentatori		TAccM Canale di Misura Corrente di Guasto verso Terra diretta al dispersore magliato
	Conv. Tocce Canale di Misura Corrente di Guasto verso Terra delle masse estranee in cella misure/negativi		TAcc t TAcc r Trasduttori di corrente con fibra ottica e canale ridondato
	TVcc t TVcc r Trasduttori di tensione con fibra ottica e canale ridondato		RPT 200 KPT Complesso prova linea completo di resistenza prova terra da 20ohm e contattore LTHH250
	189TN Dispositivo cortocircuatore negativo-terra		F2 Fusibile 2A - 4kV
	UPP Unità periferica digitale di protezione (I>, I>-)		UPC Unità periferica digitale di automazione e controllo
	ASDE3 Dispositivo di Asservimento		INC Sonda di rilevamento incendio
	64 M Relè di massa elettromeccanico a categorico FS		S189M 500A 4.8kV Dispositivo manuale di sezionamento e 189T di messa a terra
	Fibra ottica Relè voltmetrico con collegamento in fibra ottica tra trasmettitore e ricevitore		154 4000A Interruttore extrarapido unipolare a soffio magnetico 4000A-3kVcc

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni

IMPIANTI SSE
SCHEMA ELETTRICO GENERALE DI POTENZA CABINA TE

SCALA:
 -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
 RS2S 01 D 67 DX SE0200 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Manfrè	10/2017	L. Surace	10/2017	P. Carlesimo	10/2017	A. Presta	
B	Consegna al CSLLPP	G. Manfrè	01/2018	L. Surace	01/2018	P. Carlesimo	01/2018		