



LEGENDA

S1 ^A	Sezionatore 3kVcc 1 ^a fila
S2 ^A	Sezionatore 3kVcc 2 ^a fila
SP	Sezionatore AT a pantografo
SR	Sezionatore AT rotativo
TRGrX	Trasformatore di gruppo (A o B)
SC	Scaricatore di sovratensioni lato AT
IN	Interruttore AT con TA
TV	Trasformatore di Tensione
SB	Sostegno portaisolatori bipolare per supporto sbarre
ST	Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
TRIS	Trasformatore di isolamento
AI	Armadio interfaccia enti di piazzale
TF	Torre faro h=18m a corona mobile - Proiettori LED IP65 ottica asimmetrica

LEGENDA CANALIZZAZIONI

	Pozzetto 50x50cm - innesto pluviale
	Pozzetto 50x50cm - caditoia carrabile
	Pozzetto 80x80cm
	Pozzetto 50x50cm sifonato - scarico acque nere
	Cunicolo con griglia carrabile per raccolta acque
	Vasca con sediment. IMHOFF capacità 1.000l
	Indica verso scorrimento - Pendenza 0,5%
	Tubaz. adduz. acqua sanitaria
	Tubaz. scarico acque nere in PVC S18
	Tubaz. scarico acque bianche in PVC S18
	Impluvio
	Dipluvio

NOTE:
- Pozzetti e griglie di raccolta acque meteoriche sono da considerarsi a quota 0,00m rispetto alla quota dei dipluvi (+0,050m).

FABBISOGNO

ELEMENTO	U.M.	Q.
Tubo PVC Ø200mm	m	64
Tubo PVC Ø315mm	m	70
Tubo PVC Ø400mm	m	40
Tubo PEI Ø34"	m	20
Pozzetto C.L.S. 50x50cm	n.	10
Pozzetto C.L.S. 80x80cm	n.	2
Cunicolo grigliato	m	7

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO TECNOLOGIE SUD**

PROGETTO DEFINITIVO

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampileri (e)**

**IMPIANTI SSE
SSE S.ALESSIO - SMALTIMENTO ACQUE E ALLACCIAM. SERVIZI**

SCALA :
1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS2S 02 D 67 P9 SE0300 005 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Manfrè	01/2018	L. Surace	01/2018	P. Carlesimo	01/2018	A. Presta	