



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione 2 - Sistemi di Valutazione Ambientale
c.a. Responsabile del procedimento
Dr. Geol. Carlo Di Gianfrancesco
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

e, p.c.

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Centro Sud
Viale Egidio Galbani, 70
06156 Roma
PEC: aot-napoli@pec.terna.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni Culturali e Spettacolo

Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque
pubbliche - (Direzione Governo del Territorio e Paesaggio) - SEDE

Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica – (Direzione Governo del Territorio
e Paesaggio) - SEDE

Servizio Urbanistica - (Direzione Governo del Territorio e Paesaggio) - SEDE

Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico –
(Direzione Governo del Territorio e Paesaggio) - SEDE

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive - (Direzione
Agricoltura, Ambiente, Energia) – SEDE

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico - (Direzione Governo del Territorio e
Paesaggio) – SEDE

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica - (Direzione
Agricoltura, Ambiente, Energia) – SEDE

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile - (Direzione Agricoltura,
Ambiente, Energia) – SEDE

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) - (Direzione Agricoltura,
Ambiente, Energia) – SEDE

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale
Ispezione, Controllo e Valutazione
Via Pievaiola - Strada S. Sisto
06132 Perugia

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2
Via Bramante 37

Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e
sostenibilità ambientale

Dirigente
Ing. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. +39.075.5046485
FAX +39.075.5045569

scostantini@regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

05100 Terni

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Oggetto: [ID_VIP: 3893] Procedura di Verifica di Assogettabilità a V.I.A di competenza statale, ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. 152/2006 – “ “Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini- Pietrafitta; 120 Pietraf it ta – Chiusi ; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357).”

Soggetto Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A. Srl.
(Cod. pratica 1/95/2018)

FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006.

Si riscontra la nota di codesto Ministero prot. D.V.A. Reg. Uff. U. 0016166 del 12/07/2018 (*agli atti regionali con PEC n. 0144455-2018 del 12/07/2018*) con la quale è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente il progetto in epigrafe sul sito web dell'Autorità competente e l'avvio della fase per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il Servizio Valutazioni Ambientale, con nota PEC n. 0151839 del 24.07.2018, ha provveduto a comunicare quanto sopra alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati, precisando agli stessi la facoltà di presentare le proprie osservazioni a codesto Ministero dell'Ambiente.

Al fine di formalizzare eventuali osservazioni di competenza regionale (ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) nell'ambito del procedimento in oggetto, lo scrivente Servizio con nota PEC n. 0151831 del 24.07.2018 ha chiesto ai Soggetti competenti, coinvolti nell'istruttoria regionale, di esprimersi sull'intervento di che trattasi.

A seguito della richiesta di cui sopra sono pervenute osservazioni/valutazioni da parte dei seguenti soggetti:

-ARPA Umbria Direzione generale Ispezione, Controllo e Valutazione, nota Prot. n. 0013507 del 30/07/2018, in atti con PEC n. 0156954 del 30/07/2018.

- Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, PEC n. 0171338 del 06/08/2018;

Alla luce di quanto sopra, si trasmettono pertanto in allegato alla presente le osservazioni pervenute e si resta in attesa di conoscere le determinazioni che codesto Ministero vorrà assumere in ordine a quanto rappresentato.

Per eventuali chiarimenti contattare la Ing. Carmen L. Fernandez (075 5045963 e-mail: cfernandez@regione.umbria.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente vicario
Dott. Andrea Monsignori



ISPEZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE

n.pratica 538

Al Servizio Valutazioni Ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale
Regione dell'Umbria
Via Mario Angeloni, 61
Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: ID_VIP:3893 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. "Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini- Pietrafitta; 120 kV Pietrafitta – Chiusi ; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)."

Soggetto Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A.
(Cod. pratica 1/95/2018))

TRASMISSIONE PARERE MOTIVATO

Con riferimento al Procedimento in oggetto,

- consultata la documentazione inerente il procedimento in oggetto disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo di cui alla Vs. nota prot. n. 0151831-2018 del 24/07/2018, acquisita da ARPA con prot. n. 13190 del 24/07/2018,

si trasmettono in allegato le osservazioni di competenza richieste predisposte sul format fornito con Vs. PEC n. 0151831-2018 del 24/07/2018 sopra richiamata.

Cordiali saluti

**Il Dirigente
Valutazione VIA AIA**

Ing. Irene Costarelli

Firmato
digitalmente da

Irene Costarelli

Allegato: 2018-07-27_ARPA_Osservazioni

CN = Costarelli Irene
O = Arpa
Umbria/94086960542
C = IT

**Modulo per la presentazione delle OSSERVAZIONI per progetti sottoposti a
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006

(Barrare la casella di interesse)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

ID_VIP:3893- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. “Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 Pietrafitta - Chiusi ; 125 kV Villavalle - Sangemini; 125 kV Chianciano - Fabro; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357).”

Soggetto Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A.

(Cod. pratica 1/95/2018)

(inserire la denominazione completa del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Dalla documentazione presentata dal Proponente non si evince se sono presenti zone a soglia di 5000 V/m in cui, a seguito dell'aumento del campo elettrico conseguente all'innalzamento della tensione delle linee, si potrebbero determinare dei superamenti del limite di esposizione di 5 kV/m fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 per il campo elettrico.

ELENCO ALLEGATI

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data __Perugia, 27/07/2018_____
(inserire luogo e data)

**Il Dirigente
Valutazione VIA AIA**

Ing. Irene Costarelli

(Firma)



Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: TERNA S.p.A.. - Art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e
S.M.I., VALUTAZIONE PRELIMINARE.**

“ID_VIP:3893- Procedura di Verifica di Assogettabilità a
V.I.A. “Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune
linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e
marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV
Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini- Pietrafitta; 120
Pietraf it ta – Chiusi ; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV
Chianciano-Fabro; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357).”
Soggetto Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A. Srl.
(Cod. pratica 1/95/2018)

Trasmissione modulo osservazioni.

In riferimento al procedimento in oggetto, nonché alla nota prot. n.
0151831-2018 del 24/07/2018, allegato alla presente si trasmette la
nota di osservazioni per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile di
Sezione
Michele Cenci

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Agricoltura,
ambiente, energia, cultura, beni
culturali e spettacolo

Servizio Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive,
bonifica

Il Dirigente
Ing. Sandro Costantini

Sezione Rifiuti e Risorse
energetiche
Responsabile
Dott. Ing. Michele Cenci

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

TEL. +39.075.5045918
FAX. +39.075.5045567

mcenci@regione.umbria.it

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

**Modulo per la presentazione delle OSSERVAZIONI per progetti sottoposti a
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006

(Barrare la casella di interesse)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A. Srl. (Cod. pratica 1/95/2018)

ID_VIP:3893 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. “Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini- Pietrafitta; 120 Pietrafitta – Chiusi ; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357).”

(inserire la denominazione completa del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA))

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Esaminata la documentazione depositata dal soggetto proponente e preso atto che l'intervento proposto consiste nell'aumento della tensione di esercizio di elettrodotti AT, già di per sé idonei

a supportare tale adeguamento, sia strutturalmente che tecnicamente, non comportando neppure variazione di ampiezza delle fasce di rispetto (competenza ARPA) né interventi di alcun tipo sui tracciati, sui sostegni, sulle cabine e sugli apparati di protezione, dato che anche la potenza impegnata resta la stessa e quindi la corrente in linea diminuisce proporzionalmente all'aumento della tensione ($P=V*I$), peraltro quindi con benefici in termini di emissioni elettromagnetiche e di perdita di tensione in linea (caduta di V), lo scrivente Servizio non rileva osservazioni specifiche del profilo di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data Perugia, 6/08/2017

(inserire luogo e data)



(Firma)