



giunta regionale

Data 17 SET. 2018 Protocollo N° 376351 / H. 400.03.1 Class: Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: Progetto riassetto della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'alto bellunese - Procedura di VIA statale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 ss.ii.mm.).  
**Codice progetto III/2018 (vostro riferimento ID\_VIP: 4167)**  
Inoltro osservazioni.

*Trasmissione via PEC*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali  
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale  
[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e, p.c. Terna Rete Italia S.p.A.  
PEC: [svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it)

Con riferimento all'intervento in oggetto specificato si provvede a trasmettere per quanto di competenza copia delle osservazioni pervenute alla scrivente Direzione:

- nota del Direttore della Direzione Turismo della Regione Veneto, prot. n. 293147 del 11/07/2018;
- parere del Comune di Cortina d'Ampezzo acquisito al protocollo regionale con n. 368864 dell'11/09/2018.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Dott. Luigi Masia

Il Direttore Unità Organizzativa.  
Valutazione Impatto Ambientale  
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Per informazioni:  
Dott.ssa Caterina Milillo tel. 041/2792791  
E-mail: [caterinapaola.milillo@regione.veneto.it](mailto:caterinapaola.milillo@regione.veneto.it)

[\\venezialcondivisione\UC-VIA\PROGETTI\2018\\\_STATALI\ST\\_INSTRUTTORIA\trasmissione%20pareri.doc](file:///C:/Users/luca/OneDrive/Venezia/condivisione/UC-VIA/PROGETTI/2018/_STATALI/ST_INSTRUTTORIA/trasmissione%20pareri.doc)

Allegati: cartacei

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**  
Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792292-2203-2114 fax 0412792015  
PEC: [coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it) - e-mail: [valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it](mailto:valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it)  
sito internet VIA: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via)  
Codice Univoco Ufficio 5EHB4N



# COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

## COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 – Fax 0436 868445 – C.F. e Part. IVA 00087640256  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE ECOLOGIA ED URBANISTICA

Prot.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI	
Data di arrivo	
Data registraz.	11 SET. 2018 P.E.C.
Prot. N.	368864
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo /

Cortina d'Ampezzo, 11 Settembre 2018

Spett.le  
REGIONE VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
**U.O. Valutazione Impatto Ambientale**  
Calle Priuli – Cannaregio 99  
30121 VENEZIA

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)  
[valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it](mailto:valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it)

**Oggetto: Convocazione Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in data 12/09/2018**

Sede regionale di Palazzo Linetti, Venezia – *TERNA RETE ITALIA SPA.*

*Riassetto della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'alto bellunese.*

***Espressione parere collaborativo***

In relazione alla convocazione in oggetto, lo scrivente ufficio ritiene di contribuire con un apporto collaborativo scritto, limitatamente agli aspetti di competenza del Servizio Urbanistica di questo Comune. Ciò premesso, esaminata la documentazione progettuale, si rileva quanto segue:

- a) negli elaborati planimetrici, in particolare nella "Planimetria intervento con tracciato opere attraversate" (cod. DVCR14003BGL10012) oltre che nella "Planimetria con distanze di sicurezza dagli elettrodotti" (cod. DGCR14003BGL10102), non sono riportati, e quindi non sono considerati ai fini della procedura di valutazione in oggetto, **cinque opifici di recente realizzazione** in cui sono localizzate 23 aziende artigiane. Detti corpi di fabbrica sono stati edificati nella fascia di 50 metri dal cavidotto in progetto, in località Acquabona tra le progressive 300 e 800 m.;
- b) tra le progressive 6400 e 8100 m. l'elettrodotto interrato attraversa una zona franosa dove la cartografia disponibile non è sufficientemente aggiornata; si consiglia, pertanto, un approfondimento degli aspetti idrogeologici del tracciato.

Ciò rilevato, per quanto di competenza, si conferma la compatibilità urbanistica dell'intervento di cui alla certificazione del 23.07.2018, prot. n. 13591.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio**  
(dott. urb Stefano Zardini Lacedelli)