









ARMATURE PLATEA DI FONDAZIONE




LEGENDA IMPIANTI :

- Contenitore da parete IP55 con interruttore unipolare 10A, 230V
- Contenitore da parete IP55 con presa a spina 2P+T, 230V, 10/16A, tipo bypass
- Quadrato prese costituito da:
 - n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale, 4P, 400 V, 32 A, 0,03 A, 4,5 kA;
 - n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale, 2P, 230 V, 16 A, 0,03 A, 4,5 kA;
 - n. 2 prese universali IP55;
 - n. 1 presa 2P+T, 230 V, 16 A, tipo CEE interbloccata con fusibili In = 16 A;
 - n. 1 presa 3P+T, 400 V, 32 A, tipo CEE interbloccata con fusibili In = 32 A.
- Apparecchio di illuminazione tipo plafoniera, con lampada FL 2x58W, 230 V, classe I, installato a soffitto, IP55.
- Apparecchio di illuminazione di emergenza, PL24W, 230 V, alimentatore elettronico (solo emergenza), IP55, CLASSE II
- Pulsante di sgancio sotto vetro con contatto NC, IP65.


CABINA MT/BT n.4 SEZIONE A-A'




CABINA MT/BT n.4 VISTE



CABINA MT/BT n.4 PARTICOLARE DI CONNESSIONE NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA



CABINA MT/BT n.4 PARTICOLARI DI CONNESSIONE IMPIANTO DI TERRA



TUNNEL EURALPIN LYON TURIN **SITAF S.p.A.**

NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE
SEZIONE TRANSFRONTALIERA PARTIE IN TERRITORIO ITALIANO
SECTION TRANSFRONTALIERE PARTIE EN TERRITOIRE ITALIEN
LOTTO COSTRUTTIVO / LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO / CHANTIER DE CONSTRUCTION 04C
SVINCOLO DI CHIOMONTE IN FASE DI CANTIERE -
ECHANGEUR DE CHIOMONTE DANS LA PHASE DE CHANTIER
PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 6823295927

SECURITY
CANTIERE MUOCO DELLA MADDALENA
NUOVA CABINA n.4

INDICAZIONE	DATA	MODIFICAZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	28/05/2017	Prima emissione	C. BEL TRAMI (1)	A. LOVIGLIO (INGENIER ENCL)	L. BARBERIS (INGENIER ENCL)
A	30/09/2017	Revisione a seguito commenti TELT	C. BEL TRAMI (1)	A. LOVIGLIO (INGENIER ENCL)	G. GIOVANNETTI (INGENIER ENCL)
B	28/05/2018	Modifica libro progetti	A. BARACCHI (INGENIER ENCL)	A. LOVIGLIO (INGENIER ENCL)	G. GIOVANNETTI (INGENIER ENCL)

C 0 4 C C 1 6 1 6 N V 0 2 C 3 **E P L O C 1 6 5 4 B**

INTERRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICO: INGEGNERIA SPECIALISTE

SCALA / ECHELLE: 1:500

PROGETTISTA E DESIGNER: Del. Ing. ANTONIO LOVIGLIO, N° 11715/18

LAVORAZIONE/RESPONSABILITA': Del. Arch. CARLO GIOVANNETTI, N° 2726

DIREZIONE DELL'OPERA E MOTRE OPERA: Del. Arch. CARLO GIOVANNETTI, N° 2726

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN **SITAF S.p.A.**