



Torino, 10 ottobre 2018

inviata a ½ PEC

Prot. n. IE04354

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Divisione III – Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Regione Piemonte
Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Città Metropolitana di Torino
Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Corso Inghilterra, 7/9
10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Comune di Torino
Area Ambiente
Via Padova, 29
10152 Torino
ambiente@cert.comune.torino.it

Comune di Collegno
Piazza del Municipio, 1
10093 Collegno (TO)
posta@cert.comune.collegno.to.it

ARPA Piemonte
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest
Via Pio VII, 9
10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

ASL TO 1
Via San Secondo, 29
10128 Torino
aslto1@postecert.it

Oggetto: CONTROLLI AIA-IREN-TO-TORINO-RELAZIONE.
Centrale termoelettrica di cogenerazione Torino Nord - Autorizzazione Integrata Ambientale
exDSA-DEC-2009-0001805 del 26/11/2009.
Rapporto annuale – anno 2017: errata corrige.

Con riferimento al Rapporto annuale in oggetto, trasmesso con lettera prot. n. IE01687
del 17/04/2018, si allega alla presente la *Scheda 10_Consumi e consumi specifici*
dell'*Allegato 2* contenenti i dati corretti dei consumi di acqua da pozzi.

Distinti saluti.

IREN Energia S.p.A.
DIRETTORE
PRODUZIONE TERMOELETTRICA
(dott. ing. Enrico Clara)



Allegato: c.s.

CONSUMI COMBUSTIBILI - ANNO 2017		
Combustibili:	Gas naturale	gasolio
Unità di misura:	[sm ³]	[litri]
CICLO COMBINATO	405.817.519	-
Caldaie di integrazione e riserva / ausiliaria	10.141.455	-
G.E. e motopompe	-	3.341
TOTALE:	415.958.974	3.341

CONSUMI ACQUA - ANNO 2017	
Unità di misura:	m ³
Pozzo n. 1 (uso industriale)	327.846
Pozzo n. 2 (uso industriale)	19.617
Acquedotto (uso domestico)	1.057
TOTALE:	348.520

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	
Unità di misura:	MWh
Autoconsumi interni	79.163
Energia elettrica acquistata all'esterno	4.365

CONSUMI SPECIFICI - ANNO 2017			
PARAMETRO:	ACQUA	GAS NATURALE	AUTOCONSUMI E.E.
Unità di misura:	m ³ /MWh _{e+it}	sm ³ /MWh _{e+it}	KWh/MWh _{e+it}
VALORE:	0,118	140,508	0,03
			0,0009
			GASOLIO**
			kg/MWh _{e+it}

** Massa volumica 841,5 kg/m³ (Rapporto di prova N° S-SSC-1702970 del 25/07/2017)