



- LEGGENDA
- 1 - PORTALE ARRIVO LINEA 150kV
 - 2 - TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO
 - 3 - SCARICATORE
 - 4 - TERMINALE SF6/ARIA
 - 5 - TERMINALE CAVO
 - 6 - ISOLATORE
- DISTANZA LIMITE ESTERNO LAVORI SOTTO TENSIONE (D_e=1.20m)
 - DISTANZA LIMITE ESTERNO LAVORI IN PROSSIMITA' (D_p=3.00m)
 - ZONA DI LAVORO SOTTO TENSIONE
 - ZONA PROSSIMA

REVISIONE		N. DATA		DESCRIZIONE REVISIONI		ELABORATO		VERIFICATO		APPROVATO		
01	12/10/2018	REVISIONE IN ACCORDO E-MAIL TERNA 12/10/18		J. Martella	A. Ramundi	C. Bazzucchi						
00	28/09/2018	PRIMA EMISSIONE		J. Martella	A. Ramundi	C. Bazzucchi						

PROGER S.P.A. Operative Office
Via Po, 39 - 66020 San Giovanni Teanino (CH), Italy
T +39 085 44 41 1 - F +39 085 44 41 2 30 - proger.it

REVISIONE		N. DATA		DESCRIZIONE REVISIONI		ELABORATO		VERIFICATO		APPROVATO	
00	19/10/2018	ACCETTATO TERNA									

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO		SEZIONI		DU35219C_BHR07379			
PROGETTO		TE-HX-10-018		RACAVATO DAL DOC. TERNA		CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA			
NOME DEL FILE		SCALA CAD		FORMATO		SCALA		FOGLIO	
DU35219C_BHR07379_00_01.dwg		1 unità = 1 m		1145x594		1:200		1/1	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma Rete S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma Rete S.p.A.
This document contains information proprietary to Terma Rete S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terma Rete Italia S.p.A. is prohibited.