



SEZIONE MONTANTE LINEA BUDDUSO'

SEZIONE MONTANTE LINEA CP TEMPIO

SEZIONE MONTANTE LINEA DISPONIBILE 01

SEZIONE MONTANTE LINEA OLBIA

SEZIONE MONTANTE LINEA DISPONIBILE 02

SEZIONE USCITA LINEE 01

LEGENDA

- 1 - PORTALE ARRIVO LINEA 150kV
- 2 - TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO
- 3 - SCARICATORE
- 4 - TERMINALE SF6/ARIA
- 5 - TERMINALE CAVO
- 6 - ISOLATORE

- DISTANZA LIMITE ESTERNO LAVORI SOTTO TENSIONE (D₁=1.20m)
- DISTANZA LIMITE ESTERNO LAVORI IN PROSSIMITA' (D₂=3.00m)
- ZONA DI LAVORO SOTTO TENSIONE
- ZONA PROSSIMA

KEY PLAN

Scala 1:500

REVISIONE		REVISIONE IN ACCORDO E-MAIL TERNA 12/10/18		J. Martella	A. Ramundi	C. Bazzucchi
01	12/10/2018	PRIMA EMISSIONE		J. Martella	A. Ramundi	C. Bazzucchi
00	28/09/2018	DESCRIZIONE REVISIONI		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
N.	DATA			PROGER S.p.A.		
				OPERATIVE OFFICE		
				Via Po, 9b - 66020 San Giovanni Teatino (CH), Italy		
				T. +39 085 44 41.1 - F. +39 085 44 41.230 - 020221		

REVISIONE		ACCETTATO TERNA	
00	19/10/2018	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	
N.	DATA		

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO		Terna Terna Italia TERRA GROUP	
SEZIONI		DU35203C_BHR07349			
PROGETTO		Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa - Tempio" e "Tempio - Buddusò" - Nuove Stazioni Elettriche 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linee			
RICAVATO DAL DOC. TERNA		PTO NUOVA STAZIONE ELETTRICA 150 kV DI "TEMPIO" E RELATIVI RACCORDI LINEE			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		DISTANZE DI SICUREZZA DALLE PARTI IN TENSIONE			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU35203C_BHR07349_01.dwg		1 unità = 1 m	1260x594	1:200	1/1