

Fenice Spa

Via Acqui, 86
10098 Rivoli (To)
Tel. +39 011 9513912

Spett.le
ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 – ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

p.c.

Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE – DVS – Div. IV-AIA**
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Prot. LET/U/2018/000784

Torino, 5 Novembre 2018

RIFERIMENTO: Decreto DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/2013, Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Mirafiori della Società FENICE S.p.A. sita nel Comune di Torino (TO) pubblicato nella G.U. n.210 del 07/09/2013.

OGGETTO: **Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) di ottobre 2018.**

Con la presente si invia la documentazione in allegato, DAP FENICE S.p.A. Torino TO 31_10_18.

Cordiali saluti



POLO OPERATIVO 1
Il Responsabile
Ruggero DEFAZIA



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Edison Spa

Società a socio unico
Capitale Soc. 330.500.000,00 euro. i.v.
Reg. Imprese di Torino e C.F. 13032970157
Partita IVA 06439101004 - REA di Torino 981613

Fenice ha un sistema di gestione certificato
ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001, UNI CEI 11352

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

COMUNE SEDE IMPIANTO

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

DATA DI EMISSIONE DAP

NUMERO TOTALE DI PAGINE

EDF FENICE S.P.A.

TORINO

**CENTRALE TERMOELETTRICA DI
MIRAFIORI**

31/10/2014

53

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. Inquadramento generale | 3 |
| 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA | 4 |
| 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA | 11 |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti | 46 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento | 52 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)... | 53 |

1. Inquadramento generale

| | |
|---|--|
| Ragione sociale | Fenice S.p.A. |
| Sede legale | via Acqui 86, 10098 Rivoli (TO) |
| Sede operativa | corso Settembrini 90, 10135 Torino |
| Denominazione impianto | Centrale Termoelettrica di Mirafiori |
| Tipo di impianto | Grande Impianto di combustione > 50MW |
| Codice e attività IPPC | 1.1 |
| Gestore | Fenice S.p.A., Fax 0119513912, Tel. 0119513665, info@edf-fenice.com |
| Referente controlli AIA | Cosimo LONGO, Fax 0110032746, Tel. 0110036204, cosimo.longo@edf-fenice.com |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | SI |
| Sistema di gestione ambientale | SI, CERT-425-2002-AE-TRI-ACCREDIA scadenza 15/09/2018 |
| Numero di addetti | |
| Decreto di AIA | DM0000240/13 |
| Data di emissione del decreto | 12/08/13 |
| Data di pubblicazione dell'avviso in GU | 07/09/13 |
| Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso | 210 |
| Durata dell'AIA (in anni) | 6 |

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T1 | 07/11/13 | Pagamento spese istruttorie e controlli | DEC (pag 9 di 13) | SI | opec271.20131011164634.06095.10.1.48@pec.aruba.it |
| T2 | 07/11/13 | Stato applicativo MTD e richiesta proroga di 6 mesi per Piano generale di adeguamento | DEC pag 7 di 13 e PI (pag 79 di 91) | SI | opec271.20131107134441.02965.04.1.47@pec.aruba.it |
| T3 | 07/11/13 | Georeferenziazione informatica punti di emissione scarichi idrici | DEC (pag 9 di 13) e PMC (pag 8,9 e 15 di 35) | SI | opec271.20131107134441.02965.04.1.47@pec.aruba.it |
| T4 | 07/11/13 | Dichiarazione minimo tecnico, tempi di avviamento e spegnimento, per ogni singolo impianto CAP, CMP, CICO1 e CICO2 | PIC (pag 83 di 96, p.to 14) | SI | opec275.20150529154133.24561.04.5.16@pec.aruba.it |
| T5 | 07/03/14 | Avvio PMC | DEC (pag 9 di 13) | SI | |
| T6 | 07/03/14 | Piano di adeguamento bacini di contenimento serbatoi | DEC (pag 8 di 13) e PI (pag 80 di 91) | SI | opec271.20131107134441.02965.04.1.47@pec.aruba.it |
| T7 | 07/03/14 | Piano di ottimizzazione utilizzo acque di falda nei circuiti di raffreddamento | DEC (pag 8 di 13) e PI (pag 80 di 91) | SI | opec271.20131107134441.02965.04.1.47@pec.aruba.it |

| | | | | | |
|------------|----------|---|--|----|---|
| | | | 91) | | |
| T8 | 07/03/14 | Piano per la mitigazione degli impatti acustici | DEC (pag 8 di 13) e PI (pag 84 di 91) | SI | opec271.20131107134441.02965.04.1.47@pec.aruba.it |
| T9 | 07/05/14 | Piano di implementazione riportante la fattibilità tecnico-economica delle MTD parzialmente applicate e/o non applicate | DEC(pag 7, 8 di 13 e PI (pag 79, 80 E 84 di 91) | SI | opec275.20140507141151.05720.08.1.17@pec.aruba.it |
| T10 | 07/09/14 | Progetto di massima per la dismissione dell'intero impianto | DEC(8 di 13) e Pi (pag 88 di 91) | SI | opec275.20140908091639.29003.01.3.16@pec.aruba.it |
| T11 | 07/09/14 | Relazione motivante la collocazione dei piezometri per monitoraggio acque di falda | PMC (pag 16 di 35) | SI | opec275.20140908091639.29003.01.3.16@pec.aruba.it |
| T12 | 07/09/14 | Mappatura punti di emissione odorigene | PIC (pag 86 di 91) | SI | opec275.20141217134114.25743.07.3.47@pec.aruba.it |
| T13 | 07/09/14 | Programma di manutenzione periodica emissioni non convogliate in atmosfera (L.D.A.R.) | PIC (pag 83 di 91, p.to 16) | SI | opec275.20150529154133.24561.04.5.16@pec.aruba.it |
| T14 | 07/03/15 | Campagna di monitoraggio odori | PMC (pag 25 di 35) | SI | Relazione tecnica n. 1502353 effettuata dalla LabAnalysis s.r.l. opec275.20150522100843.27111.06.2.15@pec.aruba.it |
| T15 | 07/09/15 | Riduzione delle emissioni di NOx e NH ₃ degli impianti CICO1 e CICO2 (NOx 90 mg/Nm ³ e CO 20 mg/Nm ³) | PIC (pag 81 di 91) | NO | Dismissione CICO il 7/09/15 opec275.2015.0422182323.31656.04.4.47@pec.aruba.it |
| T16 | 07/09/15 | Piano di adeguamento degli impianti CICO1 e CICO2 per la riduzione delle emissioni di NOx e NH ₃ (NOx 25 mg/Nm ³ e NH ₃ 5 mg/Nm ³) entro il 07/09/18 | PIC (pag 82 di 91) | NO | Dismissione CICO il 7/09/15 opec275.2015.0422182323.31656.04.4.47@pec.aruba.it |
| T17 | 07/03/19 | Presentazione domanda di rinnovo AIA | DEC (pag 11 di 13) | | |
| T18 | 07/09/19 | Scadenza AIA | DEC (pag 11 di 13) | | |
| T19 | | | | | |
| T20 | | | | | |
| T21 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| T22 | | | | | |
| T23 | | | | | |
| T24 | | | | | |
| T25 | | | | | |
| T26 | | | | | |
| T27 | | | | | |
| T28 | | | | | |
| T29 | | | | | |
| T30 | | | | | |
| T31 | | | | | |
| T32 | | | | | |
| T33 | | | | | |
| T34 | | | | | |
| T35 | | | | | |
| T36 | | | | | |
| T37 | | | | | |
| T38 | | | | | |
| T39 | | | | | |
| T40 | | | | | |
| T41 | | | | | |
| T42 | | | | | |
| T43 | | | | | |
| T44 | | | | | |
| T45 | | | | | |
| T46 | | | | | |
| T47 | | | | | |
| T48 | | | | | |
| T49 | | | | | |
| T50 | | | | | |

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| P1 | | Registrazione in continuo consumo gas naturale gruppi di produzione | PMC (pag 5 di 35) | SI | |
| P2 | | Monitoraggio produzione giornaliera energia elettrica (immessa in rete, auto-consumata, importata) | PMC (pag 7 di 35) | SI | |
| P3 | | Monitoraggio produzione giornaliera energia termica (immessa in rete, auto-consumata, importata) | PMC (pag 8 di 35) | SI | |
| P4 | | Monitoraggio giornaliero dei transitori dei gruppi di produzione | PMC (pag 11 di 35) | SI | |
| P5 | | Monitoraggio mensile della giacenza dei depositi temporanei dei rifiuti | PIC (pag 86 di 91) | SI | Monitoraggio deposito CCTT anno_mese_giorno Monitoraggio deposito TAR anno_mese_giorno |
| P6 | | Monitoraggio mensile prelievi acqua potabile ed industriale | PMC (pag 7 di 35) | SI | Acqua potabile, industriale e demi.xlsx |
| P7 | | Monitoraggio mensile consumo gasolio da trazione gruppi elettrogeni | PMC (pag 6 di 35) | SI | |
| P8 | | Monitoraggio mensile olio delle varie macchine | PMC (pag 6 di 35) | SI | |
| P9 | | Monitoraggio mensile prodotti di additivazione acqua demineralizzata della CTE | PMC (pag 6 di 35) | SI | |
| P10 | | Autocontrolli semestrali SO ₂ , PM ₁₀ e PM _{2,5} , COV (in COT) ed aldeide formica camini | PMC (pag 10,11 di 35) | SI | |
| P11 | | Autocontrolli semestrali scarichi idrici | PMC (pag 15) | SI | |

| | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------|----|--|
| | | SF2 (troppo pieno scarico parziale 1 di SF1) e SF3 (troppo scarico parziale 2 di SF1) | di 35) | | |
| P12 | | Verifica semestrale delle caratteristiche chimiche del gas naturale | PMC (pag 6 di 35) | SI | |
| P13 | | Ispezione semestrale serbatoi fuori terra e relativi bacini idrici | PMC (pag 16 di 35) | SI | Ordini di manutenzione programmati |
| P14 | | Monitoraggio semestrale acque di falda tramite piezometri | PMC (pag 16 di 35) | SI | |
| P15 | 07/09/14 | Monitoraggio livelli sonori | PMC (pag 23 di 35) | SI | Doc. 0569/2014/AMB/M |
| P16 | | Autocontrollo annuale scarico SF4 | PMC (pag 15 di 35) | SI | |
| P17 | | Verifica annuale delle caratteristiche chimiche del gasolio da trazione | PMC (pag 6 di 35) | SI | |
| P18 | 07/03/15 | Campagna di monitoraggio odori | PMC (pag 25 di 35) | SI | Relazione tecnica n. 1502353 effettuata dalla LabAnalysis s.r.l. opec275.20150522100843.27111.06.2.15@pec.aruba.it |
| P19 | | Comunicazione annuale emissioni non convogliate (sfiati serbatoi, emissioni fuggitive) | PMC (pag 12,13 di 35) | SI | Report annuale |
| P20 | | Comunicazione annuale del rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente | PMC (pag 31,32 di 35) | | |
| P21 | 07/09/19 | Monitoraggio quadriennale livelli sonori (rispetto ultimo monitoraggio o se variazioni impiantistiche impattanti con il rumore) | PMC (pag 23 di 35) | | |
| P22 | 07/03/24 | Monitoraggio quadriennale odori (rispetto ultimo monitoraggio) | PMC (pag 25 di 35) | | |
| P23 | | Archiviazione e conservazione dati, relazioni e analisi | PMC (pag 32 di 35) | | |
| P24 | | Controllo apparecchiature misurazioni | PMC (pag 28 di 35) | | |
| P25 | | Analisi annuale rifiuti prodotti | PMC (pag 24 di 35) | | |
| P26 | | Piano di riduzione e/o recupero dei | PMC (pag 24 | | |

| | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------------|--|--|
| | | rifiuti | di 35) | | |
| P27 | | Comunicazione immediata malfunzionamenti impianti che ne compromettono la performance ambientale | PMC (pag 28 di 35) | | |
| P28 | | Procedura non funzionamento SME | PMC (pag 5 di 35) | | |
| P29 | | Rispetto limiti di NOx e CO camini | PI (pag 81,82 di 91) | | |
| P30 | 01/01/16 | D.Lgs. 152/06 (così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 46 del 2014) limiti NOx | | | |
| P31 | | | | | |
| P32 | | | | | |
| P33 | | | | | |
| P34 | | | | | |
| P35 | | | | | |
| P36 | | | | | |
| P37 | | | | | |
| P38 | | | | | |
| P39 | | | | | |
| P40 | | | | | |
| P41 | | | | | |
| P42 | | | | | |
| P43 | | | | | |
| P44 | | | | | |
| P45 | | | | | |
| P46 | | | | | |
| P47 | | | | | |
| P48 | | | | | |
| P49 | | | | | |
| P50 | | | | | |
| P51 | | | | | |
| P52 | | | | | |
| P53 | | | | | |
| P54 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| P55 | | | | | |
| P56 | | | | | |
| P57 | | | | | |
| P58 | | | | | |
| P59 | | | | | |
| P60 | | | | | |
| P61 | | | | | |
| P62 | | | | | |
| P63 | | | | | |
| P64 | | | | | |
| P65 | | | | | |
| P66 | | | | | |
| P67 | | | | | |
| P68 | | | | | |
| P69 | | | | | |
| P70 | | | | | |
| P71 | | | | | |
| P72 | | | | | |
| P73 | | | | | |
| P74 | | | | | |
| P75 | | | | | |
| P76 | | | | | |
| P77 | | | | | |
| P78 | | | | | |
| P79 | | | | | |
| P80 | | | | | |
| P81 | | | | | |
| P82 | | | | | |
| P83 | | | | | |
| P84 | | | | | |
| P85 | | | | | |
| P86 | | | | | |
| P87 | | | | | |
| P88 | | | | | |
| P89 | | | | | |
| P90 | | | | | |

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|----------------|---|---|---|--|
| 18/09/13 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA | Decreto prot. DM0000240 del 28/08/13 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Mirafiori alla società Fenice S.p.A. nel Comune di Torino | PEC18/09/13 | Considerazioni in merito al provvedimento in oggetto |
| 27/09/13 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA, ARPA Piemonte, Provincia di Torino, Ministero dello sviluppo economico | Decreto prot. DM0000240 del 28/08/13 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Mirafiori alla società Fenice S.p.A. nel Comune di Torino. Vs nota del 25/09/13 (Prot. DVA-2013-0021854) | PEC27/09/13 | Comunicazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs. 59/05 (ora art. 29-decies comma 1 del D.lgs. 152/06). Avvio iter interno per il pagamento delle istruttorie |
| 04/10/13 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA | Pagamento spese istruttoria e dei controlli | PEC04/10/13 | Pagamento somma dovuta attraverso bollettino postale |
| 11/10/13 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e | Trasmissione copia bollettino postale | opec271.20131011164634.06095.10.1.48@pec.aruba.it | Prova avvenuto pagamento spese istruttoria e dei controlli |

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| | del Mare, ISPRA | | | |
| 07/11/13 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA | AIA Centrale Termoelettrica di Mirafiori della Società Fenice S.p.A., sita nel comune di Torino, DM 0000240. Invio documentazione come previsto dall'art.1 comma 3 del sopraccitato decreto. | opec271.20131107134441.02965.04.1.47@pec.aruba.it | Invio tabella 6 capitolo 4 paragrafo 4.1 e tabella 11 capitolo 5 del PMC completate con i dati mancanti e stato applicativo BAT. Richiesta di proroga di 6 mesi per la presentazione di un piano di implementazione riportante la fattibilità tecnico-economica delle MTD parzialmente applicate e/o non applicate |
| 26/02/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Versamento spese istruttoria documentazione inviata il 7/11/13 | opec275.20140226120647.21951.06.1.15@pec.aruba.it | Invio copia provante il versamento delle spese istruttorie |
| 07/03/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | DM0000240 del 07/09/13, Autorizzazione per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Mirafiori, Fenice S.p.A., ubicata nel comune di Torino. Comunicazione dismissione sezione denominata TG16 | opec275.20140307153556.22785.07.1.17@pec.aruba.it | Dismissione sezione TG16 |
| 07/05/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA | AIA Centrale Termoelettrica di Mirafiori della società Fenice S.p.A., sita nel Comune di Torino, DM-0000240. Piano di implementazione riportante la fattibilità tecnico-economica delle MTD parzialmente applicate e/o non applicate | opec275.20140507141151.05720.08.1.17@pec.aruba.it | Piano di implementazione riportante la fattibilità tecnico-economica delle MTD parzialmente |
| 29/05/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | DM 0000240. Comunicazione installazione nuova caldaia CMP4 | opec275.20140529093321.10446.06.5.15@pec.aruba.it | Installazione nuova caldaia CMP4 |
| 30/06/14 | Ministero dell'Ambiente | Grandi impianti di combustione, adesione alla | opec275.20140630080642.12731.08.1.18@pec.aruba.it | Adesione alla deroga |

| | | | | |
|----------|--|---|--|---|
| | e della Tutela del Territorio e del Mare | deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4 lett a) del D.lgs. 152/06 (così come modificato dall'art. 22 del D.lgs. 46 del del 2014) | | |
| 02/07/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPA Piemonte | DM000240. Risposta vs comunicazione PEC026213 del 25/06/14 | opec275.20140702135029.14878.06.2.16@pec.aruba.it | Accettazione integrale PMC e invio documentazione richiesta nei termini stabiliti |
| 04/07/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPA Piemonte | Ottemperanza Artt. 1 e 3 del DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/13 e Par. 10.6 del PMC. vs comunicazione PEC026213 del 25/06/14 | opec275.201407041533614.09604.04.1.47@pec.aruba.it | DAP Fenice SpA Torino TO 28_02_14 e DAP Fenice SpA Torino TO 30_06_14 |
| 07/07/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPA Piemonte | Ottemperanza Artt. 1 e 3 del DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/13 e Par. 10.6 del PMC. vs comunicazione PEC026213 del 25/06/14 | opec275.20140707114145.11997.07.1.48@pec.aruba.it | DAP Fenice SpA Torino TO 28_02_14 e DAP Fenice SpA Torino TO 30_06_14, in formato pdf |
| 25/07/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPA Piemonte | Ottemperanza Artt. 1 e 3 del DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/13 e Par. 10.6 del PMC. vs comunicazione PEC026213 del 25/06/14 | RR 14569213313-8 del 25/07/14 RR 14569213314-9 del 25/07/14 | Rapporto annuale relativo all'esercizio 2013 |
| 28/07/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e | Ottemperanza Artt. 1 e 3 del DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/13 e Par. 10.6 del PMC. vs comunicazione PEC026213 | opec275.20140728093855.15340.04.2.49@pec.aruba.it | Rapporto annuale relativo all'esercizio 2013 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | del Mare e ARPA Piemonte | del 25/06/14 | | |
| 26/0814 | ISPRA, Geneve Farabegoli | Inoltro comunicazione del 05/05/07 | opec275.20140826135831.10352.09.1.49@pec.aruba.it | DAP Fenice SpA Torino TO 28_02_14 e DAP Fenice SpA Torino TO 30_06_14, in formato pdf |
| 26/0814 | ISPRA, Geneve Farabegoli | Inoltro comunicazione del 05/05/07 | opec275.20140826135831.10352.09.1.49@pec.aruba.it | DAP Fenice SpA Torino TO 28_02_14 e DAP Fenice SpA Torino TO 30_06_14, in formato pdf |
| 26/0814 | ISPRA, Geneve Farabegoli | Inoltro comunicazione del 25/05/07 | opec275.20140826140045.28795.04.1.47@pec.aruba.it | Rapporto annuale relativo all'esercizio 2013 |
| 28/08/14 | Provincia di Torino, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ISPRA | Istanza di adeguamento AIA esistente, inserimento nuovo codice AIA 6.11 | opec275.20140828151011.23151.07.1.47@pec.aruba.it | Nuovo codice IPPC 6.11, impianti trattamento acque reflue |
| 08/09/14 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA e ARPA Piemonte | AIA Centrale Termoelettrica di Mirafiori della Società Fenice S.p.A., sita nel comune di Torino, DM – 0000240 del 12/08/13 pubblicata nella G.U. n. 210 il 07/09/2013. Art.1.8 del DM Progetto di massima per la dismissione dell'intero impianto. Paragrafo 6.2 del PMC Relazione sul posizionamento piezometri. | opec275.20140908091639.29003.01.3.16@pec.aruba.it | Piano dismissione impianto e Piano di monitoraggio della acque sotterranee in corrispondenza della centrale termoelettrica di Torino Mirafiori. |
| 30/10/2014 | Provincia di Torino, Ministero dell'Ambiente | Inserimento nuovo codice IPPC 6.11, impianti trattamento acque reflue | opec275.20141030114202.23621.03.2.16@pec.aruba.it | Competenza IPPC 6.11 impianto TAR della Provincia di Torino |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | e della Tutela del Territorio e del Mare e ISPRA | | | |
| 05/11/2014 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ISPRA | DAP ottobre2014 | opec275.20141105164310.29763.01.1.47@pec.aruba.it | DAP 31_10_2014 |
| 05/11/2014 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ISPRA | Messa in esercizio CMP4 | opec275.20141105164528.27360.01.1.18@pec.aruba.it | Comunicazione di messa in esercizio il 15/11/2014 la nuova caldaia di MP n. 4 |
| 19/11/14 | ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPA Piemonte | Visita ispettiva ordinaria | opec275.20141119152002.15940.04.1.17@pec.aruba.it | Avvio visita ispettiva ARPA Piemonte |
| 9/12/2014 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione fuori limite camino C del 09/12/14 | opec275.20141209122158.17097.01.39.48@pec.aruba.it | Fuori limite media oraria camino C parametro CO |
| 10/12/2014 | ISPRA, ARPA Piemonte | Spiegazione fuori limite del 9/12 parametro CO | opec275.20141210145905.16357.07.1.49@pec.aruba.it | Anomalia portata aria comburente CMP5 |
| 12/12/2014 | ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPA Piemonte | Richieste verbale ARPA del 4/12/14 | opec275.20141212120921.27564.04.3.15@pec.aruba.it | Richieste verbale ARPA : matrice aria limiti emissivi e stima e PM ₁₀ e PM _{2,5} . |
| 12/12/2014 | ISPRA, ARPA | Comunicazione e spiegazione | opec275.20141212155503.20071.05.1.47@pec.aruba.it | Fuori limite media oraria camino F |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| | Piemonte | fuori limite camino F dell'11/12 | | parametro NOx, anche se selettore SME in manutenzione per test efficienza convertitore NO2-NO |
| 23/12/2014 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione e spiegazione fuori limite camino C del 22/12/14 | opec275.20141223171750.18538.05.1.17@pec.aruba.it | Fuori limite media oraria camino C parametro NOx il 22/12 calibrazione dello SME per QAL2, anomalia del sistema |
| 19/01/15 | Arpa Piemonte | Manuale di gestione SME, Certificazione TUEV Oximat6, Certificazione TUEV Ultramat23, QAL1Ultramat23, QAL1Oxymat, schemi SME camini B, C, D e F | opec275.20150119144555.01748.01.1.47@pec.aruba.it opec275.20150119144716.16895.10.1.16@pec.aruba.it | Adesione limiti emissivi in deroga impianti antecedenti il 2013, art 22 D.lgs. 46/14 |
| 21/01/15 | ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Quietanza di versamento tariffa per modifica sostanziale | opec275.20150121161012.26940.08.1.18@pec.aruba.it | Adesione limiti emissivi in deroga impianti antecedenti il 2013, art 22 D.lgs. 46/14 |
| 28/01/15 | ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Quietanza di versamento Ta e Tc 2015 | opec275.20150128085040.12256.04.1.47@pec.aruba.it | Tariffa analisi e controlli 2015 decreto interministeriale del 24 aprile 2008. |
| 13/02/15 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Bonifico tariffa per modifica sostanziale | opec275.20150213150344.16313.04.1.15@pec.aruba.it | Bonifico per istruttoria modifica sostanziale impianti in deroga |
| 24/02/15 | ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela | Variazione legale rappresentante | opec275.20150224141317.24583.09.2.49@pec.aruba.it | Variazione legale rappresentante |

| | | | | |
|----------|---|---|--|---|
| | del Territorio e del Mare | | | |
| 02/03/15 | ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | DAP febbraio 2015 | opec275.20150302141930.32710.05.1.49@pec.aruba.it | DAP 28_02_2015 |
| 25/03/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione anomalia sul camino D del 25/03/15 | opec275.20150325180037.22321.09.1.47@pec.aruba.it | SME camino D messo in manutenzione causa guasto del convertitore NO2-NO, in giornata stessa suo ripristino. |
| 02/04/15 | ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Verifica sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento | opec275.20150402115241.16940.01.1.18@pec.aruba.it opec275.20150407103503.32255.03.1.47@pec.aruba.it RR14569213324-3 RR14569213325-4 | DM272/14 |
| 22/04/15 | ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Dismissione CICO | opec275.2015.0422182323.31656.04.4.47@pec.aruba.it | Dismissione CICO entro il 07/09/15 |
| 24/04/15 | ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Richiesta di proroga | opec275.2015.0424112613.04128.04.1.47@pec.aruba.it | Richiesta proroga di alcune richieste di adeguamento di cui alle "Condizioni per il gestore ad esito della visita ispettiva ordinaria iniziata in data 25 novembre 2014 presso la CTE di Mirafiori della Società Fenice SpA |
| 24/04/15 | ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela | Rapporto annuale 2014 | opec275.2015.0424100107.25796.02.1.16@pec.aruba.it opec275.2015.0424105230.24350.05.1.47@pec.aruba.it opec275.2015.0424105519.25099.09.1.47@pec.aruba.it opec275.2015.0424113528.12974.05.2.15@pec.aruba.it | Rapporto annuale 2014 |

| | | | | |
|----------|---|---|--|---|
| | del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | | opec275.2015.0424110229.04660.10.1.49@pec.aruba.it opec275.2015.0424110429.29616.01.1.47@pec.aruba.it opec275.2015.0424110703.07837.06.2.48@pec.aruba.it opec275.2015.0424111013.09644.07.1.48@pec.aruba.it opec275.2015.0424111347.10616.05.1.49@pec.aruba.it opec275.2015.0424111609.00730.08.1.47@pec.aruba.it opec275.2015.0424111848.15737.08.7.16@pec.aruba.it opec275.2015.0424112243.19025.04.2.16@pec.aruba.it | |
| 05/05/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione fuori servizio SME del camino D del 30/04/15 | opec275.20150505135412.13351.08.1.49@pec.aruba.it | Modifica sui quadri elettrici d'alimentazione dello SME camino D, attività eseguita con le caldaie CMP1,2, 3 e 4 spente pertanto nessuna emissione dal camino D. |
| 21/05/15 | ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Risposta proroga parziale | opec275.20150521110112.18156.08.1.16@pec.aruba.it | Risposta Vs. nota 18675 a richiesta proroga di alcune richieste di adeguamento di cui alle "Condizioni per il gestore ad esito della visita ispettiva ordinaria iniziata in data 25 novembre 2014 presso la CTE di Mirafiori della Società Fenice SpA |
| 22/05/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ottemperanza Par. 8 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) pag. 25, "monitoraggio degli odori". | opec275.20150522100843.27111.06.2.15@pec.aruba.it | Campagna di monitoraggio degli odori effettuata il 04/03/15 |
| 29/05/15 | Prefetto di Torino, ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Scritti difensivi ex art. 18 L.689/81 | opec275.20150529154133.24561.04.5.16@pec.aruba.it | Scritti difensivi Vs pec 020686, e Minimi tecnici CTE MIR e L.D.A.R |
| 05/06/15 | Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | Prima diffida U. prot. DVA-2015-0009034 e seconda diffida U. prot. DVA-2015-0014659 per inosservanza prescrizioni nota ISPRA 13587 del 25/03/15 | opec275.20150605170111.15821.01.3.18@pec.aruba.it | Inosservanza prescrizioni autorizzative, invio documentazione richiesta: Minimi tecnici CTE MIR e L.D.A.R |

| | | | | |
|----------|--|---|---|--|
| 05/06/15 | Minambiente, c.a. dott. LO PRESTI | Documentazione richiesta da nota ISPRA | opec275.20150605170111.15821.01.3.18@pec.aruba.it | Minimi tecnici CTE MIR e L.D.A.R |
| 15/06/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000029/2015/POLO1_MIR | opec275.20150615161730.02495.09.1.49@pec.aruba.it | Attività di aggiornamento SW SME CTE dal 16/6 al 19/6 |
| 03/07/15 | ISPRA, Minambiente, | Ns. comunicazione prot. 000053/2015/POLO1_MIR | opec275.20150703165520.08737.05.1.18@pec.aruba.it | DAP 30_06_15 |
| 07/07/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Dismissione CICO | opec275.20150707165814.14108.07.1.49@pec.aruba.it | Dismissione CICO, piano dismissione e modifica non sostanziale |
| 14/07/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. prot. 000058/2015/ POLO1_MIR | opec275.20150714165438.20535.02.1.49@pec.aruba.it | Programma L.D.A.R. conforme ai requisiti minimi richiesti al punto I) della nota ISPRA 18712 del 01/06/11 |
| 15/07/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000059/2015/POLO1_MIR | opec275.20150715153246.26481.07.1.47@pec.aruba.it | Invio documentazione comprovante l'ordine per l'installazione di analizzatori di gas combusti in continuo con i minimi campi scala per il CO pari a 50 mg/Nm ³ e per l'Nox pari a 1.5 volte il limite emissivo |
| 09/08/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione anomalia su camino D | opec275.20150809232256.30723.09.1.48@pec.aruba.it | Anomalie di funzionamento dalle ore 23 dell'8/8/15 dello SME del camino D, richiesta intervento tecnico. Analisi tramite analizzatore portatile |
| 12/08/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Disattivazione SME camini C e D | opec275.20150812135552.16485.01.1.49@pec.aruba.it | Attività manutentive su alimentazioni elettriche SME camini C e D, pertanto fuori servizio. Caldaie spente |
| 29/08/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione anomalia di funzionamento SME camino B del 27/08/15 | opec275.20150829201345.25411.06.1.47@pec.aruba.it | Camino B nei periodi estivi inattivo |
| 4/09/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Risoluzione anomalia di funzionamento SME camino B del 27/08/15 | opec275.20150904162219.08744.08.1.49@pec.aruba.it | Malfunzionamento morsetto di alimentazione dello switch, sostituzione del morsetto il 30/08/15. Rimane anomalia indicazione di portata di gas |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| | | | | naturale CAP2, attesa intervento tecnico |
| 4/09/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione anomalia SME camino B-C-D | opec275.20150904164408.14288.06.1.47@pec.aruba.it | Non acquisizione per 3 ore del 4/9/15 degli SME dei camini B-C-D dei dati di campo causa problematica software. Problema risolto da intervento tecnico nella stessa giornata insieme all'anomala indicazione metano CAP2. Unica caldaia in servizio CMP2, analisi fumi tramite analizzatore portatile. |
| 09/09/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000081/2015/POLO1_MIR | opec275.20150909151617.10220.10.1.18@pec.aruba.it | Cessazione attività CI.CO |
| 09/09/15 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione manutenzione del 10/9/15 su FGR CMP1 | opec275.20150909181235.15867.01.1.49@pec.aruba.it | Causa mal funzionamento FGR CMP1, intervento manutentivo tecnico ditta BCE il 10/09/15 |
| 21/09/15 | Minambiente, ARPA Piemonte | Comunicazione manutenzione SME | opec275.20150921143530.30307.03.1.48@pec.aruba.it | Attività manutentive sugli SME dei camini B, C e D |
| 28/09/15 | Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | Avvio visita ispettiva ordinaria (AIRef:19/302) | opec275.20150928115711.21792.04.1.48@pec.aruba.it | Informazioni relative alla visita ispettiva ordinaria 2015 |
| 06/10/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000096/2015/POLO1_MIR | opec275.20151006135758.18813.09.1.49@pec.aruba.it | Attuazione dei punti 3), 4), 5) e 6) relativi alle condizioni per il gestore ad esito della visita ispettiva ordinaria 2014 |
| 15/10/15 | Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000105/2015/POLO1_MIR | opec275.20151015143348.25128.03.1.16@pec.aruba.it | Dismissione caldaie CAP2 e CAP4 |
| 15/10/15 | Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000106/2015/POLO1_MIR | opec275.20151015150857.09349.08.1.49@pec.aruba.it | Proroga presentazione piano mitigazione impatti acustici |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| 23/10/15 | Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000109/2015/POLO1_MIR | opec279.20151023153116.24320.04.1.68@pec.aruba.it | Presentazione piano di adeguamento bacini di contenimento dei serbatoi e piano di ottimizzazione dell'utilizzo delle acque di falda nei circuiti di raffreddamento, relazione di equivalenza dei due metodi di misura, ASTM D7111-14 e UNIENISO13131*, per la determinazione del parametro Nichel+Vanadio nel gasolio utilizzato nei gruppi elettrogeni. |
| 30/10/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000117/2015/POLO1_MIR | opec279.20151030170135.25532.10.1.64@pec.aruba.it | Impossibilità taratura mensile ottobre quadri analisi camini B, C, D causa non consegna bombole campione adeguate nuovi SME |
| 30/10/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000118/2015/POLO1_MIR | opec279.20151030182635.06445.07.1.64@pec.aruba.it | Tuning sistema combustione caldaie 3 e 4 CMP |
| 02/11/2015 | ISPRA, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000120/2015/POLO1_MIR | opec279.20151102170727.29352.02.1.64@pec.aruba.it | DAP 30_10_15 |
| 30/11/2015 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Comunicazione esecuzione QAL2 camini B e D | opec279.20151130162917.04727.07.2.67@pec.aruba.it | Verifiche QAL2 camini B e D dal 30/11 al 2/12/2015 |
| 16/12/15 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000140/2015/POLO1_MIR | opec279.20151216151404.24012.03.1.69@pec.aruba.it | Precisazioni scarichi SF2 e SF3 |
| 17/12/2015 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | | opec279.20151217182135.26828.05.2.68@pec.aruba.it | Manutenzione SME camino C e rimessa in servizio. Verifica di linearità su quadri di analisi camini B, C e D. Prove "fine tuning" CMP3. |
| 18/12/2015 | Minambiente | Ns. comunicazione prot. 138/2015/POLO1_MIR | opec279.20151218120534.08694.05.1.68@pec.aruba.it | Osservazioni Gestore Parere Istruttorio richiesta adesione deroga Grandi impianti |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | | | | di Combustione |
| 22/12/2015 | ISPRA, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000146/2015/POLO1_MIR | opec279.20151222100245.31561.10.2.68@pec.aruba.it | Rinuncia adesione deroga Grandi impianti di Combustione e anticipazione futura richiesta l'adeguamento per il parametro CO ai limiti massimi fissati alla tab. A-bis della sezione 4 alla Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs.152/06, come modificato dall'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 46/14 |
| 22/12/2015 | Minambiente ISPRA | Ns. comunicazione prot. 000147/2015/POLO1_MIR | opec279.20151222161755.24905.06.1.67@pec.aruba.it | Iter cronologico pagamento tariffa per modifica sostanziale adesione alla deroga |
| 22/12/2015 | Minambiente ISPRA | Ns. comunicazione prot. 000148/2015/POLO1_MIR | opec279.20151222162130.27587.10.2.63@pec.aruba.it | Comunicazioni inviate per sostituzione CMP5 e dismissione CAP2 e CAP4 |
| 23/12/2015 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione commissioning CMP5 | opec279.20151223174239.21154.07.1.64@pec.aruba.it | Commissioning CMP5 e aggiornamento sistema SME nuova CMP5 entro il 31/01/2016 |
| 13/01/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione aggiornamento parametri nuova CMP5 su SME | opec279.20160113162737.05263.07.1.69@pec.aruba.it | Aggiornamento SME e PLC camini C e D con inserimento nuova CMP5 il 14-15/01/2016 |
| 26/01/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Tuning sistema combustion CAP3 e CMP3 | opec281.20160126160847.14009.08.1.62@pec.aruba.it | Tuning sistema di combustione CAP3 il 28/01/16, CMP3 il 29/01/16 |
| 27/01/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione commissioning CMP5 | opec281.20160127162934.04387.09.1.63@pec.aruba.it | Proseguimento commissioning nuova CMP5 fino al 14/2/16 |
| 29/01/2016 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000009/2016/POLO1_MIR | opec281.20160129165918.09435.04.1.63@pec.aruba.it opec281.20160129170344.17925.03.2.66@pec.aruba.it | Piano mitigazione impatti acustici |
| 08/02/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000017/2016/POLO1_MIR | opec281.20160208120709.25538.09.1.65@pec.aruba.it | Avvio visita ispettiva |

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| 09/02/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione anomalia SME camino C | opec281.20160209174914.31077.08.1.62@pec.aruba.it | Malfunzionamento del canale NO dell'analizzatore del camino C |
| 22/02/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione commissioning CMP5 | opec281.20160222150907.07516.04.1.66@pec.aruba.it | Proseguimento commissioning nuova CMP5 fino al 07/03/16 |
| 26/02/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000029/2016/POLO1_MIR | opec281.20160226143821.03786.05.1.66@pec.aruba.it | Revisione dichiarazione di minimo tecnico e quietanza pagamento Ta e Tc anno 2016. |
| 01/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione manutenzione semestrale SME camini B, C e D e controllo dello SME del camino C | opec281.20160301173454.20806.05.1.63@pec.aruba.it | Manutenzione semestrale di marzo 2016 SME, controllo sul canale NO dell'analizzatore del camino C. |
| 02/03/16 | ISPRA, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000032/2016/POLO1_MIR | opec281.20160302152850.10542.03.1.62@pec.aruba.it | DAP febbraio 2016 |
| 04/03/16 | Città Metropolitana di To, ARPA Piemonte, ISPRA, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 00003/2016/POLO1_MIR | opec281.20160304152909.12156.05.1.65@pec.aruba.it | Sostituzione gruppo elettrogeno cab.51F e dismissione di uno dei due gruppi elettrogeni cab.63F |
| 07/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione prosecuzione commissioning CMP5 | opec281.20160307193522.18147.08.1.65@pec.aruba.it | Prosecuzione commissioning CMP5 fino al 21/03/2016 e 9 e 10/03/16 prove di fine tuning CMP3 e CMP4 |
| 07/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione anomalia canali NO Ultramat 6 camini B e C | opec281.20160307194946.25479.03.1.62@pec.aruba.it | Malfunzionamento canale NO SME camini B e C. Apparati rimossi e inviati alla casa costruttrice per ripristino. Camino B inattivo, camino C solo CMP5 in commissioning, misure con analizzatore portatile. |

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| 10/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione prosecuzione fine tuning CMP3 | opec281.20160310183802.11098.06.2.67@pec.aruba.it | Attività di fine tuning CMP3 in assenza di ricircolo fumi. SME camino D in modalità manutenzione. |
| 11/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione ripresa attività di fine tuning CMP4 | opec281.20160311172959.11489.03.1.63@pec.aruba.it | Attività di fine tuning CMP4 in assenza di ricircolo fumi. SME camino D in modalità manutenzione. |
| 17/03/16 | Minambiente , ISPRA, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000039/2016/POLO1_MIR | opec281.20160317104751.15746.02.1.69@pec.aruba.it | Richiesta modifica valore emissivo del CO. |
| 24/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione fine commissioning CMP5 | opec281.20160324181813.06068.07.1.63@pec.aruba.it | Attività di commissioning nuova CMP5 terminate il 21/03/16 |
| 24/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione esecuzione prima verifica periodica su caldaie CMP3 e CMP4 | opec281.20160324182508.11090.05.1.62@pec.aruba.it | Prima verifica periodica CMP3 e CMP4 a cura di INAIL/soggetto abilitato |
| 24/03/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione avvenuta implementazione dominio | opec281.20160324183722.15743.09.1.63@pec.aruba.it | Comunicazione avvenuta implementazione dominio di validità della retta e dei contatori previsti al p.to 6.5 della norma UNI EN14181:2015 |
| 06/04/16 | Minambiente , ISPRA, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000051/2016/POLO1_MIR | opec281.20160406161928.29393.02.1.69@pec.aruba.it | Tariffa riesame AIA per richiesta variazione limite emissivo CO |
| 14/04/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000054/2016/POLO1_MIR | opec281.20160414171928.05240.01.1.69@pec.aruba.it | SME di backup |
| 14/04/16 | ISPRA, ARPA | Comunicazione visualizzazione dati "Tal Quali" | opec281.20160414175914.30289.01.1.63@pec.aruba.it | Come richiesto dal verbale ARPA febbraio_2016 è stata implementata acquisizione dati tal quali con impianto |

| | | | | |
|------------|--|---|--|---|
| | Piemonte, Minambiente | | | fermo per tutta l'ora. |
| 21/04/2016 | Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | Ns. comunicazione prot. 000056/2016/POLO1_MIR | opec281.20160421115031.12206.02.1.66@pec.aruba.it | Copia bonifico pagamento tariffa riesame per variazione limite emissivo CO |
| 22/04/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione manutenzione/tuning bruciatori CMP3 | opec281.20160422213441.15558.10.1.65@pec.aruba.it | Nelle giornate del 26 e 27/04 attività manutenzione/tuning sui bruciatori CMP3, camino D in modalità manutenzione |
| 27/04/16 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Ns. Prot 000058/2016/POLO1_MIR | opec281.20160427153249.14969.02.1.68@pec.aruba.it opec281.20160427153654.15205.06.1.62@pec.aruba.it opec281.20160427153906.16076.07.1.62@pec.aruba.it opec281.20160427154120.07058.04.1.63@pec.aruba.it | Report Ambientale 2015 |
| 06/05/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000065/2016/POLO1_MIR | opec281.20160506184555.09686.02.1.64@pec.aruba.it | Ripristino SME Camini B e C |
| 09/05/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione prova di linearità sugli SME camini B, C, D | opec281.20160509161321.19904.02.1.64@pec.aruba.it | Nelle giornate del 12 e 13 maggio sarà eseguita da laboratorio accreditato la prova di linearità sui quadri analisi fumi dei camini B, C, D. |
| 18/05/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione problematiche avviamento CMP3 | opec281.20160518181924.06818.04.1.65@pec.aruba.it | Intervento ditta manutentiva il 19 e 20/05 per risoluzione problematiche di avviamento CMP3 |
| 31/05/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione avvenuta estensione delle rette di QAL2 | opec281.20160531170743.06447.06.1.63@pec.aruba.it | In riferimento verbale di controllo ARPA Piemonte AIA/16/CS/GMP/MK/16, si sono estese le rette delle QAL2, camini B e D, al doppio del valore limite. |
| 6/06/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione manutenzione programmata SME camini B, C, D | opec281.20160606124749.27842.04.1.63@pec.aruba.it | Dal 07-10 giugno 2016 manutenzione programmata da parte delle ditta Siemens sugli SME dei camini B, C, D. |

| | | | | |
|----------|--|---|---|--|
| 20/06/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione manutenzione CMP3 | opec281.20160620160136.14768.01.1.63@pec.aruba.it | Manutenzione sul sistema di combustione della caldaia CMP3 |
| 21/06/16 | Minambiente, ISPRA e ARPA Piemonte | Risposta al Vs. "DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016000.16- 06-2016 Ns. prot. 000079/2016/POLO1_MIR. | opec281.20160621104054.30558.03.1.69@pec.aruba.it | Ricampionamento SF4 |
| 22/06/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione interruzione delle attività di manutenzione su CMP3 | opec281.20160622180359.19736.04.1.65@pec.aruba.it | Comunicazione interruzione delle attività di manutenzione su sistema combustione della caldaia CMP3 previste dal 21 al 24/06/2016, verranno ripianificate a data da destinarsi. |
| 30/06/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Comunicazione ripresa attività di manutenzione su CMP3 | opec281.20160630181706.32565.03.1.65@pec.aruba.it | La presente per comunicare che la manutenzione sul sistema combustione della caldaia CMP3, interrotte il giorno 22/06/2016, riprenderanno dal 04/07/2016 fino all'08/07/2016. |
| 01/07/16 | ISPRA, Minambiente | Ns. comunicazione prot. 000088/2016/POLO1_MIR | opec281.20160701153601.17397.07.1.62@pec.aruba.it | DAP giugno 2016 |
| 07/07/16 | Minambiente, ISPRA e ARPA Piemonte | In merito al Vs. "DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016000.16- 06-2016 Ns. prot. 000090/2016/POLO1_MIR. | opec281.20160707141248.27597.05.1.67@pec.aruba.it | Trasmissione analisi scarico SF4 |
| 22/07/16 | Prefetto TO, Minambiente, ISPRA, ARPA Piemonte | In merito al protocollo generale ISPRA 0040594 del 7/7/16, notifica di verbale di accertamento e contestazione amministrativa, ns. prot. 000101/2016/POLO1_MIR | opec281.20160722190850.16263.09.1.67@pec.aruba.it | Scritti difensivi |
| 25/07/16 | Minambiente, | Violazione di superamento | opec281.20160725184749.29665.06.1.66@pec.aruba.it | Invio documentazione richiesta |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| | ISPRA, ARPA Piemonte | del valore limite del Cloro attivo libero allo scarico SF4 Verbale di prescrizione ARPA Piemonte VP_16_97_AIA; , ns. prot. 000102/2016/POLO1_MIR | | |
| 26/09/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | QAL2 camino D | opec281.20160926171916.04501.08.1.63@pec.aruba.it | Dal 26 al 28/09 camino D in manutenzione per rifacimento QAL causa superamento parametro Ossigeno per n°6 volte |
| 06/10/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Accensione CMP5 | opec281.20161006103813.25604.09.1.65@pec.aruba.it | La CMP5 sarà accesa per verifica funzionamento e affinamento parametri regolazione. SME camino C funzionante. |
| 21/10/16 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Anomalia acquisizione portata vapore prodotta da CMP5 su SME camino C | opec282.20161021181424.25220.10.1.64@pec.aruba.it | Discordanza tra il valore del vapore prodotto e quello registrato. Prossima settimana intervento dei tecnici per risolvere problema. |
| 03/11/16 | ISPRA, Minambiente | DAP 31_10_16, prot 0000142/2016_POLO1_MIR | opec282.20161103101209.04226.09.1.68@pec.aruba.it | Trasmissione del documento di Aggiornamento Periodico di ottobre 2016 |
| 04/11/16 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Verbale di controllo ordinario ARPA Piemonte n. AIA/16/CS/GMP/MK/2016 "SME a servizio del camino C e metodica alternativa per la stima degli NOx". Aggiornamento. prot 0000143/2016_POLO1_MIR | opec282.20161104162656.24825.07.1.69@pec.aruba.it | Ordine di acquisto analizzatore Ultramat 6 di backup |
| 15/11/16 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Implementazione retta e intervallo calibrazione SME Camino D | opec282.20161115135836.10817.05.1.63@pec.aruba.it | In riferimento alla Ns. precedente comunicazione opec281.20160926171916.04501.08.1.63@pec.aruba.it, il 16/11/16 verrà implementata la retta di calibrazione sullo SME del camino D |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| 15/11/16 | ARPA Piemonte | Ns. prot 000149/2016/POLO1_MIR | opec282.20161115144927.00434.01.1.67@pec.aruba.it | Evidenza pagamento ammenda amministrativa come da verbale AP//16/97/AIA |
| 18/11/16 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Esecuzione tuning su bruciatori caldaia CMP5 - Camino C | opec282.20161118143853.30826.04.1.64@pec.aruba.it | Dalle h 8 circa alle 24 di domenica 20/11/2016 verranno effettuate attività di tuning sui bruciatori della caldaia CMP5. Durante tali attività lo SME del camino C verrà posto in modalità "manutenzione" |
| 02/12/16 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | QAL2 camino C e AST camino B | opec282.20161202165956.25665.09.2.69@pec.aruba.it | Lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre 2016 verrà effettuata la QAL2 sul camino C e l'AST sul camino B della centrale termoelettrica di Mirafiori. Durante gli interventi verrà eseguita la linearità e pertanto in tali fasi verranno posti in modalità "manutenzione" i quadri SME. |
| 20/12/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Esecuzione tuning valvola metano, serranda aria, FGR su caldaia CAP3 - Camino B | opec282.20161220104105.06056.04.1.69@pec.aruba.it | Mercoledì 21/12/2016 verranno effettuate attività di tuning su valvola metano, serranda aria, FGR della caldaia CAP3. Durante tali attività lo SME del camino B verrà posto in modalità "manutenzione". |
| 27/12/2016 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione anomalia misuratore gas naturale caldaia CAP 3 | opec282.20161227173247.15988.02.1.65@pec.aruba.it | Nella giornata odierna si è presentata una anomalia sul misuratore di portata del gas naturale della caldaia denominata CAP3 per ripristinare il corretto funzionamento è intervenuta ditta manutentrice; durante l'attività è stato posto il selettore del camino B in modalità "manutenzione" dalle ore 16 alle 17 circa |
| 12/01/2017 | ISPRA, Minambiente e ARPA Piemonte | Ta e Tc 2017 | opec282.20170112141957.12851.07.1.63@pec.aruba.it | Quietanza di pagamento della tariffa per le analisi ed i controlli 2017 |
| 17/01/2017 | ISPRA, ARPA Piemonte e | Comunicazione anomalia misuratore gas naturale caldaia 1 CMP, camino D | opec282.20170117151148.23847.07.1.65@pec.aruba.it | Dal 16/01/2017 alle ore 11 al 17/01/2017 alle ore 10 anomalia sul misuratore di portata del gas naturale CMP1: un |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | Minambiente | | | consumo di metano con caldaia spenta |
| 10/02/2017 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Esecuzione tuning CMP4 - Camino D | opec282.20170210141341.04328.02.1.63@pec.aruba.it | Dal 13 al 16 febbraio p.v. verranno effettuate attività di tuning sul sistema di combustione/ricircolo fumi della caldaia CMP 4, lo SME del camino D verrà posto in modalità "manutenzione" |
| 19/02/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione manutenzione urgente su CMP5, camino C | opec282.20170219155242.19759.09.1.68@pec.aruba.it | Anomalia accensione della CMP 5, necessario un intervento manutentivo; il camino C sarà posto in modalità "manutenzione". |
| 01/03/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Inserimento valori retta QAL2 per il camino C | opec282.20170301113832.01632.09.1.64@pec.aruba.it | Giovedì 02/03/2017 si procederà con l'inserimento dei nuovi valori delle rette di QAL2 per il camino C |
| 01/03/17 | ISPRA, Minambiente | DAP 28_02_17, prot 000031/2017_POLO1_MIR | opec282.20170301145659.04115.05.1.69@pec.aruba.it | Trasmissione del documento di Aggiornamento Periodico di febbraio 2017 |
| 08/03/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione manutenzione camino C e D per revamping caldaia CMP1 periodo 09-17 marzo 2017 | opec283.20170308161415.13556.03.1.68@pec.aruba.it | Il 09/03/2017 verranno collegate le misure e gli stati d'impianto dalla caldaia CMP1 al PLC concentratore di dati, durante tali attività i selettori dei camini C e D saranno posti in modalità "manutenzione". Si segnala inoltre che dal 13/03/2017 al 17/03/2017 si effettueranno le prove di tuning della caldaia CMP1 a seguito del revamping del sistema di automazione, regolazione e protezione fiamma; lo SME del camino D sarà posto in modalità "manutenzione". |
| 08/03/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione manutenzione camino C per intervento su caldaia CMP5 - 10 marzo 2017 | opec283.20170308170110.08562.09.1.69@pec.aruba.it | Il 10/03/2017 verranno effettuate le prove di tuning sul sistema di regolazione metano della caldaia CMP5, lo SME del camino C sarà posto in modalità "manutenzione". |
| 17/03/17 | ISPRA, ARPA | Comunicazione manutenzione camino C per | opec283.20170317105941.26089.03.1.65@pec.aruba.it | Il 18/03/2017 riprenderanno le prove di tuning sul sistema di regolazione metano |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---|
| | Piemonte e Minambiente | intervento su caldaia CMP5 - 18 marzo 2017. | | della CMP5, selettore del camino C sarà posto in modalità "manutenzione". |
| 11/04/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione manutenzione camino C per intervento su caldaia CMP5 del 12 e 13 aprile 2017. Prot. 000053/2017/POLO1_MIR | opec284.20170411150649.03365.07.1.66@pec.aruba.it | Il 12 e 13/04 ripresa prove di tuning sul sistema di regolazione metano della caldaia CMP5; durante le attività il selettore del camino C sarà posto in modalità "manutenzione". |
| 20/04/17 | ,ISPRA Minambiente e ARPA Piemonte | Report Ambientale 2016 | opec284.20170420103206.14488.10.1.62@pec.aruba.it opec284.20170420103426.13421.03.2.64@pec.aruba.it opec284.20170420103720.12170.01.1.67@pec.aruba.it | Report ambientale anno 2016 |
| 16/05/17 | Minambiente ,ISPRA e ARPA Piemonte | CMP5, Lett prot 000077/2017/PLP1_MIR | opec284.20170516155329.20551.08.1.69@pec.aruba.it | Consegna impianto |
| 24/05/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione manutenzione camini B, C, D per manutenzione quadri SME camini e Tuning ai bassi carichi CMP1 del 25 e 26 maggio 2017 | opec284.20170524171322.30280.08.1.66@pec.aruba.it | Il 25 e 26 maggio p.v. verrà effettuata la manutenzione sui quadri SME dei camini B, C, D; ed effettuato il tuning della combustione del generatore CMP1 ai bassi carichi, durante i lavori, il selettore del quadro SME del camino D verrà posto in modalità manutenzione. |
| 06/06/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione anomalia SME camino D | opec285.20170606113118.12977.10.1.68@pec.aruba.it | Si è presentata una anomalia sull'analizzatore di ossigeno del quadro SME del camino D che ha comportato la segnalazione (non veritiera) di fuori limite del parametro NOx. |
| 08/06/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione risoluzione anomalia SME camino D del 05/06/07-06-2017 | opec285.20170608144704.31444.01.1.68@pec.aruba.it | Si è ripristinato del corretto funzionamento dell'analizzatore di ossigeno dello SME del camino D. Il guasto è stato riscontrato in un componente della pompa di aspirazione dell'aria di riferimento esterna all'analizzatore. |
| 04/07/17 | ISPRA, Minambiente | DAP 30_06_17, prot 000098/2017_POLO1_MIR | opec285.20170704150942.24938.05.2.64@pec.aruba.it | Trasmissione del documento di Aggiornamento Periodico di giugno 2017 |

| | | | | |
|----------|---|--|---|---|
| 21/07/17 | ISPRA, ARPA Piemonte e Minambiente | Comunicazione manutenzione su Caldaie CMP 3 e 4 del 24-25-26 luglio 2017 | opec285.20170721172153.00527.07.1.66@pec.aruba.it | Nei giorni in oggetto verranno effettuate alcune manutenzioni sui bruciatori delle caldaie 3 e 4 della CMP ; lo SME del camino D verrà posto in modalità manutenzione. |
| 09/08/17 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Vostra comunicazione PEC 40379 del 09/08/2017: avvio visita ispettiva ordinaria | opec285.20170809150825.17593.04.1.69@pec.aruba.it | Visita ispettiva di controllo ordinario 2017, il 22/08 da parte di ARPA Piemonte |
| 06/09/17 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte, | Mancata acquisizione dati del 5/9/17 | opec285.20170906173142.02352.10.2.63@pec.aruba.it | A seguito di un guasto elettrico sulla rete di distribuzione interna allo stabilimento di Mirafiori, il 5 settembre 2017 si è verificata la mancata alimentazione dei quadri analisi della CTE determinando quindi la mancata acquisizione dei dati relativi a CO, NOx e O2. Si segnala che l'interruzione elettrica ha comportato lo spegnimento di tutte le caldaie in servizio |
| 08/09/17 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Comunicazione collaudo nuovo sistema supervisione caldaie media pressione dal 11 al 17 settembre 2017 | opec285.20170908144056.18551.06.1.66@pec.aruba.it | Da lunedì 11 a domenica 17 settembre 2017 verrà collaudato il nuovo sistema di supervisione della CT di media pressione durante il quale avverranno avviamenti, spegnimenti e prove di regolazione dei generatori di vapore. |
| 28/09/17 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte | Verbale di controllo ordinario VS/MK/ 81/17/EMI | opec285.20170928154445.14771.10.1.69@pec.aruba.it | Trasmissione allegato revisionato "Emissioni per ogni gruppo 2016 rev01". |
| 26/10/17 | ISPRA, ARPA Piemonte Minambiente, | Comunicazione tuning CAP3 | opec286.20171026120235.22107.01.2.66@pec.aruba.it | Dal 22 al 27/10/2017 verranno eseguite delle prove di affinamento della regolazione della combustione con particolare attenzione alla fase in cui vi è la sola presenza della sola canna centrale |

| | | | | |
|----------|---|---|--|--|
| | | | | accesa. |
| 30/10/17 | ISPRA, ARPA Piemonte Minambiente | Comunicazione anomalia quadro SME camino B | opec286.20171030152010.05008.10.1.64@pec.aruba.it | Dalle 09.27 alle ore 11.16 del giorno 30/10/2017 il quadro SME del camino B è rimasto fuori servizio. L'anomalia è stata risolta con la sostituzione della pompa aspirazione fumi; attualmente la CAP3 è ferma. |
| 2/11/17 | ISPRA, Minambiente | DAP 30_10_17, prot LET/U/2017/000056 | opec286.20171102142856.15416.03.2.66@pec.aruba.it | Trasmissione del documento di Aggiornamento Periodico di ottobre 2017 |
| 19/12/17 | ISPRA, ARPA Piemonte | Comunicazione anomalia quadro SME camino D | opec286.20171219161538.18596.05.1.69@pec.aruba.it | Dalle 12:15 alle 15:00 circa guasto gruppo frigo SME camino D. Sostituito gruppo frigo. |
| 25/01/18 | Minambiente ISPRA | Comunicazione variazione Procuratore Legale U.O. Mirafiori | opec286.20180125151750.22933.10.2.62@pec.aruba.it | Variazione Procuratore Legale U.O. Mirafiori |
| 29/01/18 | Minambiente ISPRA ARPA Piemonte | Ta e Tc 2018 | opec286.20180129103950.19589.06.2.69@pec.aruba.it | Quietanza di pagamento della tariffa per le analisi ed i controlli 2018 |
| 05/02/18 | ISPRA, ARPA Piemonte, Minambiente | Implementazione software SME, come richiesto da ARPA Piemonte. | opec286.20180205134557.24748.03.1.66@pec.aruba.it | Come da richiesta di ARPA durante controllo 2017, dal 6 al 9 febbraio 2018 verranno implementate le modifiche software sui server di gestione dello SME. |
| 02/03/18 | ISPRA, Minambiente | DAP 28_02_18, prot LET/U/2017/000387 | opec286.20180302103216.28963.03.1.65@pec.aruba.it | Trasmissione del documento di Aggiornamento Periodico di febbraio 2018 |
| 23/03/18 | Minambiente ISPRA ARPA Piemonte | Relazione di visita in loco ex art. 29-decies D.Lgs., anno 2017 | opec286.20180323140844.24386.08.1.66@pec.aruba.it | Modifiche software sui server che gestiscono gli SME dei camini della Centrale Termoelettrica come richiesto da ARPA Piemonte |
| 23/04/18 | ,ISPRA Minambiente e ARPA Piemonte | Report Ambientale 2017 | opec286.20180423175127.06683.05.1.64@pec.aruba.it opec286.20180423173327.30424.07.1.68@pec.aruba.it opec286.20180423173934.28972.06.1.65@pec.aruba.it opec286.20180423175358.23323.02.1.63@pec.aruba.it | Report Ambientale 2017 |

| | | | | |
|----------|--|--|--|---|
| | | | opec286.20180423174309.12341.09.1.62@pec.aruba.it opec286.20180423174724.18775.02.1.63@pec.aruba.it | |
| 02/07/18 | ISPRA Minambiente | DAP giugno 2018 | opec286.20180702151720.26911.05.1.63@pec.aruba.it | DAP giugno 2018 |
| 05/07/18 | ISPRA Arpa Piemonte, Minambiente | Comunicazione esecuzione di tuning dei bruciatori CMP3 | opec286.20180705105546.16426.01.1.67@pec.aruba.it | Dal 9 luglio al 10 luglio, verrà eseguita l'operazione di calibrazione (o "tuning") dei bruciatori della caldaia 3 della centrale di media pressione (CMP). |
| 16/07/18 | ISPRA Arpa Piemonte, Minambiente | Comunicazione esecuzione di tuning dei bruciatori CMP3 | : opec286.20180716150905.02180.03.1.65@pec.aruba.it | Dal 17 luglio al 20 luglio, verrà eseguita l'operazione di calibrazione (o "tuning") dei bruciatori della caldaia 3 della centrale di media pressione (CMP). |
| 11/10/18 | ISPRA Arpa Piemonte, Minambiente | Comunicazione fuori limite del parametro CO del camino D | : opec288.20181011154800.01622.922.2.69@pec.aruba.it | A causa di una repentina presa di carico del generatore di vapore 3 MP dovuta ad un problema impiantistico; il valore di media oraria di CO registrato è stato pari a 21 mg/Nmc |
| 24/10/18 | Minambiente, ISPRA, Arpa Piemonte | Richiesta estensione AIA ai sensi del D.Lgs. 42/2014 | opec288.20181024150244.20235.25.1.67@pec.aruba.it | Validità dell'AIA sia estesa fino al 6/09/2025. Allegato certificato ISO14001. |

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| 25/09/13 | Fenice S.p.A., ISPRA, ARPA Piemonte, Provincia di Torino, Ministero dello Sviluppo Economico | Decreto prot. DM0000240 del 28/08/13 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Mirafiori alla società Fenice S.p.A. nel Comune di Torino | U.protDVA-2013-0021854 | Nota "2013.09.18 Risposta Fenice comunic. AIA.pdf" del 18/09/13 allegata a PEC di pari data Manifestazione di Fenice S.p.A. della sua volontà di non dare puntuale adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 59/05 (ora disciplinato dall'art. 29-decies, comma 1, del D.lgs. 152/06) in considerazione di alcune riserve di merito, inerenti i contenuti del provvedimento in oggetto |
| 29/10/2014 | Alle autorità competenti alla valutazione delle richieste di deroga ex art.273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e p.c. ISPRA e Gestori richiedenti concessione deroghe ex art.273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 | Deroghe 17.500 ore- Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art.273, comma 4, del D.Lgs. 152/06 – indirizzi applicativi | U.protDVA-2014-0035071 | Alcuni Gestori hanno presentato istanza di aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali, attualmente in corso. Ma approvazione non automatica ma da valutare. |
| 22/11/13 | Fenice S.p.A., Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA | Fenice S.p.A. centrale termoelettrica di Mirafiori- richiesta tariffa come prescritto all'art.1, comma 9 del DM 0000240 | U.protDVA-2013-0026969 | Richiesta di pagamento tariffa di cui al decreto interministeriale 24/04/08 ed al comma 9 dell'art. 1, comma 3, del decreto indicato in oggetto per la documentazione inviata il 7/11/13 con prot. 0196/2013/N1_MIR |
| 14/01/14 | Fenice S.p.A. e ISPRA | Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 26-decies. Programmazione anno 2014 | U.protDVA-2014-0000846 | Trasmissione programmazione delle attività di controllo di competenza statale |
| 21/01/14 | Fenice S.p.A. e ISPRA | Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 26-decies. Programmazione anno 2014. Revisione | U.protDVA-2014-0001427 | Trasmissione programmazione delle attività di controllo di competenza statale. Revisione |

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| 28/04/14 | Fenice S.p.A., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Decreto DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/13 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Mirafiori della società Fenice S.p.A., sita nel comune di Torino pubblicato G.U. n.210 del 07/09/13. Comunicazione di rinvio delle attività di controllo ordinario ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 29-decies comma 3 | Protocollo generale nr. 0017614 data 28/04/14 | Le operazioni di controllo ordinario previste per il II trimestre 2014 sono rinviate al IV trimestre 2014 |
| 25/06/14 | Fenice S.p.A., ARPA Piemonte | DM2013-0000240. Ottemperanza artt. 1 e 3 del decreto in riferimento e par. 10.6 del PMC | PEC026213 | Accettazione integrale PMC e richiesta invio documentazione anno 2013 e DAP febbraio14 e giugno 14 |
| 15/07/14 | Fenice S.p.A. | AIA DM n. 240 del 07/09/2013 | U.protDVA-2014-0023244 | Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle Tariffe di AIA Statale |
| 23/07/14 | ISPRA e p.c. Fenice S.p.A. | AIA DM n. 240 del 07/09/2013 | U.protDVA-2014-0024277 | Trasmissione per competenza a ISPRA nostra nota opec275.20140702135029.14878.06.2.16@pec.aruba.it del 02/07/14 |
| 26/08/14 | De Paoli, Longo, Castello | AIA DM n. 240 del 07/09/2013 | @ del 26/08/14 h 10:45 | Richiesta documentazione: rapporto annuale esercizio 213 e DAP di febbraio e giugno 2014, Geneve Farabegoli (ISPRA Ambiente) |
| 19/09/14 | Fenice, Ministero dell'Ambiente | Impianto Trattamento acque reflue (TAR) via Faccioli 31, TO | 144311/LC0/FP/AB (Provincia di TO) | Istanza di AIA impianto TAR competenza Provincia di Torino |
| 23/09/14 | Fenice S.p.A., Provincia di Torino, ISPRA | AIA DM n. 240 del 07/09/2013 | U.protDVA-2014-0030238 | Inserimento della nuova attività 6.11 di trattamento delle acque reflue |
| 29/10/14 | Commissione Istruttoria AIA-IPPC Sede, Autorità competenti nella valutazione delle richieste di deroga ex art.273, comma4, del | Deroghe 17.500 ore. | U.protDVA-2014-0035071 | Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art.273, comma4, del D.Lgs.152/06 – indirizzi applicativi |

| | | | | |
|----------|--|--|-------------------------------------|---|
| | D.Lgs.152/06, ISPRA, Fenice S.p.A. | | | |
| 18/11/14 | Fenice S.p.A., Ministero dell'Ambiente e ARPA Piemonte | AIA DM n. 240 del 07/09/2013, avvio visita ispettiva ordinaria | PEC47485 | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria |
| 19/12/14 | Fenice S.p.A., Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | AIA DM n. 240 del 07/09/2013, richiesta tariffa | U.protDVA-2014-0041754 | Adesione deroga grandi impianti combustione, modifica sostanziale |
| 26/01/15 | Fenice S.p.A., ISPRA | Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 - art. 29-decies | U.protDVA-2015-0002120 | Programmazione anno 2015 |
| 05/02/15 | Fenice S.p.A., Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | AIA DM n. 240 del 07/09/2013, versamento tariffa AIA | U.protDVA-2015-0003225 | Bonifico versamento tariffa modifica sostanziale |
| 11/03/15 | Fenice S.p.A., Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Modifica dell'AIA (ID 873) | U.protDVA-2015-00066555 | Avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'AIA DM000240/13 finalizzata alla richiesta di esenzione dal rispetto dei limiti emissivi delle caldaie, di cui all'art. 273, co.4, lettera a) del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. |
| 25/03/15 | EDF Fenice S.p.A., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Condizioni per il gestore ad esito della visita ispettiva ordinaria iniziata in data 25 novembre 2014 presso la CTE di Mirafiori della Società Fenice S.p.A. | PEC013537 | Esito della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino dal 25/11 al 4/12/14 |
| 08/04/15 | Fenice S.p.A., ISPRA, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte | Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. N. 013537 del 25/03/15 (ID25) | U.protDVA-2015-0009034 del 02/04/15 | Inosservanza invio documentazione richiesta da ISPRA il 25/03/15, pec 013537. |
| 23/04/15 | Fenice S.p.A., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Comunicazione di rinvio visita ispettiva ordinaria ai sensi del D.L.gs.152/06 art.29-decies, comma 3 | Protocollo generale nr 0017755 | Visita ordinaria prevista per il II trimestre è rinviata al II trimestre |
| 29/04/15 | EDF Fenice S.p.A., | Riscontro alla Nota prot. | PEC18675 | Si concede proroga per i punti 1) e 2). |

| | | | | |
|----------|--|--|-------------------------------------|--|
| | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | 19/2015/POLO1_MIR del 22/04/15- Richiesta proroga di alcune richieste di adeguamento di cui alle "Condizioni per il gestore ad esito della visita ispettiva ordinaria iniziata in data 25 novembre 2014 presso la CTE di Mirafiori della Società Fenice SpA" | | Per i punti 3), 4), 5) e 6) la loro richiesta di proroga non è motivata |
| 03/06/15 | Fenice S.p.A., ISPRA, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte | Seconda diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. N. 013537 del 25/03/15 (ID25) | U.protDVA-2015-0014659 del 03/06/15 | Inosservanza invio documentazione richiesta da ISPRA il 25/03/15, pec 013537. |
| 30/06/15 | ISPRA e Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte, Fenice S.p.A. | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. N. 013537 del 25/03/15 (ID25) | U.protDVA-2015-0016880 del 30/06/15 | Riscontro in merito alla documentazione pervenuta al fine di verificare il superamento delle inottemperanze oggetto di diffida. |
| 08/07/15 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte Fenice S.p.A. | Non superamento dell'inottemperanza relativa al L.D.A.R. | PEC030292 | Parziale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida: quella relativa alla dichiarazione di minimo tecnico risulta superata, mentre quella relativa al programma di manutenzione periodica L.D.A.R. no in quanto non conforme ai requisiti minimi richiesti al punto I) della nota ISPRA 18712 del01/06/11. |
| 23/07/15 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte Fenice S.p.A. | Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto di diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA-2015-0016880 del 30/06/15 | PEC0032577 | Presentazione del programma di manutenzione periodica L.D.A.R. conforme ai requisiti minimi richiesti al punto I) della nota ISPRA 18712 del01/06/11. |
| 23/07/15 | ISPRA e Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di | U.protDVA-2015-0019407 del 23/07/15 | Non procedimento ad una nuova diffida per programma L.D.A.R. non conforme ai requisiti minimi richiesti al punto I) della nota ISPRA 18712 del01/06/11 in quanto |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------------------------|---|
| | Piemonte, Fenice S.p.A. | cui alla nota ISPRA prot. N. 13587 del 25/03/15 | | presentato il 14/07/15 con prot.58 |
| 31/07/15 | Fenice S.p.A., ISPRA, ARPA Piemonte | Dismissione del gruppo CICO da 96 MWt e installazione di un nuovo impianto di cogenerazione da 10 MWt | U.protDVA-2015-0020217 del 31/07/15 | La nuova installazione si configura come istanza di aggiornamento dell'AIA DM0000240/13, da presentare insieme alla prevista tariffa istruttoria di cui al D.M. 24 aprile 2008. |
| 23/09/15 | EDF Fenice S.p.A., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria anno 2015 | PEC 41604 | Inizio ispettiva ordinaria il 30/09/15 ore 9:00. Richiesta informazioni e supporto per la visita |
| 23/09/15 | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte EDF Fenice S.p.A. | Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto di diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA-2015-00119407 del 23/07/15 | PEC41606 | Superamento dell'inottemperanze oggetto di diffida: <ul style="list-style-type: none"> • Minimo tecnico con nota ISPRA prot.30292 del 08/07/15; • Programma L.D.A.R. con nota ISPRA prot.32577 del 23/07/15. Si conferma il superamento di entrambe le diffide. |
| 26/10/15 | ISPRA, Fenice S.p.A | Proroga presentazione piano per la mitigazione degli impatti acustici | U.protDVA-2015-0026635 del 26/10/15 | Presentazione piano per la mitigazione degli impatti acustici a valle dismissione CICO il 26/01/2016. Richiesta ISPRA eventuali osservazioni. |
| 03/12/2015 | Presidente f.f. della Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Fenice S.p.A | Comunicazione ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 3 del decreto DM000240 (ID 25/640) | U.protDVA-2015-0030394 del 3/12/15 | Segnalazione che sul portale AIA del Ministero dell'Ambiente è disponibile la documentazione integrativa del Gestore con nota del 23/10/2015 prot.109/2015/POLO1_MIR |
| 10/12/2015 | Minambiente, Fenice S.p.A., ARPA Piemonte | Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | Protocollo generale Nr0056194 | Invio in allegato relazione vista in loco effettuata dal 30/09/15 al 01/10/2015, redatta da ISPRA |
| 11/12/2015 | Fenice S.p.A., Minambiente, ARPA Piemonte | Ottemperanza par. 7.1.6 punto 18) pag 83 del PIC-Emissioni in acqua- par. 5 pag 15 del PMC-Monitoraggio degli scarichi idrici | Protocollo generale Nr0056339 | Non effettuazione di tutti i parametri previsti nel PMC degli scarichi SF2 e SF3 |
| 11/12/2015 | Autorità competenti alla | Deroghe 17.500 ore- | U.protDVA-2015-0030918 | Richiesta alle autorità competenti riscontro in merito agli |

| | | | | |
|------------|--|---|--------------------------------------|---|
| | valutazione delle richieste di deroga ex art. 273, comma 4, del D. Lgs 152/06, Gestori che hanno richiesto la concessione di deroga ex art. 273, comma 4, del D. Lgs 152/06 | Richiesta esiti dei procedimenti di aggiornamento AIA ex art. 273, comma 4 del D.Lgs.152/06 | dell'11/12/15 | esiti dei procedimento avviati |
| 11/12/2015 | Presidente Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Sindaco della città di Torino, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Direttore Generale ISPRA, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, Fenice S.p.A. | Convocazione Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 per la modifica dell'AIA DM0000240/13 rilasciata per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società Fenice S.p.A. di Mirafiori Torino ID25/873 | U.protDVA-2015-0031000 dell'11/12/15 | Convocazione Conferenza dei Servizi per la richiesta di adesione alla deroga delle 17.500 ore per i Grandi Impianti di Combustione per il giorno 17/12/2015 |
| 16/12/15 | Presidente Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Sindaco della città di Torino, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Sviluppo | Convocazione Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 per la modifica dell'AIA DM0000240/13 rilasciata per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società | Postacert_20151216135549.zip | Trasmissione note relative all'oggetto |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Economico, Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Direttore Generale ISPRA, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, Fenice S.p.A. | | | |
| 16/12/2015 | Fenice S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | EDF Fenice S.p.A.- centrale termoelettrica di Mirafiori (TO) – Procedimento di modifica ID25/873 | U.protDVA-2015-0031332 del 16/12/15 | La Commissione Istruttoria AIA- IPPC, con nota n. CIPPC-00-2015-0002434, allegata alla trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo dell'11/12/15, non congruità della tariffa versata dal Gestore, integrazione di 4.000 €. Richiesta integrazione tariffa |
| 21/12/2015 | Presidente Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Sindaco della città di Torino, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Direttore Generale ISPRA, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, Fenice S.p.A. | Modifica dell'AIA DM0000240/13 rilasciata per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società Fenice S.p.A. di Mirafiori Torino ID25/873. Riunione della Conferenza dei Servizi del 17/12/2015. Trasmissione verbale | U.protDVA-2015-0031751 del 21/12/15 | Verbale della conferenza dei Servizi del 17/12/2015. |
| 23/12/2015 | Fenice S.p.A, Presidente Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Sindaco della città di | AIA DM0000240/13 rilasciata per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società Fenice S.p.A. di | U.protDVA-2015-0032264 del 23/12/15 | Presa d'atto rinuncia alla richiesta di esenzione da rispetto dei valori limite previsti dall'art. 273, comma 4, lettera a) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. L'intenzione di richiedere l'adeguamento per il parametro CO ai limiti massimi |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | Torino, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Direttore Generale ISPRA, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque. | Mirafiori Torino. rinuncia Comunicazione (ID25/640) | | fissati alla tab. A-bis della sezione 4 alla Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs.152/06, come modificato dall'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 46/14, l'eventuale richiesta dovrà essere formulata secondo le modalità previste all'art. 299-ter del D.Lgs.152/06. |
| 05/02/16 | Fenice S.p.A., Minambiente, ARPA Piemonte | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | PEC 07902 | Comunicazioni inizio visita ispettiva programmazione 2016, 15 febbraio da parte dell' ARPA Piemonte |
| 29/03/16 | Fenice S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale | Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell' AIA (ID25/1054) | M_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0008243.25-03-2016 | Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell' AIA DM0000240/13 relativamente alla variazione del limite emissivo per il parametro CO. Richiesta pagamento tariffa istruttoria riesame. |
| 19/04/16 | Fenice S.p.A., | Procedimento variazione limite emissivo CO, copia bonifico | M_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0010602.19-04-2016 | Richiesta bonifico attestante il versamento della Tariffa per riesame |
| 20/05/16 | Fenice S.p.A., Minambiente, ARPA Piemonte | Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | PEC ISPRA 029791 | In conformità all'ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/14, si notifica la relazione della visita in loco effettuata dal 15/02/16 al 18/02/16, redatta da ARPA Piemonte, d'intesa con ISPRA |
| 16/06/2016 | Fenice S.p.A., ISPRA, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di TO, ARPA Piemonte | Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 034888 del 9/6/16- ID 25 | M_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0016000.16-06-2016 | In seguito alla nota ISPRA prot. 034888 del 9/6/16, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto da ISPRA nei tempi indicati. |
| 05/07/16 | Fenice S.p.A., Minambiente, ARPA | Integrazione della relazione visita 30/09-01/10/16 in loco | 9B6CF777.00119B7B.BB0D382E.5277E4ED.posta-certificata@legalmail.it | Trasmissione della relazione di campionamento emissioni gassose in atmosfera CMP3 novembre 2015 |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| | Piemonte | ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs. 152/06 prot.n. 0056194 del 10/12/2015 | | |
| 07/07/16 | LONGO Cosimo, EDF Fenice S.p.A., Prefetto di Torino, Minambiente, ARPA Piemonte | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.124 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nell'AIA DM0000240/13 | ISPRA Protocollo generale nr. 0040594 del 07/07/16 | Notifica verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa. Sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto di Torino, operante come Autorità Competente. |
| 19/07/16 | ISPRA, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino, ARPA Piemonte, Fenice S.p.A. | AIA DM0000240/13. Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 034888 del 09/06/2016- ID 25 | m_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0018949.19-07-2016 | Richiesta a ISPRA del suo riscontro in merito alla documentazione pervenuta da Fenice S.p.A. il 7 luglio 2016, prot. 90/2016, in risposta alla diffida del 16/06/2016, prot. 16000, al fine di verificare il superamento delle inottemperanze oggetto di diffida. |
| 28/07/16 | Minambiente, ARPA Piemonte, Fenice S.p.A., | Riscontro superamento inottemperanze oggetto della diffida nota MATTM prot 18949 19/07/2016 - prot. ISPRA n. 47189 19/07/2016 | 9B6C4C8D.004ECB5A.30C0A409 .563C9320.posta-certificata@legalmail.it ISPRA Protocollo generale nr. 0049014 del 28/07/16 | Totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida. |
| 05/10/16 | Ing. Antonio Domenico Melillo, Divisione 3- Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale | Ordine di servizio n. 1/2016- Assegnazione ing. Milillo del ruolo di responsabile di procedimento per le AIA di competenza MATTM | m_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0024299.05-10-2016 | Ordine di servizio n. 1/2016- Assegnazione ing. Milillo del ruolo di responsabile di procedimento per le AIA di competenza MATTM |
| 07/10/16 | Elenco gestori, AIA Ministeriali Fenice S.P.A CTE MIR Commissione Istruttoria IPPC ISPRA | Ordine di servizio n. 1/2016- Assegnazione ing. Milillo del ruolo di responsabile di procedimento per le AIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e | m_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0024574.07-10-2016 | Ordine di servizio n. 1/2016- Assegnazione ing. Milillo del ruolo di responsabile di procedimento per le AIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| | | della Tutela del Territorio e del Mare | | |
| 08/11/16 | Elenco gestori, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II-VIA, Fenice S.P.A CTE MIR | Cambio indirizzo e-mail Segreteria Commissione IPPC : commissioneAIA@minambiente.it | m_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0027077.08-11-2016 opec282.20161108144852.26918.0 2.1.65@pec.aruba.it | In seguito alla riorganizzazione della Segreteria della Commissione AIA/IPPC e per effetto del trasferimento di personale ISPRA presso questo Ministero, tutte le comunicazioni indirizzate alla Commissione dovranno essere inviate all'indirizzo mail: commissioneAIA@minambiente.it. |
| 17/01/17 | Elenco Gestori, Fenice S.p.A CTE MIR, e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC, armando.brath@unibo.it, cippc@pec.minambiente.it, ISPRA | Programmazione controlli AIA Ministeriali anno 2017 | Protocollo nr: 981 - del 17/01/2017 - DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali opec282.20170117174744.11427.1 0.1.64@pec.aruba.it | Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2017. |
| 18/05/17 | Alla Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Elenco Gestori, Fenice S.p.A CTE MIR | Protocollo nr: 11709 - del 18/05/2017 - DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 - Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare | m_amte.DVA. REGISTRO UFFICIALE.U.0011709.18-05-2017 opec284.20170518143326.22428.0 4.2.62@pec.aruba.it | DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 - Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis. |
| 09/08/17 | EDF Fenice S.p.A, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, ARPA Piemonte Dipartimento | Comunicazione visita ispettiva ordinaria 22 agosto 2017 | Pec n. 40379 del 09/08/17 BEA706FA.01DC18B0.C6518511.A6E18BE6.posta-certificata@legalmail.it | Comunicazioni inizio visita ispettiva programmazione 2017 da parte di ARPA Piemonte |

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo