



LINEE	
	ACQUE METEORICHE
	ACQUE NERE
VALVOLE	
	VALVOLA MANUALE
	VALVOLA CHECK
APPARECCHIATURE	
	POMPA DI RILANCIO ACQUE
	SERBATOIO ACQUA POTABILE

1	12/01/2018	EMISSIONE PER COMMENTI	RZI	ALS	MFC
0	22-12-2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	RZI	ALS	MFC
REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA/CHKD BY	APPROVATO/A APPROVED BY

CLIENTE/CUSTOMER  
**Venice LNG S.p.A.**

PROGETTO/PROJECT  
**DEPOSITO COSTIERO GNL A MARGHERA**

TITOLO/TITLE  
**UFD SISTEMA DI GESTIONE ACQUE**

ESEGUITO / BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	N° INT./INTERNAL N°	SCALA/SCALE	FOGLIO/SHEET	REV
CGI		22/01/2018				
ALS		22/01/2018	17-556-PRO-M05	---	1 di 3	0
MFC		22/01/2018				

- P-651A/B/C**  
POMPE RILANCIO ACQUE METEORICHE  
portata: 1350 m<sup>3</sup>/h  
prevalenza: 25 m  
potenza: 150 kW
- P-621A/B**  
POMPE DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE  
portata: 8 m<sup>3</sup>/h  
prevalenza: 50 m  
potenza: 3 kW
- P-652 A/B**  
POMPE VASCA KO DRUM DI TORCIA  
portata: 15 m<sup>3</sup>/h  
prevalenza: 40 m  
potenza: 3 kW
- P-653 A/B**  
POMPE VASCA SERBATOIO DRENAGGI  
portata: 15 m<sup>3</sup>/h  
prevalenza: 40 m  
potenza: 3 kW
- T-621**  
SERBATOIO ACQUA POTABILE  
Volume: 10 m<sup>3</sup>  
pressione: atm