



V-651
SERBATOIO DIESEL
GRUPPO ELETTROGENO
capacità: 7 m3
pressione: atm

E-601
GRUPPO
ELETTROGENO
potenza elettrica:
1000kW

LINEE	
	DIESEL
	FUMI DI SCARICO
VALVOLE	
	VALVOLA MANUALE
	VALVOLA CHECK
	VALVOLA DI REGOLAZIONE
APPARECCHIATURE	
	SERBATOIO DI ACCUMULO ATMOSFERICO
	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA/CHKD BY	APPROVATO DA/ APPROVED BY
1	12/01/2018	EMISSIONE PER COMMENTI	RZI	ALS	MFC
0	22-12-2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	RZI	ALS	MFC

CLIENT/CUENT

Venice LNG S.p.A.

PROGETTO/PROJECT

DEPOSITO COSTIERO GNL A MARGHERA

TITOLO/TITLE

UFD SISTEMA DIESEL GRUPPO EMERGENZA

ESEGUITO / BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	N° INT./INTERNAL N°	SCALA/SCALE	FOLIO/SHHEET	REV
CGI		22/01/2018				
ALS		22/01/2018	17-556-PRO-M05	---	3 di 3	0
MFC		22/01/2018				