



NOTA

I DISPOSITIVI GENERALI (DG) E LE PROTEZIONI GENERALI (PG) PREVISTE NELLO SCHEMA DI MEDIA TENSIONE SONO CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-16 / 2008 "REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI AT E MT DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA"

LEGENDA SIMBOLI

- ANALIZZATORE DI RETE
- INTERRUTTORE AUTOMATICO ESECUZIONE RIMOVIBILE CON BOBINA DI APERTURA
- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, COMANDO MANUALE MODULARE
- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, COMANDO MANUALE SCATOLATO
- TOROIDE PER PROT. DIFFERENZIALE
- COMMUTATORE AMPEROMETRICO O VOLTMETRICO
- SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINI E DI SOVRATENSIONI
- SEZIONATORE SOTTOCARICO
- ANALIZZATORE DI RETE
- SELETTORE DI SCELTA
- PULSANTE
- SEGNALETTORE LUMINOSO
- RELE' DI TERRA CON TOROIDE
- RELE' DI TERRA CON DISPLAY DIGITALE
- RELE' DI MINIMA TENSIONE TRIFASE
- TRASFORMATORE VOLTMETRICO (TV)
- TRASFORMATORE AMPEROMETRICO (TA)
- CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA AVVOLGIMENTI TRAFEO



ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA: SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA SS. 76 "VAL PESINNO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 s.c.a.r.l.
Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari
Il responsabile Integratori delle Proiezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Liso

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandatari: PROGIM, LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI, LOMBARDI-REICO, SGAI s.r.l. INGEGNERI CONSULENTI, LOMBARDI & C. INGEGNERI CONSULENTI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER C.A.T.I.: Prof. Ing. Antonio Grimaldi
INGEGNERI: ANTONIO GRIMALDI (ROMA), FABRIZIO PONTONI (FERRARA)
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giulio Petizzelli

2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
IMPIANTI TECNOLOGICI
 Impianti galleria naturale Mecciano
 Schemi unitari

SCALA: -
DATA: Maggio 2017

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021

Codice elaborato:

0	0	7	0	3	2	1	3	E	2	7	1	1	M	6	0	0	7	V	1	0	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nome File: LOT03_P13_E21M6000701A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Stato	Completato	Approvato
A	Maggio 2017	Emissione per stralcio funzionale	PROGN	M. De Iorio	S. Liso
B					
C					