



**NOTA**

I DISPOSITIVI GENERALI (GG) E LE PROTEZIONI GENERALI (PG) PREVISTE NELLO SCHEMA DI MEDIA TENSIONE SONO CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-16 / 2008 TRACCIA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI AT E MT DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA.

**LEGENDA SIMBOLI**

- 4x20 mA ANALIZZATORE DI RETE
- INTERRITTORE AUTOMATICO SELEZIONE RANNOVABILE CON SERBANI DI PULVERINA
- INTERRITTORE MANOTENUTO DIFFERENZIALE, COMANDO MANUALE MODULARE
- INTERRITTORE MANOTENUTO DIFFERENZIALE, COMANDO MANUALE SCARICATO
- TORNOLE PER PROT. DIFFERENZIALE
- COMUTATORE AMPEROMETRICO O VOLTERMETRICO
- SCARICATORE DI CORRENTE DA FILMINE E DI SOVRATENSIONI
- SEZIONATORE SOTTOCARICO
- ANALIZZATORE DI RETE
- SELETORE DI SCELTA
- PULSANTE
- SEGNALATORE LUMINOSO
- RELE' DI TERRO CON TORNOLE
- RELE' DI TERRO CON DISPLAY DIGITALE
- RELE' DI MINIMA TENSIONE TRIP
- TRASFORMATORE AMPEROMETRICO (TA)
- GENERALI CONTROLLO TEMPERATURA
- TRONCONI TRIP
- AVVOLGIMENTI TRBO



**ASSE VIARIO MARCHE-LUMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXILOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BERTREBE PER LA ANTONA. 3° STRADA FUNZIONALE CASTELMOMANO NORD - CASTELMOMANO SUD IMPIANTI ELETTRICI CONDUTTORE S. BARBARA

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CONTRATTO GENERALE**  
 DIRIPA 2  
 PROGETTAZIONE: ING. FEDERICO MOCANINI  
 MONTAGNA: ING. SALVATORE LILLO  
 ING. GIULIO FERRAZZOLI

REV.	DATA	INSTRUMENTI	REVISIONI	PRODOTTORE	REVISORE	APPROVATORE
A	10/03/2017	AutoCAD	1	M. DE LUCA	S. LILLO	A. GEMELLI
B	10/03/2017	AutoCAD	2	M. DE LUCA	S. LILLO	A. GEMELLI