



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3734
<i>Proponente</i>	Snowstorm s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS: - n. 2677 del 16 marzo 2018 - n. 2864 del 9 novembre 2018

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di “Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)”, presentata dalla società Snowstorm s.r.l. con nota prot. 02-VA\_TERMOLI del 19 ottobre 2017, acquisita al prot. 25459/DVA del 6 novembre 2017;

**VISTA** la nota prot. 25923/DVA del 9 novembre 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

**VISTA** la nota prot. 26279/DVA del 14 novembre 2017 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

**PRESO ATTO** che il progetto consiste nella sostituzione dei 2 turbogas alimentati a metano aventi una potenza complessiva di 204 MWt di cui è costituita l’esistente centrale termoelettrica ex BG I.P. di Termoli (CB), con 3 nuovi motogeneratori endotermici a metano aventi una potenza complessiva di 112 MWt;

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria;

**ACQUISITO** il parere n. 2677 espresso in data 16 marzo 2018 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di cui trattasi, costituito da n. 21 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, con detto parere n. 2677 del 16 marzo 2018, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere negativo riguardo all’esclusione dalla

procedura di VIA del progetto di cui trattasi, in quanto per le motivazioni ivi riportate “*non appare possibile escludere che il progetto in questione non determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi*”;

**VISTA** la nota prot. 7102/DVA del 26 marzo 2018 con la quale sono state chieste alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS le proprie valutazioni sulla richiesta di revisione del parere n. 2677 del 16 marzo 2018 avanzata dalla società Snowstorm s.r.l. con nota acquisita al prot. 6741/DVA del 21 marzo 2018, alla luce di alcune difformità riscontrate rispetto alle informazioni fornite dalla stessa Società nel corso del procedimento;

**ACQUISITO** il parere n. 2864 del 9 novembre 2018, costituito da n. 8 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di confermare il proprio parere negativo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi;

**RITENUTO** sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

**l’assoggettamento alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto “Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)” proposto dalla società Snowstorm s.r.l..**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2677 del 16 marzo 2018 e del parere n. 2864 del 9 novembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Snowstorm s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso e al Comune di Termoli.

Sarà cura della Regione Molise comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell’art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)