



AmSpec Italia S.r.l.

Via del Pascone 8/A
80143 Napoli (Na) - Italia
Tel.:+39 081 5592822 Fax:+39 081 5597576

RAPPORTO DI PROVA N° 18LN04187

Cliente: ENEL TRADE S.p.A. V.le Regina Margherita n° 125
00198 ROMA

N.rif.to campione: 18LN04187

AmSpec Job. n.: 18E0092OP

Tipo di contenitore: lattina metallica 2 L

N.sigillo:

Data/Ora inizio analisi: 01/10/2018 11.00

Campionamento a cura di: AmSpec Italia :EN ISO 3170

Descrizione Campione: FILANTE

Prodotto: GASOLIO

Origine del campione: Serbatoio TK1

Data di Campionamento: 28/09/2018

Punto di Campionamento: SERBATOIO

Luogo di Campionamento: C.LE ENEL-ROSSANO CALABRO

Data ricevimento Campione: 01/10/2018

Data/Ora fine analisi: 02/10/2018 10.29

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato
Acqua & Sedimenti	UNI 20058	%v/v	0,015
Contaminazione Totale	EN 12662/IP 440	mg/kg	12,4
Contenuto in Ceneri	ISO 6245/ASTM D 482	%m/m	0,006
Contenuto di IPA	EN 12916/IP 391	% m/m	5,3
Densità a 15°C	EN ISO 12185	Kg/m3	840,0
Punto di Infiammabilità	ISO 2719/ASTM D 93	°C	76,0
Nickel + Vanadio	UNI EN 13131	mg/kg	< 5
PCB	EN 12766-2	mg/kg	< 4
PCT	EN 12766-3	mg/kg	< 10
Potere Calorifico Inferiore	ASTM D 240	Kcal/ Kg	10330
Residuo Carbonioso Conradson	EN ISO 10370	%m/m	0,03
Contenuto in Zolfo	ISO 14596	%m/m	0,05
Viscosità Cinematica a 40°C	ISO 3104	°E	1,20
Zolfo Totale	ISO 8754	% m/m	0,05

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 18LN04187

L'incertezza dei risultati è indicata nella metodica di riferimento.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.

Il presente rapporto non può essere modificato o riprodotto senza l'autorizzazione del responsabile del laboratorio.



AmSpec Italia S.r.l.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N°18LN04187

NAPOLI, 02/10/2018

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Francesco Anastasio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Anastasio".