

**CALCESTRUZZO ELEVAZIONI:** C28/35  
 Rapporto Acqua/cemento=0,55  
 Classe di esposizione=XC3  
 Cemento tipico=V  
 Dimensione max aggregata = 25mm  
 Contenuto minimo di cemento: 320kg/m³  
 Contenuto massimo di cemento: 400kg/m³  
 Slump: S4-S5


**CALCESTRUZZO FONDAZIONI:** C25/30  
 Rapporto Acqua/cemento=0,60  
 Classe di esposizione =XC2  
 Cemento tipico=V  
 Dimensione max aggregata = 25mm  
 Contenuto minimo di cemento: 300kg/m³  
 Contenuto massimo di cemento: 400kg/m³  
 Slump: S4-S5

**MAGRONE DI PULIZIA:** C12/15  
**ARMATURA:** Barre B450C per acciaio  
 Per tutte le quantità non espressamente richiamate si farà riferimento alle prescrizioni di cui al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE delle OPERE CIVILI ITALFERR


**NOTE:**  
 Prevedere copriferro netto non inferiore a 4cm in elevazione e in fondazioni.

INCIDENZE	
Fondazioni	120 kg/m³
Elevazioni	270 kg/m³


**PIANTA FONDAZIONI**  
 Scala 1:50




**PIANTA Q.TA -0.55**  
 Scala 1:50



**-01-fondo vasca**  
 Scala 1:50



**KEYPLAN**



**COMMITTENTE:** **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** **salini impregilo** **ASTALDI**

**PROGETTAZIONE:** **SYSTRA** **SOTECNI** **REKSOIL**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

**DISEGNO**  
 FA - FABBRICATI  
 FA02 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 0+648.06  
 OPERE CIVILI  
 ELABORATI STRUTTURALI  
 Pianta

<b>APPALTATORE</b> DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	<b>PROGETTAZIONE</b> DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI
---	--

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato Data
A	EMISSIONE	CHECCHI	14/09/16	PANI	15/09/16	D'ANGELO	15/09/16	COPPA

File: IF1M.0.0.E.ZZ.PB.FA.02.B.002.A.dwg n. Elab.: 36/016