



- LEGENDA**
- CAICA CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
 - FTT 10 MODULO DI LINEA ECHELON
 - ALI ALIMENTATORE 12Vcc
 - UDS UNITA' DI SPEGNIMENTO A 2 CANALI PER SINGOLA ZONA
 - ETH SCHEDE ETHERNET TCP/IP
 - GSM MODEM GSM COMPLETO DI ANTENNA, CAVO E STAFFA DI SUPPORTO
 - NS-AM SCHEDE DI INTERFACCIA RETE ECHELON PER CENTRALE RILEVAZIONE FUMI
 - RIVELATORE ANTINTRUSIONE A TRIPLA TECNOLOGIA
 - CONTATTO MAGNETICO A TRIPLO BILANCIAMENTO
 - SIRENA AUTOALIMENTATA
 - TS TERMINALE DI GESTIONE
 - T LETTORE ANTIVANDALO CON LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA PER INSERIMENTO CODICI
 - MC SCHEDE PERIFERICA 8 INGRESSI-8 USCITE CON MORSETTIERA DI ATTESTAGGIO INPUT E SCHEDE 8 RELE' IN BOX METALLICO DIM. 365mm(H)x300mm(L)x160mm(P)
 - A CAVO TRASMISSIONE DATI PER RETE ECHELON (Involuto: passo 3cm 16AWG 108p/m Resistenza di loop 14ohm/Km con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Eca)
 - B CAVO DI ALLARME SCHERMATO 2x0,75+4x0,22 con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Eca
 - C CAVO TW-SCH EN50200 2x1mm² - segnalazione porta aperta locale TLC verso l'unita' di spegnimento (UDS) per prolungamento emergenza
 - ETH CAVO FTTP cat. 8a 4x2x23AWG con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Gca-s10,dl-s1
 - FG CAVO FG16OM16 2x1,5mm²

COMMITTENTE: 
 DIREZIONE LAVORI: 

APPALTATORE: MANDATARIA:  MANDANTE: 

PROGETTAZIONE: MANDATARIA:  MANDANTI:  

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO
 IMPIANTI MECCANICI
 IM01 - FERMATA CASALNUOVO
 ANTINTRUSIONE
 Schema a blocchi funzionale

APPALTATORE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. PANISI	PROGETTAZIONE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI
--	---

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	DX	AN0105	001	A	F.S.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE		14/06/18		15/06/18	CARLUCCI	15/06/18		30/06/18

File: IF1M.0.0.E.ZZ.DX.AN.01.0.5.001-A.DWG n. Elab.: