



LEGENDA

- CAICA CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
- FTT 10 MODULO DI LINEA ECHELON
- ALI ALIMENTATORE 12Vcc
- GSM MODEM GSM COMPLETO DI ANTENNA, CAVO E STAFFA DI SUPPORTO
- RIVELATORE ANTINTRUSIONE A TRIPLA TECNOLOGIA
- CONTATTO MAGNETICO A TRIPLO BILANCIAMENTO
- SIRENA AUTOALIMENTATA
- TERMINALE DI GESTIONE
- LETTORE ANTIVANDALO CON LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA PER INSERIMENTO CODICI
- SCHEDA PERIFERICA 8 INGRESSI-8 USCITE CON MORSETTIERA DI ATTESTAGGIO INPUT E SCHEDA 8 RELE' IN BOX METALLICO DIM. 385mm(H)x380mm(L)x160mm(P)
- CAVO TRASMISSIONE DATI PER RETE ECHELON (twistato: passo 3cm 16AWG 108p/m Resistenza di loop 14ohm/Km con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1b,d1,a1)
- CAVO DI ALLARME SCHERMATO 2x0,75+4x0,22 con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1b,d1,a1
- CAVO FG16OM16 2x1,5mm²

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE: MANDATARIA: MANDANTE:

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO
 IMPIANTI MECCANICI
 IM09 - USCITE DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE
 Schema a blocchi funzionale

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	DX	AN0905	001	A	F.S.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	BIJANO	14/06/18	ALAGGIO	15/06/18	CARLUCCI	15/06/18	BIJANO	
									30/06/18